



REPUBLIKA HRVATSKA
OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU
Novi Zagreb – Istok, Turinina 3

Ured predsjednice suda
Poslovni broj: 20 Su-334/2020-87
Zagreb, 29. rujna 2022.

Na temelju članka 10. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj: 92/10), a u svezi s člankom 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara ("Narodne novine" broj: 116/11), predsjednica Općinskog suda u Novom Zagrebu (u dalnjem tekstu: Sud) Marija Karadžole 29. rujna 2022. donosi

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom razrađuju se pojedine odredbe Zakona o zaštiti od požara, propisa donesenih na temelju Zakona, kao i drugih zakona i propisa čijim se pojedinim odredbama uređuju pitanja od značaja za sprječavanje požara i drugih nesreća te gubitak ili oštećenje sredstava za rad i zaštita života i zdravlja ljudi.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom o zaštiti od požara (u dalnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se:

- mjere zaštite od požara kojima se otklanja ili smanjuje opasnost od nastanka požara u prostorijama Općinskog suda u Novom Zagrebu (u dalnjem tekstu: Suda);
- način upoznavanja zaposlenika prilikom stupanja na rad s opasnostima od požara na tom radnom mjestu kao i način obuke zaposlenika glede mjera zaštite od požara;
- održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara;
- obveze djelatnika zaduženog za obavljanje poslova i unapređenje stanja zaštite od požara i drugih djelatnika za provedbu mjera zaštite od požara i odgovornosti zbog neprimjenjivanja propisanih ili naređenih mjera zaštite od požara;
- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara;
- dužnosti zaposlenika u slučaju nastanka požara.

Članak 3.

Projektna dokumentacija, razne analize, nalazi i mišljenja, uvjerenja, svjedodžbe, upisnici i druge isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se u Uredu ravnatelja sudske uprave te u odgovarajućim spisima sudske uprave.

Članak 4.

Odredbe ovog Pravilnika odnose se na sve zaposlenike Suda te na sve osobe koje se po bilo kojoj osnovi kreću i zadržavaju u prostorijama Suda.

Pojam zaposlenik iz ovog Pravilnika podrazumijeva sve kategorije zaposlenih u sudu, odnosno suce, državne službenike i namještenike.

Članak 5.

Svaki zaposlenik dužan je provoditi mjere zaštite od požara na svom radnom mjestu i mjestu rada na način kako je utvrđeno Zakonom, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i drugim posebnim uputama, upozorenjima ili zabranama.

Zaposlenici drugih poslodavaca koji obavljaju određene poslove za Sud u njegovim prostorijama dužni su provoditi mjere zaštite od požara prilikom obavljanja tih radnji i držati se naredbi i naputaka odgovorne osobe za zaštitu od požara.

II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 6.

U cilju otklanjanja uzroka nastajanja požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom u prostorima i prostorijama Suda primjenjuju se mjere zaštite od požara koje se odnose na:

- projektiranje i izvođenje radova na adaptaciji i/ili rekonstrukciji na postojećim građevinama i građevinskim dijelovima te ugradnju novih uređaja i opreme u njima;
- izvođenje i održavanje raznih instalacija (elektroinstalacija, gromobranskih, toplinskih, kanalizacijskih i sl.), tako da ne predstavljaju opasnost od požara;
- postavljanje upozorenja, uputa, informacija i oznaka zabrana (o pušenju, unošenju otvorene vatre, zavarivanju i sl.);
- održavanje čistoće u prostorijama i prostorima suda, odnosno uklanjanje otpadaka i drugih zapaljivih tvari na za to određena mjesta;
- označavanje i održavanje ulaza, izlaza, prolaza i protupožarnih putova unutar građevina i prostora oko njih i prilaz, odnosno prolaz vatrogasnih vozila;
- uporabu uređaja za grijanje i njihovo održavanje kao i druge mjere zavisno od postojećih opasnosti;
- opskrbljenošć građevine hidrantima, vatrogasnim aparatima i drugom propisanom opremom i uređajima za gađenje požara, a čiji se broj, vrsta i lokacija utvrđuju Pravilnikom o vatrogasnim aparatima ("Narodne novine" broj: 101/11 i 74/13).

Članak 7.

Prilikom određivanja mjera zaštite od požara koriste se postojeći zakonski i tehnički propisi i mjere zaštite (osnovne mjere zaštite od požara), a ostale mjere zaštite od požara reguliraju se ovim Pravilnikom kojim se propisuju posebne mjere zaštite od požara.

1. OSNOVNE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 8.

Osnovnim mjerama zaštite od požara prema ovom Pravilniku smatraju se građevinske mjere zaštite od požara, mjere zaštite od požara na električnim uređajima i instalacijama, mjere zaštite od požara na gromobranskim instalacijama te mjere zaštite od požara na instalacijama ventilacije, hlađenja i grijanja.

1.1. Građevinske mjere zaštite od požara

Članak 9.

Pod građevinskim mjerama zaštite od požara smatra se svaka građevinska aktivnost prilikom adaptacije ili rekonstrukcije te gradnje čiji je cilj:

- zaštita osoba koje se nalaze u građevini i neposrednoj blizini građevine,
- sprječavanje širenja požara – lokaliziranje (izvan područja građevine),
- očuvanje same građevine i njenih dijelova te vrijednosti i dobara unutar građevine.

Članak 10.

Građevinske mjere zaštite od požara treba provoditi prilikom adaptacije ili rekonstrukcije objekata Suda.

Članak 11.

Građevinske mjere zaštite od požara sastoje se i od pregleda postojećeg stanja građevine i njenih dijelova, materijala i konstrukcija u određenim rokovima te izvođenja građevinskih radova u skladu sa dokumentacijom za koju je dana suglasnost.

1.1.1. Izlazi i izlazni putovi

Članak 12.

Hodnici, stubišta i drugi evakuacijski putovi moraju uvijek biti slobodni i prohodni.

Površine podova na izlazima i izlaznim putovima moraju biti bez mehaničkih oštećenja, napuknuća i neravnina.

Članak 13.

Na izlazima i izlaznim putovima namijenjenim za evakuaciju smjer izlaza mora biti vidljivo označen natpisom i strelicom.

Članak 14.

Planovima evakuacije i spašavanja koji su izrađeni za potrebe Suda, i to za sjedište suda te Stalne službe suda u Jastrebarskom, Samoboru i Zaprešiću utvrđena je organizacija, način, postupci i mjere za osiguranje brzog, učinkovitog djelovanja/provođenja evakuacije i spašavanja zaposlenika, drugih osoba i materijalnih dobara u slučaju iznenadnih događaja i drugih pojava koje mogu ugroziti život i/ili zdravlje zaposlenika i drugih osoba koje se nađu na ugroženoj lokaciji, a sve u skladu sa zakonskim odredbama iz područja zaštite od požara i zaštite na radu.

U cilju ostvarivanja brze i sigurne evakuacije, građevine Suda u sjedištu Suda te u Stalnim službama u Jastrebarskom, Samoboru i Zaprešiću podijeljene su u evakuacijske zone. U svakoj evakuacijskoj zoni postavljaju se znakovi za smjerove evakuacije, za evakuacijske izlaze, mjesta za opremu za gašenje požara i za ormariće prve pomoći.

Za svaku evakuacijsku zonu određuje se mjesto okupljanja tima za evakuaciju, sastav tima za evakuaciju i mjesto okupljanja evakuiranih radnika.

Grafički dio plana evakuacije s označenim smjerom izlaska s tog mesta istaknut je na zidovima u svakoj evakuacijskoj zoni.

Članak 15.

Putovi evakuacije moraju biti izvedeni i smješteni tako da vode na otvoren, siguran prostor, dovoljno prostran da se osobama koje sudjeluju u evakuaciji omogući izlazak iz građevine te brzo i sigurno napuštanje tog prostora.

1.1.2. Pristupni i požarni putovi

Članak 16.

Prostor oko Suda mora biti slobodan tako da se spriječi širenje i prenošenje požara te osigura nesmetan pristup u slučaju nastanka požara.

Pristupi i požarni putovi moraju biti stalno i dobro održavani kako bi se vatrogasnim vozilima omogućio nesmetan prilaz, tako da

- se čiste od snijega
- se na njima ne obavljaju nikakvi građevinski radovi (prekop) dok nije osiguran drugi pristup do građevine
- nisu blokirani parkiranim vozilima,
- su opskrbljeni odgovarajućom signalizacijom i znakovima.

Na slobodnom prostoru oko Suda potrebno je osigurati nesmetan pristup nadzemnim ili podzemnim hidrantima.

1.2. Mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima

Članak 17.

U glavnom razvodnom ormaru kao i u razvodnim ormarićima u pojedinim prostorijama moraju biti postavljene jednopolne sheme električnih instalacija sa svim potrebnim podacima.

Članak 18.

Za isključenje električne energije nakon završenog rada ili u slučaju požara moraju na odgovarajućim mjestima biti izvedene električne sklopke.

Članak 19.

Zabranjeno je upotrebljavati neispravne ili predimenzionirane električne osigurače te postavljati improvizirane električne instalacije.

Osigurači i automatske sklopke moraju biti tako dimenzionirani da se vodovi ne mogu pregrijavati.

Svaki osigurač i sklopku treba propisno označiti, tako da je vidljivo kojem strujnom krugu pripada.

Obavljanje poslova na električnim instalacijama i uređajima dozvoljeno je samo ovlaštenim osobama.

Ispitivanje električnih instalacija mora se obavljati svake 4 godine, a utvrđeni nedostaci moraju se odmah ukloniti.

Izvanredni pregled električne instalacije treba se provoditi nakon svake promjene ili dogradnje, odnosno nakon svakog izvanrednog događaja koji može utjecati na tehnička svojstva električne instalacije te po zahtjevu inspekcijskog nadzora.

Članak 20.

Razvodni ormari moraju biti tako izvedeni da odgovaraju uvjetima koji vladaju u pojedinim prostorijama gdje su postavljeni.

Prostor oko razvodnih ormara mora biti slobodan. Razvodni ormari moraju biti zaključani, kako bi se onemogućio pristup neovlaštenim osobama.

Članak 21.

Sklopke u razvodnim ormarima moraju biti tako izvedene da odgovaraju uvjetima koji vladaju u pojedinim prostorijama te moraju odgovarati zahtjevima njihove namjene.

U pojedinim prostorijama moraju se u razvodne ormare postaviti sklopke za isključenje cijelokupne instalacije, osim općeg sigurnosnog osvjetljenja.

Na sklopkama moraju biti jasno označeni položaji isključeno-uključeno.

Članak 22.

Električne instalacije i trošila moraju biti tako izvedeni i održavani da mesta gdje se koriste ne predstavljaju opasnost od požara.

Članak 23.

O svakom obavljenom pregledu i ispitivanju električnih instalacija i uređaja ispitivač je dužan izraditi zapisnik iz kojeg će biti vidljivo koji su nedostaci prilikom pregleda utvrđeni i mjere koje treba poduzeti da se nedostaci uklone.

Električne instalacije i uređaji moraju se stalno održavati sukladno važećim normama i odredbama propisa za određene elektro uređaje i električne instalacije.

1.3. Mjere zaštite od požara na instalacijama sustava zaštite od munje

Članak 24.

Na zgradi u sjedištu suda, Turinina 3, Zagreb, postavljena je instalacija za zaštitu od atmosferskih pražnjenja (munjovodna instalacija) sukladno tehničkim propisima o sustavima za zaštitu od djelovanja munje na građevinama.

Munjovodna instalacija izvedena je i održava se tako da se spriječi nastanak požara zbog atmosferskog pražnjenja.

Članak 25.

Pregled i ispitivanje munjovodnih instalacija na zgradi u sjedištu suda, Turinina 3, Zagreb, mora se obavljati:

- poslije svakog popravka ili prepravka,
- nakon svakog udara groma u građevinu ili instalaciju,
- u propisanim redovnim periodičnim razmacima:

Razina zaštite sustava	Razdoblje između pregleda	Razdoblje između ispitivanja i mjerena	Razdoblje između pregleda kritičnih dijelova*
II	1 godina	4 godine	2 godine

*(npr. dijelovi sustava zaštite koji su izloženi jakim mehaničkim naprezanjima i hrđanju, spojevi na unutarnjem sustavu zaštite, spojevi na sabirnicama za izjednačavanje potencijala, spojevi s kabelskim oklopima, stanje odvodnika (SPD), stanje iskrišta za odvajanje, spojevi sa cjevodvodima i sl.)

O svakom pregledu munjovodnih instalacija sastavlja se zapisnik koji sadrži sve vrijednosti dobivene pregledom i mjeranjem, a iz kojeg se mora vidjeti da li je instalacija ispravna i koji su eventualni popravci na njoj potrebni. Sastavljeni zapisnik pohranjuje se u Uredu ravnatelja sudske uprave.

1.4. Mjere zaštite od požara na uređajima i instalacijama ventilacije, hlađenja i grijanja

Članak 26.

Sve uređaje i instalacije ventilacije, hlađenja i grijanja u Sudu treba redovito pregledavati i održavati.

Zagrijavanje radnih prostorija Suda vrši se sustavom centralnog grijanja, podredno klima uređajima, a iznimno električnim radijatorima i grijalicama.

Zabranjeno je korištenje električnih uređaja s otvorenim žarnim nitima (infracrvene grijalice).

2. OSTALE MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

2.1. Održavanje opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara

Članak 27.

U zgradi u sjedištu Suda je postavljena ili izvedena slijedeća vatrogasna oprema i sredstva za gašenje i dojavu požara:

1. ručni vatrogasni aparati
2. unutarnja hidrantska mreža
3. stabilni sustav za dojavu požara
3. stabilni sustav za gašenje požara vodom – sprinkler sustav
4. stabilni sustav za gašenje požara vodom – unutarnje hidrantske mreže
5. stabilni sustav za otkrivanje i dojavu zapaljivih plinova i para-CO
6. stabilni sustav za sprečavanje širenja požara i nastajanja eksplozije-protupožarne zaklopke

U zgradama u stalnim službama Suda postavljeni su ručni vatrogasni aparati.

2.1.1. Vatrogasni aparati

Članak 28.

Održavanje ručnih vatrogasnih aparata obuhvaća redovni i periodični pregled.

Članak 29.

Redovni pregled ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata obavlja voditelj Odjeljka za pomoćno tehničke poslove, a u slučaju njegove spriječenosti nadstojnik zgrade, i to:

- najmanje jednom mjesечно ako se vatrogasni aparat nalazi na otvorenom prostoru;
- najmanje jednom svaka tri mjeseca ako se vatrogasni aparat nalazi u zatvorenim prostorijama.

Članak 30.

O uočenim nedostacima prilikom redovnog pregleda vatrogasnih aparata voditelj Odjeljka za pomoćno tehničke poslove ili u slučaju njegove odsutnosti nadstojnik zgrade izvješćuje ravnatelja sudske uprave, a u slučaju dulje odsutnosti istog, Ured predsjednika Suda.

Redovni pregledi vatrogasnih aparata provode se u skladu s odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima ("Narodne novine", broj 101/11 i 74/13.).

Članak 31.

Periodični pregled vatrogasnih aparata obavlja pravna osoba, tijelo državne uprave ili obrtnik koji ima odobrenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje poslova održavanja vatrogasnih aparata.

Periodični pregled ručnih vatrogasnih aparata obavlja se:

- najmanje jednom u (6) šest mjeseci za uvjete na otvorenom prostoru,
- najmanje jednom godišnje u zatvorenim prostorijama u kojima nema korozivne atmosfere.

Članak 32.

Periodični pregled vatrogasnih aparata provodi se u skladu s odredbama Pravilnika o vatrogasnim aparatima ("Narodne novine" broj 101/11 i 74/13).

Voditelj Odjeljka za pomoćno tehničke poslove ili u slučaju njegove odsutnosti nadstojnik zgrade odgovoran je da vatrogasni aparati budu pregledani i nakon pregleda označeni odgovarajućim naljepnicama na način kako je to predviđeno citiranim Pravilnikom o vatrogasnim aparatima.

Članak 33.

Za provedbu periodičnih pregleda ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata te praćenje rokova u kojima se isti trebaju periodički pregledati zadužen je voditelj Odjeljka za pomoćno tehničke poslove ili u slučaju njegove odsutnosti nadstojnik zgrade.

2.1.2. Hidrantska mreža – unutarnja i vanjska

Članak 34.

Hidrantska mreža mora uvijek biti ispravna i spremna za uporabu, a prostor oko hidranta uvijek pristupačan i čist.

Svi hidranti označeni su posebnom propisanom oznakom.

Hidrantsku mrežu, sa svim uređajima i armaturom, kontrolira u propisanim rokovima ovlaštena pravna osoba, o čemu izdaje zapisnik. Zapisnik se pohranjuje u Uredu ravnatelja sudske uprave.

2.1.3. Sustav za dojavu požara

Članak 35.

Ispitivanje sustava za dojavu i gašenje požara postavljenih u zgradama u sjedištu Suda obavlja pravna osoba registrirana za te poslove i koja ima ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova za tu vrstu poslova.

Članak 36.

Ispitivanje ispravnosti sustava za dojavu požara obavlja se prema rokovima utvrđenim Zakonom o zaštiti od požara.

Članak 37.

O ispitivanju ispravnosti sustava za dojavu i gašenje požara sastavlja se zapisnik u koji se unose sve radnje koje se obavljaju tijekom ispitivanja.

Zapisnik o ispitivanju potpisuje ispitivač i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je obavila ispitivanje.

Na temelju radnji unesenih u Zapisnik o ispitivanju izdaje se Uvjerenje o funkcionalnosti sustava za dojavu i gašenje požara. Uvjerenje se pohranjuje u Uredu ravnatelja sudske uprave.

U slučaju utvrđenih nedostataka izdaje se Zapisnik o otklanjanju nedostataka.

III. NAČIN UPOZNAVANJA ZAPOSLENIKA O OPASNOSTIMA OD POŽARA NA RADNOM MJESTU

Članak 38.

Svaki zaposlenik Suda dužan je prilikom početka rada u Sudu proći osnovno osposobljavanje za početno gašenje požara, po programu utvrđenom Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom ("Narodne novine" broj: 61/94).

Osposobljavanje iz stavka 1. ovoga članka obavlja ovlaštena pravna osoba koja ima suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

IV. OBVEZE DJELATNIKA ZADUŽENOG ZA OBAVLJANJE POSLOVA I UNAPREĐENJE STANJA ZAŠTITE OD POŽARA I DRUGIH ZAPOSLENIKA ZA PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA I ODGOVORNOSTI ZBOG NEPRIMJENJIVANJA PROPISANIH ILI NAREĐENIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

1. Djelatnik zadužen za obavljanje poslova i unapređenje stanja zaštite od požara

Članak 39.

Djelatnik koji je zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara je zaposlenik Suda koji ima položen stručni ispit za djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara pri Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske, a koji ujedno obavlja i druge poslove u sudu, sukladno rješenju o rasporedu na radno mjesto.

Djelatnik zadužen za obavljanje poslova i unapređenje stanja zaštite od požara mora imati najmanje zvanje vatrogasca ili završeno srednjoškolsko obrazovanje u programu gimnazije ili srednjoškolsko strukovno obrazovanje u četverogodišnjem trajanju te položen stručni ispit. Program polaganja stručnog ispita propisuje se Pravilnikom o stručnim ispitima u području zaštite od požara ("Narodne novine" broj: 141/11, 82/22).

Predsjednica suda donosi Odluku o imenovanju djelatnika koji je zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara u Općinskom sudu u Novom Zagrebu.

Djelatnik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara je koordinator za protupožarnu zaštitu i sigurnost.

Djelatnik zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara obavlja u području zaštite od požara sljedeće poslove:

-brine o provedbi mjera zaštite od požara naloženih rješenjem nadležnog državnog tijela, mjera utvrđenih odredbama ovoga Pravilnika te mjera utvrđenih u zapisnicima i uvjerenjima pravnih osoba koje obavljaju ispitivanja i pregledе propisane ovim Pravilnikom,

-izvještava ravnatelja sudske uprave o provedbi mjera zaštite od požara, a u slučaju odsutnosti ravnatelja sudske uprave, Ured predsjednika Suda

-surađuje s drugim pravnim osobama i stručnim službama na poslovima zaštite od požara,

- pri obavljanju kontrole i nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara i eksplozija priopćava rezultate nadzora ravnatelju sudske uprave, a u slučaju odsutnosti istog, Ured predsjednika Suda

-obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti.

Članak 40.

Kada djelatnik koji je zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara utvrdi da pojedini dio zgrade Suda ne zadovoljava sigurnosne uvjete za dalji rad, dužan je o tome pisano izvjestiti ravnatelja sudske uprave ili u slučaju odsutnosti istog, Ured predsjednika Suda.

Članak 41.

Djelatnik koji je zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara dužan je:

-brinuti o rokovima za ispitivanje uređaja, opreme i sustava za zaštitu od požara,

- surađivati s tijelom državne uprave nadležnim za poslove zaštite od požara u vrijeme pregleda zgrade i prostora Suda,

-surađivati s pravnim osobama koje obavljaju ispitivanja i pregledе propisane ovim Pravilnikom

- nadzirati provedbu mjera zaštite od požara i ravnatelju sudske uprave podnosići prijedloge za unapređenje mjera zaštite od požara,

- izvjestiti ravnatelja sudske uprave o eventualno utvrđenim nedostacima vezanim uz zaštitu od požara, s prijedlogom za poduzimanje dalnjih mjera,

- izrađivati i nadzirati provedbu pojedinih uputa za siguran rad vezano uz zaštitu od požara,

- upozoriti zaposlenika Suda ako svojim postupcima neposredno ugrožava sigurnost imovine te život i zdravlje zaposlenika Suda, zatražiti prekid obavljanja svakog posla kojim se neposredno ugrožava sigurnost imovine te život i zdravlje ljudi i o tome izvjestiti ravnatelja sudske uprave,

- predlagati nabavu potrebne opreme i sredstava za gašenje požara,

- voditi evidenciju o obavljenim pregledima vatrogasnih aparata, sustava za dojavu požara i protupanične rasvjete kao i druge evidencije iz područja zaštite od požara,

- osiguravati primjenu propisa o zaštiti od požara kod održavanja i rekonstrukcija objekata Suda, prostorija, uređaja i instalacija.

2. Zaposlenici suda

Članak 42.

Zaposlenici Suda dužni su:

- provoditi i pridržavati se propisanih mjera zaštite od požara na radnom mjestu i ostalim prostorijama Suda,
- upoznati se s odredbama ovoga Pravilnika prije početka rada u Sudu,
- za vrijeme radnog vremena te prije napuštanja radnog mjesta pregledati svoj radni prostor te svaki uočeni nedostatak, odnosno opasnost koja bi mogla izazvati požar, odmah prijaviti djelatniku zaduženom za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara,
- poštivati oznake upozorenja i naputke za zaštitu od požara koje su postavljene u radnom prostoru,
- aktivno sudjelovati u gašenju požara u slučaju nastanka požara,
- čuvati i pažljivo postupati s opremom i sredstvima za gašenje požara te postavljenim oznakama upozorenja i znakovima,
- pridržavati se pravila o zabrani pušenja u prostorima Suda.

Članak 43.

Zaposlenik Suda odgovoran je ako svojom krivnjom u radu ne postupa prema uputama, odnosno ne pridržava se propisanih mjera zaštite od požara pa radnjama ili propustom dovede u opasnost sebe i druge osobe, odnosno imovinu Suda.

Članak 44.

Povrede obveza iz područja zaštite od požara su lakše i teže.

Članak 45.

Lakše povrede obveza iz područja zaštite od požara su:

- nesudjelovanje u gašenju i sprečavanju širenja požara ako je to prouzrokovalo manju materijalnu štetu i nisu nastupile teže posljedice za život i zdravlje radnika,
- nemarno ili nesavjesno obavljanje obveza vezanih uz zaštitu od požara,
- nemarno ili nesavjesno ponašanje prema opremi i sredstvima za dojavu i gašenje požara.

Članak 46.

Teže povrede obveza iz područja zaštite od požara su:

- uzrokovanje požara ili eksplozije,
- nesudjelovanje u gašenju požara i sprečavanju širenja požara, ako je to prouzrokovalo veću materijalnu štetu i teže posljedice za život i zdravlje radnika;
- neopravданo odbijanje izvršavanja pojedinih odluka i naputaka iz područja zaštite od požara, naloženih od strane predsjednika suda, ravnatelja sudske uprave ili djelatnika zaduženog za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara, a čije propuštanje može uzrokovati posljedice za zaposlenike i imovinu;
- neprijavljivanje uočene opasnosti koja bi mogla izazvati požar i posljedice za zaposlenike i imovinu djelatniku zaduženom za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara.

V. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJVANJA

1. Motrenje

Članak 47.

Zgradu suda čuvaju službenici pravosudne policije.

U sklopu redovnog obilaska i čuvanja građevina Suda službenicima pravosudne policije je propisan način motrenja, javljanja i uzbunjivanja u slučaju požara.

Motrenje, javljanje i uzbunjivanje u slučaju požara mora se provoditi na način da se primjenjuju pravila koja je odredilo Ravnateljstvo civilne zaštite.

Članak 48.

Svi zaposlenici suda u sklopu radnih zadataka za izvršenje kojih su zaduženi, zaduženi su u svom djelokrugu i za motrenje pojave požara.

2. Javljanje

Članak 49.

Dojava požara može se izvršiti telefonom, javljačima požara (ručni i automatski) i usmeno.

U zgradi u sjedištu suda ugrađen je stabilni sustav za dojavu požara koji se sastoji od vatrodojavne centrale, optičkih, termičkih i ručnih javljača požara. Dojava požara izvodi se optičkim, termičkim i ručnim javljačima požara, ugrađenim u štićeni prostor.

3. Uzbunjivanje

Članak 50.

Uzbunjivanje se provodi putem sustava za uzbunjivanje koji je u nadzoru Ravnateljstva civilne zaštite, koje također koordinira postupke svih subjekata uključenih u jedinstveni sustav uzbunjivanja u Republici Hrvatskoj.

Glede zgrade u sjedištu suda, sve informacije dobivene sa dojavljivača požara koji je ugrađen u toj zgradi obrađuju se u vatrodojavnoj centrali, koja na toj osnovi i u skladu s programom rada daje odgovarajući alarm, a smještena je u prizemlju predmetne zgrade suda u prostoru server sobe koja je izvedena kao zasebni požarni sektor.

Članak 51.

Zaposlenici i druge osobe koje se zateknu u prostoriji Suda u kojoj je nastao požar, dužni su bez panike i u što kraćem roku napustiti tu prostoriju, u skladu s Planom evakuacije i spašavanja.

Članak 52.

Ugroženi prostor posljednji napušta voditelj tima za evakuaciju i spašavanje, i to nakon što se uvjeri da su sve osobe izašle iz ugroženog prostora.

VI. DUŽNOSTI ZAPOSLENIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 53.

Svaki zaposlenik Suda koji primijeti neposrednu opasnost od nastanka požara ili primijeti požar, dužan je opasnost otkloniti, odnosno ugasiti požar ako to može učiniti bez opasnosti za sebe i drugu osobu.

Kada zaposlenik Suda nije u mogućnosti ugasiti požar dužan je odmah obavijestiti najbližu vatrogasnu postrojbu na broj 193 ili nazvati broj 112-jedinstveni broj za hitne službe koji se koristi u Republici Hrvatskoj te obavijestiti djelatnika zaduženog za obavljanje poslova i unapređenje stanja zaštite od požara koji odmah poduzima daljnje mjere u svrhu gašenja požara i evakuacije osoba iz ugroženih prostorija Suda.

Prilikom dojave nastalog požara vatrogasnoj postrojbi potrebno je dati sljedeće podatke:

- ime i prezime te broj telefona s kojeg se javlja,
- mjesto požara i najbliži pristup vozilima vatrogasne postrojbe,
- da li je požar na otvorenom ili u zatvorenom prostoru,
- vrstu materijala koja gori (tekućina, plin, drvo, plastika, papir i sl.),
- da li u požaru ima ozlijedenih osoba.

Članak 54.

Djelatnik zadužen za obavljanje poslova i unapređenje stanja zaštite od požara, čim sazna da je izbio požar, preuzima organizaciju gašenja, evakuacije i spašavanja, traženja pomoći u slučaju da ima ozlijedenih osoba te utvrđuje sve potrebne mjere zaštite glede uporabe sredstava i opreme za gašenje. Isto se odnosi na zgradu u sjedištu suda. U slučaju njegove spriječenosti zamjenjuje ga nadstojnik zgrade.

Djelatnik zadužen za obavljanje poslova i unapređenje stanja zaštite od požara ili u slučaju njegove spriječenosti nadstojnik zgrade, kao voditelj akcije gašenja požara u sjedištu suda, dužni su osigurati svu raspoloživu odgovarajuću opremu i sredstva za gašenje požara.

Voditelji akcije gašenja požara u stalnim službama suda su voditelji pojedinih timova za evakuaciju i spašavanje, koji su dužni osigurati svu raspoloživu odgovarajuću opremu i sredstva za gašenje požara.

Pri gašenju požara potrebno je voditi brigu o inventaru, kako bi oštećenja uslijed korištenja vode i drugih sredstava za gašenje bila što manja te da se ukloni sve što bi moglo biti uništeno širenjem požara.

Članak 55.

Evakuacija i spašavanje u slučaju nastanka požara provodi se u skladu s Planom evakuacije i spašavanja.

Plan evakuacije i spašavanja dostupan je svim zaposlenicima suda na način da je istaknut na zidovima Suda u svakoj evakuacijskoj zoni.

Članak 56.

Uporabljenu opremu i sredstva za gašenje potrebno je nakon intervencije čim prije dovesti u stanje pripravnosti i spremiti na određena mesta.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

Izmjene i dopune ovog Pravilnika donose se na način propisan za njegovo donošenje.

Članak 58.

Sastavni dio ovog Pravilnika su:

- rješenje o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara
- plan evakuacije i spašavanja za sjedište suda te za Stalne službe suda u Jastrebarskom, Samoboru i Zaprešiću.

Članak 59.

Ovaj Pravilnik objaviti će se na internetskoj stranici Općinskog suda u Novom Zagrebu i dostaviti elektroničkom poštom svim zaposlenicima Suda, a stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica suda

Marija Karadžole

Broj zapisa: **eb312-57c9f**

Kontrolni broj: **0d683-291c3-fdcb2**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisani sljedećim certifikatom:
CN=Marija Karadžole, O=OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.


Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku,
Općinski sud u Novom Zagrebu potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.



P / 2 2 5 2 3 7 5

REPUBLIKA HRVATSKA

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA



UPUĆENSKI SUD U NOVOM ZAGREBU

2 PRIMLJENO

neposr. poštom 23-03-2021 obično prepor.
U prim. pril. kn.
pristojba

KLASA: UP/I-214-02/20-08/35

URBROJ: 511-01-361-21-2

ZAGREB, 16.veljače 2021.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, broj: 92/10) odlučujući o zahtjevu Općinskog suda u Novom Zagrebu, Zagreb, Turinina 3, u predmetu razvrstavanja građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara, ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

1. Građevina i prostori koje koriste Općinski sud u Novom Zagrebu i Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu, na lokaciji: Zagreb, Turinina 3, razvrstavaju se u IV (četvrtu) kategoriju ugroženosti od požara.
2. Općinski sud u Novom Zagrebu i Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu na lokaciji iz točke 1. dužni su:
 - a) imati zaposlenog najmanje jednog djelatnika koji će biti zadužen za obavljanje poslova zaštite od požara i unapređenje stanja zaštite od požara, a koji smije obavljati i druge poslove,
 - b) izraditi opći akt kojim će se urediti stanje zaštite od požara sukladno Pravilniku o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara („Narodne novine“, broj: 116/11).
3. Rok za provedbu mjera iz točke 2. je 6 mjeseci.

Obratloženje

Dana 01. rujna 2020. godine Općinski sud u Novom Zagrebu podnio je zahtjev za razvrstavanje građevine, građevinskih dijelova i prostora koje koristi na lokaciji u Zagrebu, Turinina 3, u jednu od četiri propisane kategorije ugroženosti od požara.

Dana 28 rujna i 02. prosinca 2020. godine obavljeni su inspekcijski nadzori građevine i prostora koje koriste Općinski sud u Novom Zagrebu i Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu, na lokaciji: Zagreb, Turinina 3 i tom prilikom zapisnički je utvrđeno sljedeće:

1. Vlasnik zgrade je tvrtka „MANI“ d.o.o. iz Zagreba, Bani 110. Ugovor o zakupu zaključili su 14. studenog 2014. godine tadašnji vlasnik Hypo Galerija d.o.o. za promet nekretninama kao zakupodavac i Republika Hrvatska, Ministarstvo pravosuđa kao zakupnik, početak zakupa je 01. travnja 2015. godine.

2. Korisnik četvrtog kata je Općinsko državno odvjetništvo u Novom Zagrebu (**45 zaposlenih**) dok ostale prostore zgrade koristi Općinski sud u Novom Zagrebu (**189 zaposlenih**).
3. U zgradi su prema zadnjoj evidenciji zaposlena **234 djelatnika** (189 djelatnika Općinskog suda u Novom Zagrebu i 45 djelatnika Općinskog državnog odvjetništva u Novom Zagrebu).

Ocenjujući utvrđeno činjenično stanje, a pri tome imajući u vidu odredbu članka 6. stavka 1. točke 12. alineje 5. Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara („Narodne novine“, broj: 62/94 i 32/97), kojom je propisano da se u IV. kategoriju razvrstavaju građevine i prostori javne i poslovne namjene koje imaju prostorije u kojima se okuplja **od 20 do 300 osoba**, odlučeno je kao u točki 1. izreke.

Mjera iz točke 2.a) izreke ovog rješenja određena je sukladno članku 20. stavku 5. Zakona o zaštiti od požara, a mjera iz točke 2.b) sukladno članku 21. stavku 1. istog Zakona, dok su sadržaj i forma općeg akta kojim se određuje stanje zaštite od požara propisani Pravilnikom o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara („Narodne novine“, broj: 116/11).

Rok za provođenje mjera određen je sukladno članku 79. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj: 47/09).

Na ovo rješenje ne plaća se upravna pristojba temeljem članka 8., stavka 1., točka 1. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj: 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor tužbom pred Upravnim sudom u Zagrebu, Avenija Dubrovnik br. 6, u roku od 30 dana od dana dostave ovog rješenja.

Dostaviti:

1. Općinski sud u Novom Zagrebu
Turinina 3
10000 Zagreb
2. Općinsko državno odvjetništvo
u Novom Zagrebu
Turinina 3
10000 Zagreb
3. pismohrana, ovdje





Čakovečka 1, Varaždin | T 042 658 625; 042 778 770 | F 042 658 627 | OIB 58241957305 | www.preventa.hr

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU

Lokacija:
Turinina 3, Zagreb

Oznaka dokumenta:	PE 2895/2020
RN:	14567/2020
Datum izrade:	26. 11. 2020.
Dokument izradio:	Borivoj Žmegač, struč.spec.ing.sec.

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 1
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Turinina 3, Zagreb	
	Oznaka dokumenta:	PE 2895/2020	

SADRŽAJ:

1.0.	OSNOVE EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA	2
2.0.	OSNOVNE ZNAČAJKE OPASNIH DOGAĐAJA I POSTUPAKA	4
3.0.	ORGANIZACIJSKA STRUKTURA JEDINICE ZA EVAKUACIJU I SPAŠAVANJE	6
4.0.	POSTUPCI PRI EVAKUACIJI I SPAŠAVANJU	7
5.0.	OSNOVE POSTUPANJA PRI NASTANKU IZNENADNIH DOGAĐAJA	8
6.0.	ZADACI, ZADUŽENJA I ODGOVORNOSTI KOD PROVOĐENJA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA	14
7.0.	ZONE EVAKUACIJE	17
8.0.	ODRŽAVANJE EVAKUACIJSKIH PUTOVA I IZLAZA	17
9.0.	OSPOSOBLJAVANJE I PROVOĐENJE VJEŽBI EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA	18
10.0.	AŽURIRANJE PLANA	19
11.0.	ZAVRŠNE ODBREDBE	19
12.0.	Prilozi:	xx
	Prilog 1 Sastav jedinice za evakuaciju	
	Prilog 2 Popis osposobljenih za pružanje prve pomoći	
	Prilog 3 Propisani znakovi za uzbunjivanje u Republici Hrvatskoj	
	Prilog 4 Grafički dio plana	

	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 2
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Turinina 3, Zagreb	
	Oznaka dokumenta:	PE 2895/2020	

1.0. OSNOVE EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA – OPĆI DIO

1.0. OPĆI DIO

Ovim planom utvrđuje se organizacija, način, postupci i mjere za osiguranje brzog, učinkovitog djelovanja/provođenja evakuacije i spašavanja radnika, drugih osoba i materijalnih dobara u slučaju iznenadnih događaja i drugih pojava koje mogu ugroziti život i ili zdravlje radnika i drugih osoba koje se nađu na ugroženoj lokaciji, a sve u skladu sa zakonskim odredbama iz područja zaštite od požara i zaštite na radu.

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovome Pravilniku koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

1.1 PREDUVJETI ZA PROVOĐENJE PLANA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Da bi se Plan evakuacije i spašavanja mogao provoditi u potpunosti se moraju ispuniti ova četiri uvjeta:

- I. odrediti/imenovati odgovorne osobe kao voditelja evakuacije, zamjenika voditelja evakuacije i timove za evakuaciju sa voditeljem, zamjenikom i članovima za provođenje evakuacije i spašavanja,
- II. izvršiti ospozobljavanje radnika koji će provoditi evakuaciju i spašavanje,
- III. odrediti i označiti evakuacijske putove i izlaze osigurati da isti budu čisti, prohodni i otvoreni za izlaz u siguran i ili slobodan prostor te da budu opskrbljeni sigurnosnom rasvjjetom i
- IV. osigurati potrebna sredstva i oprema za evakuaciju i spašavanje.

1.2 POJMOVI I DEFINICIJE

Evakuacija je postupak koji se provodi pravovremeno, planirano, organizirano, brzo i sigurno radi premještanja/napuštanje objekta/prostorija prije nego što nastupi neposredna opasnost (ugrožavanje života i zdravlja radnika i drugih osoba), što može izazvati iznenadni događaj. Pod evakuacijom u smislu ovog plana podrazumjeva se organizirano, brzo i sigurno u pravilu samostalno napuštanje objekta ugroženih osoba (osim ako se ne radi o teže pokretnim invalidnim osobama) k sigurnim mjestima, korištenjem planiranih evakuacijskih puteva i izlaza.

Preventivna evakuacija provodi se u očekivanju izvanrednog događaja (događaj nije nastao, ali je velika vjerojatnost da će se dogoditi), a obuhvaća sljedeće postupke:

- evakuacija radnika i drugih osoba koje se nalaze u objektu,
- poduzimanje mjera za sprečavanje nastanka panike,
- isključivanje svih vrsta energije u ugroženom prostoru, osim nužnih napajanja,
- obavješćivanje profesionalnih službi i ovlaštenih osoba određenih ovim Planom o predvidivim posljedicama, mogućnostima i potrebama pružanja prve pomoći izvan lokacije i
- obustaviti radne procese na siguran način.

	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 3
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Turinina 3, Zagreb</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2895/2020</i>	

Nužna evakuacija provodi se u što je moguće kraćem vremenu kada se iznenadni događaj već dogodio, a obuhvaća slijedeće postupke:

- žurna evakuacija radnika i drugih osoba koje se nalaze u objektu,
- poduzimanje mjera za sprječavanje nastanka panike,
- isključivanje svih vrsta energije u ugroženom prostoru, osim nužnih napajanja,
- obavješćivanje profesionalnih službi i ovlaštenih osoba određenih ovim Planom o predvidivim posljedicama, mogućnostima i potrebama pružanja prve pomoći izvan objekta/lokacije i
- obustaviti radne procese na siguran način ubrzano, a da se pri tome ne dovede u opasnost svoj život.

Djelomična evakuacija provodi se kada je dovoljno evakuirati osobe iz prostora zahvaćenog iznenadnim događajem, za kojeg je izvjesno da je ograničen u svom izazivanju opasnosti na točno određeni prostor (npr. biološka opasnost ili poplava samo na jednom katu).

Vježbovna evakuacija je postupak koji se provodi u svrhu uvježbavanja imenovanih članova timova za evakuaciju i spašavanje, njihovih voditelja i zamjenika, koji se u tom trenutku nalaze u objektu. Provođenje praktičnih vježbi evakuacije i spašavanja mora se sukladno zakonskim propisima provoditi najmanje jednom u dvije godine.

Spašavanje osoba je organizirano provođenje radnji kojima se djelatnicima i drugim osobama zatočenim koje same ne mogu ili nisu napustile ugrožene prostore, pruža i provodi pomoći u njihovu napuštanju, kada uslijed okolnosti nastalih zbog iznenadnih događaja sami ne mogu napustiti ugrožene prostore, a da pri tome ne dovedu u opasnost svoj život.

Iznenadni događaj je svaki događaj koji može ugroziti život i/ili zdravlje ljudi a zbog kojeg se mora organizirati brza i učinkovita evakuacija. Iznenadni događaji nastaju kao posljedica:

- A. unutarnjih izvora opasnosti (požar, eksplozija) i
- B. vanjskih izvora opasnosti (udar groma, potres, olujni vjetrovi, opasno zračenje-nuklearna opasnost, biološka opasnost i sl.).

Put za evakuaciju je put, jednostavan, osvijetljen i označen, put koji vodi od bilo kojeg mjestu u objektu do sigurnog mesta u objektu ili izvan objekta.

Evakuacija i spašavanje provode se tijekom ili nakon nastanka događaja kojim su ugroženi životi i zdravlje zatečenih/prisutnih osoba odnosno onih događaja koji štete materijalnim dobrima društva. Evakuacija, spašavanje i pružanje prve pomoći osigurava se organizacijskim mjerama u okvirima koje provode timovi za evakuaciju, spašavanje i pružanje prve pomoći.

1.3 MOGUĆI IZNENADNI DOGAĐAJI NA OBJEKTU/LOKACIJI

Obzirom na vrstu radnog procesa koji se obavlja u poslovnom objektu, a uslijed unutarnjih izvora opasnosti mogu se očekivati tehnološki akcidenti (s ozlijeđenim osobama i materijalnim štetama):

- a) požar u radnim i pomoćnim prostorijama (kvar na električnim instalacijama, nepoštivanje zabrane pušenja i dr.) i

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	<i>Str. 4</i>
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Turinina 3, Zagreb</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2895/2020</i>	

b) eksplozija na sredstvima rada i radnoj opremi (izazvana nepravilnim rukovanjem ili kvarom službenih vozila, agregata, kotlovnice, toplinske podstanice i dr.)

c) poplava (uzrokovana puknućem vodovodne, kanalizacijske ili hidrantske cijevi)

Od vanjskih izvora ugrožavanja mogu se očekivati:

a) potres,

b) požari, eksplozije,

c) izvanredne situacije s akcidentnim stanjima u štićenom prostoru (sabotaže, diverzije, terorizam, požarne ugroze, dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi, pronalazak eksplozivne naprave ili eksplozija eksplozivne naprave, oružani i drugi prepadi, razbojništva, razbojničke krađe ili neke druge vrste krađa, oštećenje ili uništenje imovine, oštećenje tehničkog sustava zaštite, stvaranje nereda, panike i paničnog ponašanja, širenje dezinformacija, usmene, pismene i telefonske prijetnje)

d) radioaktivno zračenje uslijed nesreće u nuklearnoj elektrani,

e) obilne padaline/poplava,

f) olujni ili orkanski vjetar i

g) biološka opasnost (terorizam ili pojava legionele u vodooprskbnim sustavima, klimatizacijskim sustavima i uređajima za ovalživanje zraka).

Na znak uzbune vezane uz požar ili neke druge izvanredne opasnosti provodi se organizirana evakuacija.

Uzbunjivanje može biti:

- glasom,
- alarmnom sirenom
- uređajima za komunikaciju i vezu (fiksni i mobilni telefoni ili radio vezom).

2. OSNOVNE ZNAČAJKE OPASNIH DOGAĐAJA I POSTUPAKA

2.1 POŽAR

Trajanje – do 2 sata, eventualno i više, što ovisi o mjestu nastanka požara građevinskim i geometrijskim karakteristikama ugroženih prostora i njihovoj povezanosti, količini i požarnim karakteristikama materijala u tehnološkom procesu, izmjeni zraka, te početku i učinkovitosti akcije gašenja požara.

Opasnosti i posljedice – kritično djelovanje topline, dima i otrovnih plinova na prisutne osobe već tijekom privih minuta trajanja požara i primjenom sredstava i postupaka gašenja.

Evakuacija – neposredno ugrožene osobe započinju odmah kretanje prema sigurnim prostorima. Za najkraće moguće vrijeme treba evakuacijski prostor organizirati kao normalno kretanje svih ugroženih osoba korištenjem planiranih evakuacijskih puteva i izlaza. Treba posebno kontrolirati ponašanje prisutnih osoba i suzbijati pojavu panike.

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 5
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Turinina 3, Zagreb</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2895/2020</i>	

Spašavanje ljudi – organizira se i provodi za najkraće moguće vrijeme uvježbanim snagama i sredstvima primjerenim nastaloj situaciji.

Spašavanje materijalnih dobara – provodi se za vrijeme ili nakon požara uz maksimalno angažiranje uvježbanih radnika i tijekom akcije gašenja od strane profesionalnih vatrogasnih postrojbi.

Ostale aktivnosti:

- početno gašenje požara,
- sigurnosni postupci na kritičnim instalacijama i uređajima,
- pružanje prve medicinske pomoći,
- osiguranje objekta i održavanje reda i
- saniranje nastalih šteta.

2.2 EKSPLOZIJA

Trajanje – događaj je vrlo kratkog trajanja (dijelovi sekunde) i iznenadan.

Opasnosti i posljedice – osobe koje su se zatekle u području djelovanja eksplozije, osim njenim fizičkim učinkom ugrožene su i nastalim plinovima, prašinom, rastgranim instalacijama i eventualno oslobođenim medijima iz cjevovoda. Moguća je pojava paničnog ponašanja prisutnih osoba. Očekuje se oštećenje dijelova objekta, instalacije i opreme. Vjerujan je i nastanak požara.

Evakuacija – napuštanje građevinskih prostora potrebno je organizirati u najkraćem vremenu korištenjem sigurnih putova i izlaza, nadzirati njen tijek i suzbijati pojave paničnog ponašanja.

Spašavanje ljudi – provodi se odmah po nastalom događaju uvježbanim snagama i sredstvima koji odgovaraju nastaloj situaciji, a u pravilu prema slijedećim fazama:

- utvrđivanje položaja blokiranih osoba,
- određivanje najpovoljnijeg načina spašavanja s potrebnim osiguranjima od mogućeg naknadnog rušenja i
- oslobođanje blokiranih osoba i pružanje potrebne medicinske pomoći.

Ostale aktivnosti:

- gašenje eventualnog požara,
- sigurnosni postupci na konstruktivnim elementima, instalacijama i uređajima,
- osiguranje objekta i održavanje reda,
- spašavanje imovine i saniranje nastalih šteta i
- pružanje prve medicinske pomoći.

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 6
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Turinina 3, Zagreb</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2895/2020</i>	

2.3 POTRES

Trajanje – vrlo kratkog trajanja (sekunde) i iznenadan.

Opasnosti i posljedice – opasnost od zatrpanjivanja ljudi i materijalnih dobara, ugroženje ljudi prašinom i eventualno štetnim medijima iz cjevovoda. Moguća je pojava paničnog ponašanja prisutnih osoba. Moguć je nastanak požara.

Evakuacija – napuštanje građevinskih prostora potrebno je organizirati i provesti za najkraće moguće vrijeme prema utvrđenom planu.

Spašavanje ljudi – provodi se nakon događaja sa snagama i sredstvima koja su primjerena stupnju porušenosti građevine. Spašavanje je potrebno provesti u roku od 72 sata.

Ostale aktivnosti:

- gašenje eventualnog požara,
- osiguranje objekta i održavanje reda,
- potrebni građevinsko – tehnički zahvati i
- saniranje šteta.

2.4 PREPAD I PLJAČKA

Trajanje – trajanje i opasnosti mogu biti vrlo različiti.

Opasnosti i posljedice – osobe koje vrše prepad mogu biti naoružane pa postoji opasnost po život i zdravlje osoba u građevini

Evakuacija – provodi se organiziranim kretanjem prisutnih osoba korištenjem sigurnih putova i izlaza do izvan zone potencijalnih opasnosti.

Spašavanje ljudi – organizira se i provodi za najkraće moguće vrijeme uvježbanim snagama i sredstvima primjerenim nastaloj situaciji.

Ostale aktivnosti: otklanjanje uočenih opasnosti isključivo angažiranjem specijaliziranih timova i osiguranje objekta i održavanje reda.

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 7
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Turinina 3, Zagreb</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2895/2020</i>	

3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA JEDINICE ZA EVAKUACIJU I SPAŠAVANJE

Za organizaciju i provedbu potpune evakuacije iz prostora poslovne građevine nakon donošenja ovog plana određuju se nositelji poslova i zadataka:

Voditelj evakuacije:	<i>glavni nositelj poslova evakuacije</i>
Zamjenik voditelja:	<i>mijenja voditelja u slučaju kad nije prisutan</i>
Voditelj tima:	<i>određuje se za svaki kat građevine</i>
Zamjenik voditelja tima:	<i>određuje se za svaki kat građevine</i>
Član tima:	<i>po svakom katu građevine određuju se dva člana tima za evakuaciju</i>

Ako se u trenutku nastanka iznenadnog događaja imenovane osobe ne nalaze unutar građevine suda, organizaciju i provedbu akcije evakuacije i spašavanja preuzima njihov zamjenik, odnosno druga od njih imenovana osoba.

Voditelji, zamjenici i članovi timova za spašavanje moraju biti upoznati s ovim planom i svojim zadacima te organizirati i provesti prema planu evakuacije i spašavanja sve potrebne mјere kako bi napuštanje građevine bilo brzo i sigurno.

Voditelj evakuacije, zamjenik voditelja evakuacije, voditelji timova, njihovi zamjenici i članovi timova imenuju se posebnom odlukom.

Osoba koja je određena za provođenje evakuacije treba zadovoljavati slijedeće uvjete:

- da ima potrebno iskustvo pri radu u prostorima u kojima može nastati iznenadni događaj,
- da po stupnju obrazovanja i stručnosti može planom evakuacije i spašavanja provesti predviđene poslove,
- da je sposobljena za provođenje evakuacije i
- da je u svom okruženju uvažavana i poštovana, odnosno da ima autoritet potreban za rukovođenje.

Prilikom izbora osoba koji će biti zadužene za provedbu evakuacije i spašavanja potrebno je voditi računa da to budu osobe koje će s obzirom na svoje zdravstvene sposobnosti moći obaviti predviđene radnje te osobe koje stalno rade u građevini.

Za sve promjene potrebno je odmah obavijestiti voditelja evakuacije građevine.

Sastav tima za evakuaciju po etažama nalazi se u prilogu ovog plana.

	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 8
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Turinina 3, Zagreb</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2895/2020</i>	

4. POSTUPCI PRI EVAKUACIJI I SPAŠAVANJU

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

4.1 OBAVJEŠĆIVANJE

Osoba koja prva primjeti opasnost obavještava svog neposrednog rukovoditelja i dežurnu osobu na porti, koji potom obavještavaju voditelja tima za evakuaciju u zoni evakuacije u kojoj je nastao iznenadni događaj.

Voditelj tima za evakuaciju obavještava voditelja evakuacije građevine ili u njegovoj odstutnosti njegovog zamjenika.

Obavještavanje se izvršava usmenom predajom ako za to postoje mogućnosti, u protivnom informacija se predaje dostupnim sredstvima veze.

4.2 UZBUNJIVANJE

U slučaju iznenadnog događaja i drugih pojava koje mogu ugroziti život i/ili zdravlje radnika i drugih osoba koje se nađu na ugroženoj lokaciji, zbog kojeg se mora provesti evakuacija i spašavanje iz građevine, uzbunjivanje se provodi tako da voditelj ili zamjenik voditelja evakuacije građevine izdaje zapovijed o uzbunjivanju.

Uzbuna se daje usmenim obavješćivanjem ili zvučnim alarmiranjem.

Daje se nalog za provođenje evakuacije, koja se provodi brzo, bez panike na zborna mjesta okupljanja koje se nalaze u blizini objekta.

Uzbunjivanje provodi i služba 112 na gradskoj i županijskoj razini, ako je iznenadni događaj većih razmjera.

Evakuaciju može zapovijedati:

- A) Voditelj evakuacije, odnosno njegov zamjenik,
- B) Voditelji timova, odnosno njihovi zamjenici ili članovi timova u svojim zonama evakuacije,

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

5.1.

5.2.

	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 9
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Turinina 3, Zagreb	
	Oznaka dokumenta:	PE 2895/2020	

4.3 DOJAVLJIVANJE

Kada dežurna osoba na porti dobije potvrdu od voditelja evakuacije građevine da se radi o stvarnom iznenadnom događaju i drugim pojavama koje mogu ugroziti život i/ili zdravље radnika i drugih osoba koje se nađu na ugroženoj lokaciji odmah o tome izvještava vanjske interventne službe putem telefona (fiksni, mobilni) ili na drugi odgovarajući način.

Pri tome je važno voditi računa o pravodobnom informiranju svih službi 112, 193, 194, kao i predsjednika suda.

4.4 ORGANIZIRANA EVAKUACIJA

Voditelji timova za evakuaciju i spašavanje ili njihovi zamjenici izdaju zapovijed članovima timova po etažama za organizaciju evakuacije.

Nakon izdane zapovijedi članovi tima za evakuaciju i spašavanje obavještavaju dužnosnike/službenike/namještenike i druge osobe koje se zateknu u zoni evakuacije o potrebi za evakuacijom te ih organizirano u koloni usmjeravaju prema unaprijed predviđenim evakuacijskim izlazima do mjesta okupljanja izvan građevine.

Dužnosnici, službenici i namještenici koji u trenutku okupljanja imaju stranke u svojim prostorima, dužni su se pobrinuti za njihovu evakuaciju.

Za evakuaciju invalidnih osoba, odnosno osoba s teškoćama u kretanju, uz tim za evakuaciju, zaduženi su nadređeni službenici/namještenici, koji su dužni znati njihov raspored rada i radno mjesto. članovi timova za evakuaciju i spašavanje, svaki na svom dijelu kata (podijeliti se na zapadnu i istočnu stranu zgrade) prema utvrđenom rasporedu, vizualnim pregledom i glasnim dozivom „IMA LI KOGA?“ provjeravaju jesu li sve osobe napustile zonu evakuacije te o tome izvješćuju voditelje timova ili njihove zamjenike.

U tijeku evakuacije i na mjestima okupljanja članovi jedinice za evakuaciju pri svom postupanju ne smiju ugroziti svoj život i obvezni su smiriti moguća panična ponašanja.

4.5 ORGANIZIRANO SPAŠAVANJE OSOBA

Organizirano spašavanje se provodi kada nije moguće provesti propisanu evakuaciju zbog nastalih posljedica izvanrednog događaja. Organizirano spašavanje provode profesionalne službe.

4.6 MJESTA OKUPLJANJA

Mjesto okupljanja tima za evakuaciju je prostorija voditelja evakuacije ili mjesto koje odredi voditelj.

Mjesto okupljanja evakuaranih i spašenih osoba je slobodni prostor ispred građevine.

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 10
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Turinina 3, Zagreb	
	Oznaka dokumenta:	PE 2895/2020	

U slučaju ratne opasnosti i opasnog zračenja (nuklearna opasnost) mjesto okupljanja je prostor podruma.

4.7 PRESTANAK OPASNOSTI

Prestanak opasnosti oglašava služba sustava 112, odnosno voditelj ili zamjenik voditelja evakuacije ako je on izdao nalog za provođenje evakuacije, te odlučuje o povratku na radna mjesta.

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	<i>Str. 11</i>
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Turinina 3, Zagreb</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2895/2020</i>	

5. OSNOVE POSTUPANJA PRI NASTANKU IZNENADNIH DOGAĐAJA

5.1 POŽAR

Svaka osoba koja primijeti opasnost od nastanka požara ili primijeti požar, dužna je ukloniti opasnost, odnosno ugasiti požar ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugu osobu.

Za gašenje početnih ili manjih požara upotrijebite ručne aparate za gašenje požara.

Ne smije se nastaviti s gašenjem u slučaju:

- da postoji opasnost od ozljeda i po život,
- da se vatra nekontrolirano pojačava,
- da postoji opasnost da će vaš evakuacijski put postati neprohodan i
- da gori opasan materijal.

Ukoliko niste sigurni da možete ugasiti požar prijavite ga voditelju tima za evakuaciju u svojoj zoni evakuacije i pristupite evakuaciji sukladno propisanim Postupcima pri evakuaciji i spašavanju.

Prijava požara

U slučaju nastanka požara obavijestite:

- Županijski centar za hitne pozive **112**

I recite:

- Tko zove?
- Što se dogodilo?
- Gdje?
- Jesu li ugroženi ljudi.

Evakuacija

- Upozorite ostale u objektu i spriječite pristup ugroženom području.
- Ograničite vatru i dim zatvaranjem vrata prostorija koja su zahvaćena požarom.
- U slučaju većih požara ili opasnosti od ozljeda ili po život, odmah napustite ugroženi prostor na zborni mjesto (slobodni prostor ispred građevine).

5.2 EKSPLOZIJA

Ako dođe do pojave eksplozije potrebno je:

- ostati pribran i ne paničariti,
- napustiti ugroženi prostor izlaskom u vanjski prostor izvan zone mogućeg urušavanja građevine,
- po mogućnosti isključiti iz pogona uređaje i instalacije struje, kako ne bi bili izvor nastanka novih eksplozija,
- ako se instalacije električne struje ne mogu isključiti unutar građevine, pozvati u pomoć dežurne službe distributera energenata da osiguraju ova isključenje na svojim opskrbnim mrežama.

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	<i>Str. 12</i>
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Turinina 3, Zagreb	
	Oznaka dokumenta:	PE 2895/2020	

Prijava eksplozije

U slučaju nastanka nastanka obavijestite:

- Županijski centar za hitne pozive **112**

I recite:

- Tko zove?
- Što se dogodilo?
- Gdje?
- Jesu li ugroženi ljudi.

5.3 OPASNE TVARI

U slučaju propuštanja opasnih tvari potrebno je:

- žurno se evakuirati iz ugroženog prostora u vanjski otvoren prostor, podalje od mesta opasnosti,
- što prije zatvoriti glavne ventile za prekid dobave opasne tvari, odnosno zabrtviti mjesto ispuštanja,
- u blizini mesta ispuštanja ne pušti, ne korisiti otvoreni plamen ili iskreće alate, ne uključivati električne uređaje,
- spriječiti istjecanje opasne tvari u kanalizaciju ili druge prostore ispod razine tla, brtvljenjem ili prekrivanjem ovih otvora,
- prostore na mjestu ispuštanja opasne tvari i u obližnjim prostorijama prozračiti otvaranjem prozora i vrata.

5.4 POTRES

Kod zamjećenih blagih podrhtavanja tla:

- odmah napustiti građevinu i izići u vanjski otvoren prostor, te se udaljiti na sigurnu udaljenost od građevine (izvan zone urušavanja),

Kod snažnog podrhtavanja tla (popraćeno padanjem okolnih predmeta ili urušavanjem konstrukcijskih elemenata građevine) potrebno je:

- ostati unutar građevine, žurno se skloniti na sigurnija mesta unutar prostorija (ispod čvršćih konstrukcija - nosivih zidova, dovratnika, stolova...), odmaknuti se od prozora u kut nasuprot prozoru i ne izlaziti u vanjski prostor dok podrhtavanje ne prestane,
- ako se ostane zarobljen ispod ruševina, lupanjem o građevinske konstrukcije, instalacije ili o drugi predmet svratiti pozornost na sebe,
- po prestanku podrhtavanja tla žurno isključiti instalacije struje, plina i vode unutar građevine, ili pozvati u pomoć dežurne službe distributera energenata da osiguraju ova isključenje na svojim opskrbnim mrežama.

	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 13
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Turinina 3, Zagreb</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2895/2020</i>	

5.5 OLUJNO NEVRIJEME

Kod pojавa olujnog nevremena potrebno je:

- skloniti se u sigurnije prostore unutar građevine (u središnje, odnosno unutarnje prostorije), odmaknuti se od prozora i prolaza s prozorima, te od većih ostakljenih površina, a vrata i prozore na građevini dobro zatvoriti,
- isključiti iz pogona električne uređaje i instalacije, te prema potrebi druge instalacije i uređaje.

5.6 PRONALAZAK EKSPLOZIVNE NAPRAVE

Kod pronalaska eksplozivne naprave potrebno je:

- nikad ne dirati predmet za koji postoji sumnja da je eksplozivna naprava,
- ugasiti radio i prijemne uređaje u blizini,
- odmah obavijesti Županijski centar za hitne pozive **112** i voditelja evakuacije koji treba narediti evakuaciju iz prostora.

5.7 POSTUPCI U SLUČAJU PRIJETNJE BOMBOM

Ako je prijetnja primljena telefonom, potrebno je pokušati od osobe koja je uputila prijetnju saznati:

- točnu lokaciju bombe,
- vrijeme kad će eksplodirati,
- veličinu i vrstu,
- tko zove,
- obratiti pažnju na zvukove koji se čuju u pozadini osobe koja zove,
- pokušati odrediti približnu starost osobe koja zove,
- odmah obavijesti Županijski centar za hitne pozive **112** i voditelja evakuacije.

5.8 POSTUPCI U SLUČAJU PREPADA

Radnici koji su direktno izloženi radnjama napadača trebaju:

- ispuniti zahtjev napadača bez pružanja tjelesnog otpora, bez naglih kretnji i provociranja,
- obratiti pozornost na opis napadača – visinu, težinu, boju glasa, karakteristike govora, tjelesne nedostatke, odjeću i druge specifičnosti (brada, brkovi i sl),
- obratiti pozornost na sredstvo napada (vrstu oružja),
- prepustiti aktiviranje sustava tehničke zaštite osobama koje nisu direktno pod nadzorom napadača,
- ako su prisutne stranke u prostoriji oružanog napada, upozoriti stranke da ostanu mirne i ispune zahtjeve napadača,
- nakon izlaska napadača iz prostorije i objekta ništa ne dirati, a kretnje ograničiti na najmanju moguću mjeru,

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 14
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Turinina 3, Zagreb</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2895/2020</i>	

- ako ima ozlijeđenih ili se pogoršalo zdravstveno stanje radnika ili stranki, zatražiti liječničku pomoć,
- obavijestiti neposrednog rukovoditelja

Radnici koji nisu direktno izloženi radnjama napadača trebaju:

- zadržati mir i ne skretati pozornost na sebe,
- neprimjetno aktivirati propuprepadni sustav, ukoliko je isti izведен u prostoru,
- ako su u drugom prostoru da obavijete dežurnu službu,
- obratiti pozornost na opis napadača – visinu, težinu, boju glasa, karakteristike govora, tjelesne nedostatke, odjeću i druge specifičnosti (brada, brkovi i sl),
- da pažljivo motre ostale osobe kako bi eventualno uočili pomagače napadača.

5.9 NUKLEARNA OPASNOST

U slučaju oglašavanja nuklearne opasnosti potrebno je učiniti slijedeće:

- zatvoriti sve vanjske prozore i vrata te isključiti iz rada uređaje za ventilaciju i klimatizaciju,
- napustiti bez panike radno mjesto na kojem se nalazite koristeći pri tome dostupne evakuacijske putove,
- okupiti se na predviđenom mjestu sklanjanja,
- postupati prema uputama osoba zaduženih za evakuaciju i spašavanje.

5.10 BIOLOŠKA OPASNOST

U slučaju oglašavanja biološke opasnosti potrebno je učiniti slijedeće:

- zatvoriti sve vanjske prozore i vrata te isključiti iz rada uređaje za ventilaciju i klimatizaciju,
- napustiti bez panike radno mjesto na kojem se nalazite koristeći pri tome dostupne evakuacijske putove,
- okupiti se na predviđenom mjestu sklanjanja,
- postupati prema uputama osoba zaduženih za evakuaciju i spašavanje.

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 15
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Turinina 3, Zagreb</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2895/2020</i>	

6. ZADACI, ZADUŽENJA I ODGOVORNOSTI KOD PROVOĐENJA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

R.br.	Naziv funkcije	Prava odgovornosti i dužnosti
1	Predsjednik suda	<ul style="list-style-type: none"> • Odrediti prioritet pri spašavanju • Odrediti voditelja/zamjenika evakuacije, voditelje/zamjenike i članove timova za evakuaciju i spašavanje i osobu za čuvanje, održavanje i evidenciju sredstva i opreme za spašavanje • Osigurati kadrovske resurse za popunu timova • Osigurati službenicima/namještenicima osposobljavanje i uvježbavanje Plana evakucije i spašavanje • Osigurati provođenje vježbi evakuacije i spašavanja najmanje jednom u dvije godine • Osigurati voditelju i zamjeniku voditelja evakuacije vrijeme potrebno za osposobljavanje i provedbu evakaucijskih zadataka • Pokrenuti postupak u slučaju da voditelji i članovi ne obavljaju utvrđene zadatke
2	Voditelj evakuacije	<p>U slučaju neposredne opasnosti za život i zdravlje osoba ili na temelju primljene obavijesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utvrđuje koja opasnost prijeti ili je nastala • utvrđuje koji dio prostora je ugrožen i u kojem obimu • jesu li evakuacijski putovi i vrata prohodni • jesu li ugroženi ljudi, koliko i na kojem mjestu • aktivira članove tima i određuje početak evakuacije na način na koji se neće uzrokovati nemir ili panika među prisutnima • prema nastaloj potrebi zahtjeva pomoć izvana (vatrogasne postrojbe, policije i hitne pomoći) • sudjeluje u provedbi evakuacije • kontrolira provođenje evakuacije • vodi brigu o isključenju energetika • obavještava nadređene o svim opasnim događajima koji su se pojavili te svim problemima evakuacije i spašavanja • kontrolira i poduzima mjere da su putevi propisno osvjetljeni, označeni i održavani

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 16
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Turinina 3, Zagreb	
	Oznaka dokumenta:	PE 2895/2020	

R.br.	Naziv funkcije	Prava odgovornosti i dužnosti
		<ul style="list-style-type: none"> • vodi brigu o provođenju praktičkih vježbi prema odredbama Zakona o zaštiti na radu • vodi brigu o održavanju evakuacijskih putova • određuje zborni mjesto evakuacije na sigurnoj udaljenosti, sigurnom mjestu ili u objektu • nakon provedene evakuacije sastavlja izvješće <p>Sadržaj izvješća o provedenoj evakuaciji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vrijeme događaja • mjesto događaja • vrsta događaja (požar, eksplozija, potres i drugo) • uzrok događaja • posljedice događaja (broj ozljeđenih, posljedice na imovini i okolišu) • snage koje su sudjelovale u akciji spašavanja • angažirana sredstva i oprema • utrošena sredstva • završetak akcije • ukupna šteta nastala prouzročenim događajem • pouke o nastalom događaju
3	Zamjenik voditelja evakuacije	<ul style="list-style-type: none"> • mijenja voditelja evakuacije u slučaju kad nije prisutan i vrši sve njegove zadatke pri provođenju evakuacije i spašavanja
4	Voditelj tima	<p>U slučaju neposredne opasnosti za život i zdravlje osoba ili na temelju primljene obavijesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utvrđuje koja opasnost prijeti ili je nastala • utvrđuje koji dio prostora je ugrožen i u kojem obimu • jesu li evakuacijski putovi i vrata prohodni • jesu li ugroženi ljudi, koliko i na kojem mjestu • aktivira članove tima i određuje početak evakuacije na način na koji se neće uzrokovati nemir ili panika među prisutnima • prema nastaloj potrebi zahtjeva pomoći izvana (vatrogasne postrojbe, policije i hitne pomoći) • sudjeluje u provedbi evakuacije

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	<i>Str. 17</i>
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Turinina 3, Zagreb</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2895/2020</i>	

R.br.	Naziv funkcije	Prava odgovornosti i dužnosti
		<ul style="list-style-type: none"> kontrolira provođenje evakuacije vodi brigu o isključenju energetika postupa po naredbama voditelja evakuacije obavještava voditelja evakuacije o svim opasnim događajima koji su se pojavili te svim problemima evakuacije i spašavanja
5	Zamjenik voditelja tima	<ul style="list-style-type: none"> mijenja voditelja tima u slučaju kad nije prisutan i vrši sve njegove zadatke pri provođenju evakuacije i spašavanja
6	Član tima:	<ul style="list-style-type: none"> sudjeluje u provedbi evakuacije djelujući protiv eventualnih pojava paničnog ponašanja postupa po naredbama rukovoditelja tima, odnosno evakuacije samostalno poduzima hitne mjere kojima se osigurava brža i učinkovita evakuacija usmjerava ljudi k odgovarajućim evakuacijskim izlazima i zbornom mjestu pomaže osobama kojima je potrebna pomoć pri evakuaciji provjerava jesu li u postupku evakuacije sve osobe napustile prostorije te zatvara vrata prostorija izvješćuje voditelja tima, jesu li sve osobe napustile prostor
7	Svi radnici i osobe koje se zateknu u prostorijama suda	<p>Dužni su postupati na slijedeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> uputiti se k evakuacijskim izlazima i na zorno mjesto normalnim kretanjem gdje se trebaju zadržati do obavijesti o raspuštanju tijekom evakuacije izvršavati naredbe zaduženih osoba nikad ne smiju ulaziti u prostorije zahvaćene vatrom i dimom ne ulaziti u prostorije ukoliko su vrata topla na dodir

7. ZONE EVAKUACIJE

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 18
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Turinina 3, Zagreb</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2895/2020</i>	

U cilju ostvarivanja brze i sigurne evakuacije građevina je podijeljena u evakuacijske zone. U svakoj evakuacijskoj zoni postavljaju se znakovi za smjerove evakuacije, za evakuacijske izlaze, mjesta za opremu za gašenje požara i za ormariće prve pomoći. Svi evakuacijski putovi trebaju biti osvijetljeni sigurnosnom rasvjетom.

Za svaku evakuacijsku zonu određuje se mjesto okupljanja tima za evakuaciju, sastav tima za evakuaciju i mjesto okupljanja evakuiranih radnika.

Zona:	Dio građevine:
Zona 1	Prizemlje i galerija
Zona 2	Prvi kat
Zona 3	Drugi kat
Zona 4	Treći kat

8. ODRŽAVANJE EVAKUACIJSKIH PUTOVA I IZLAZA

- Održavanje evakuacijskih putova i izlaza treba biti takvo da je u najvećoj mogućoj mjeri izbjegnuto narušavanje sigurnosti prisutnih osoba kod nastanka opasnog događaja.
- Evakuacijski putovi i izlazi trebaju biti lako prepoznatljivi i uočivi tijekom korištenja objekta. Obilježavanje se obavlja propisanim znakovima postavljenim na najuočljivijim mjestima.
- Sigurnosna rasvjeta (panik) mora se redovito, jednanput na godinu ispitati na ispravnost. O tome je potrebno voditi odgovarajuću evidenciju i dokumentaciju.
- Prepoznavanje evakuacijskih putova i izlaza ne smije se tijekom korištenja objekta ničim umanjivati.
- Prostori ispod stubišnih krakova koji su dio evakuacijskog puta ili izlaza ne smiju se koristiti za smještaj požarno ili eksplozivno opasnog sadržaja.
- Podovi moraju uvijek biti ravni, bez izbočenja ili oštećenja koja mogu uzrokovati pad osoba, a posebno tijekom evakuacije. Podovi moraju biti sigurni od klizanja i bez obloga koje se mogu naborati ili pomicati.
- Vrata se moraju održavati tako da se u svakom trenutku mogu jednostavno otvoriti sa strane predviđenog smjera kretanja.

	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 19
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Turinina 3, Zagreb	
	Oznaka dokumenta:	PE 2895/2020	

9. OSPOSOBLJAVANJE I PROVOĐENJE VJEŽBI EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Sve osobe zadužene za provođenje evakuacije i spašavanja moraju biti odgovarajuće osposobljene. Organizacija osposobljavanja i praktične vježbe obavljaju se obavezno jednom u dvije godine.

Čelnici suda prije provođenja evakuacije donose odluke o tome koja vrsta vježbe će se provesti:

- osnovna vježba evakuacije – vježbovna evakuacija ili
- vježba evakuacije i spašavanja u suradnji s interventnim službama.

Osoba zadužena za poslove zaštite na radu dužna je napraviti program osposobljavanja i organizirati načine osposobljavanja.

Prije vježbe sve zaposlene u objektu treba upoznati sa:

- planom evakuacije i spašavanja,
- zbornom mjestu na koje se obavlja evakuacija,
- prolazima i izlazima,
- sredstvima i opremom,
- načinom uzbunjivanja.

Jedan primjerak plana evakuacije i spašavanja mora se nalaziti u objektu kod voditelja evakuacije i biti dostupan svima zaposlenima.

Svrha vježbi je poboljšanje:

- djelotvornosti,
- znanja i
- reagiranja u slučaju opasnog događaja zbog kojeg je potrebno provesti evakuaciju.

Sve osobe koje se zateknu u građevini dužne su aktivno sudjelovati u vježbi evakuacije i spašavanja.

Nakon provedene vježbe voditelj evakuacije sastavlja izvještaj o uspješnosti vježbe i primjedbama, odnosno prijedlog poboljšanja.

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 20
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Turinina 3, Zagreb</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2895/2020</i>	

10. AŽURIRANJE PLANA

Za neprekidno praćenje odredbi ovog plana te za predlaganje izmjena i dopuna koje osiguravaju njegovu primjenu zadužuje se voditelj evakuacije.

Za ažuriranje i izradu Priloga, koji se mijenjaju ovisno o promjenama u prostoru i ljudima, zadužuje se ravnateljica sudske uprave.

11. ZAVRŠNE ODBREDBE

Plan stupa na snagu datumom donošenja.

Posl.broj:

Zagreb, datum

Predsjednik suda:

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	<i>Str. 21</i>
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Turinina 3, Zagreb</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2895/2020</i>	

8. PRILOZI

Prilog 1 Sastav jednice za evakuaciju

Prilog 2 Popis osposobljenih za pružanje prve pomoći

Prilog 3 Propisani znakovi za uzbunjivanje u Republici Hrvatskoj

Prilog 4 Grafički dio plana

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	<i>Str. 22</i>
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Turinina 3, Zagreb</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2895/2020</i>	

Prilog 1

SASTAV JEDNICE ZA EVAKUACIJU

VODITELJ EVAKUACIJE I ZAMJENIK VODITELJA EVAKUACIJE

	Ime i prezime:	Organizacijska jedinica:	Tel. / mob.
Voditelji evakuacije:	1.Marijo Maljković 2.Mirjana Gjurgjan 3.Petra Požega 4.Stjepan Vrančić	1.voditelj zemljišnoknjižne pisarnice 2.administrativni referent-sudski upisničar 3.sudski referent za izvršenje prekršajnih sankcija 4. voditelj Odsjeka za informatičku podršku i obradu statističkih podataka	1.01/2356-801 2.01/3090-819 3.01/3090-848 4.01/2356-850
Zamjenici voditelja evakuacije:	1.Darko Seleš 2.Marina Mamuza 3.Vlasta Vraneković 4.Dino Vlahov	1.voditelj sudskih ovršitelja 2.administrativni referent-sudski zapisničar 3.voditeljica Odsjeka za materijalno finansijsko poslovanje 4.informatički referent	1.01/2356-831 2. 01/3090-808 3. 01/2356-846 4. 01/2356-850

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	<i>Str. 23</i>
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Turinina 3, Zagreb</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2895/2020</i>	

SASTAV TIMOVA ZA EVAKUACIJU PO ETAŽAMA

Tim 1 – Zona 1 (prizemlje)	Ime i prezime:	Organizacijska jedinica:	Tel. / mob.
Voditelj tima:	Marijo Maljković	voditelj zemljишnoknjižne pisarnice	01/2356-801
Zamjenik voditelja tima:	Darko Seleš	voditelj sudskih ovršitelja	01/2356-831
Član tima:	Suzana Grobenski	voditeljica ovršne pisarnice	01/2356-854
Član tima:	Mila Pervan	administrativni referent-sudski upisničar	01/2356-812

Tim 2 – Zona 2 (1. Kat)	Ime i prezime:	Organizacijska jedinica:	Tel. / mob.
Voditelj tima:	Mirjana Gjurgjan	administrativni referent-sudski upisničar	01/3090-819
Zamjenica voditeljice tima:	Marina Mamuza	administrativni referent-sudski zapisničar	01/3090-808
Član tima:	Kristina Jurčec Tenšek	administrativni referent-sudski zapisničar	01/3090-807
Član tima:	Ivana Lukinić	administrativni referent-sudski zapisničar	01/3090-800

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	<i>Str. 24</i>
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Turinina 3, Zagreb</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2895/2020</i>	

Tim 3 – Zona 3 (2. Kat)	Ime i prezime:	Organizacijska jedinica:	Tel. / mob.
Voditelj tima:	Petra Požega	sudski referent za izvršenje prekršajnih sankcija	01/3090-848
Zamjenik voditelja tima:	Vlasta Vraneković	voditeljica Odsjeka za materijalno finansijsko poslovanje	01/2356-846
Član tima:	Đurđica Vrđuka	Administrativni referent-sudski zapisničar	01/2356-852
Član tima:	Đurđica Harabajsia	Administrativni referent-sudski zapisničar	01/2356-841

Tim 4 – Zona 4 (3. kat)	Ime i prezime:	Organizacijska jedinica:	Tel. / mob.
Voditelj tima:	Stjepan Vrančić	voditelj Odsjeka za informatičku podršku i obradu statističkih podataka	01/2356-850
Zamjenik voditelja tima:	Dino Vlahov	informatički referent	01/2356-850
Član tima:	Branka Prijatelj	Administrativni referent-sudski zapisničar	01/2356-874
Član tima:	Tanja Sokolić	Administrativni referent-sudski zapisničar	01/2356-868

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 25
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Turinina 3, Zagreb</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2895/2020</i>	

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 26
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Turinina 3, Zagreb</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2895/2020</i>	

Prilog 2

POPIS OSPOSOBLJENIH ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI


Ime i prezime:	Organizaciona jedinica:	Tel. / mob.
Petra Bišćan	administrativni referent-sudski upisničar	01/2356-894
Sanja Čakanić	administrativni referent-sudski upisničar	01/3090-822
Marko Jakelić	administrativni referent-sudski zapisničar	01/3090-803
Dino Vlahov	informatički referent	01/2356-850

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 27
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Turinina 3, Zagreb	
	Oznaka dokumenta:	PE 2895/2020	

Prilog 3

PROPISANI ZNAKOVI ZA UZBUNJIVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ KOJI SE EMITIRAJU PUTEM SIRENA UPRAVLJJANIH IZ CENTARA ZA OBAVJEŠĆIVANJE

Upozorenje za nadolazeću opasnost



Uključite radio ili TV prijamnik!
Poslušajte priopćenje o vrsti nadolazeće opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti! Poduzmite mјere zaštite koje će Vam pomoći u pripremi za opasnost

Neposredna opasnost



Uključite radio ili TV prijamnik!
Poslušajte priopćenje o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti!
Žurno poduzmite mјere zaštite iz priopćenja!


Prestanak opasnosti



Možete prestati provoditi mјere zaštite iz priopćenja. U slučaju potrebe, pomozite u akcijama spašavanja koje provode snage zaštite i spašavanja!
Znak se upotrebljava i za potrebe ispitivanja ispravnosti i razvoja sustava za uzbunjivanje

ZNAK ZA UZBUNJIVANJE VATROGASNICH POSTROJBII DRUGIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Vatrogasnna uzbuna




Ostanite mirni!
Znak za uzbunjivanje odnosi se na pripadnike vatrogasnih i drugih postrojbi zaštite i spašavanja koje odmah trebaju postupiti sukladno utvrđenim planovima.

ZA VRIJEME TRAJANJA OPASNOSTI, TE PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA:

Samo nužno koristite telefon jer su komunikacije potrebne žurnim službama!
Ako ste sudionik u prometu, omogućite slobodan prolaz snagama zaštite i spašavanja.

Prilog 4

GRAFIČKI DIO PLANA



SMJER EVAKUACIJE
EMERGENCY EXIT
RETTUNGSGEWE



EVAKUACIJSKI IZLAZ
EMERGENCY EXIT
NOTAUSGANG



PRVA POMOĆ
FIRST AID
ERSTE HILFE



ISKLJUČENJE STRUJE
ELECTRICAL SWITCH BOARD
ABSCHALTEN STROM




HIDRANT
HYDRANT
HYDRANT



VATROGASNI APARAT
FIRE EXTINGUISHER
FEUERLÖSCHER

OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU
TURININA 3, ZAGREB
PRIZEMLJE



SMJER EVAKUACIJE
EMERGENCY EXIT
RETTUNGSWEG



EVAKUACIJSKI IZLAZ
EMERGENCY EXIT
NOTAUSGANG



PRVA POMOĆ
FIRST AID
ERSTE HILFE



ISKLJUČENJE STRUJE
ELECTRICAL SWITCH BOARD
ABSCHALTEN STROM




VATROGASNI APARAT
FIRE EXTINGUISHER
FEUERLÖSCHER



HIDRANT
HYDRANT
HYDRANT

OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU
TURININA 3, ZAGREB
GALERIJA



SMJER EVAKUACIJE
EMERGENCY EXIT
RETTUNGSWEG



PRVA POMOĆ
FIRST AID
ERSTE HILFE



ISKLJUČENJE STRUJE
ELECTRICAL SWITCH BOARD
ABSCHALTEN STROM



EVAKUACIJSKI IZLAZ
EMERGENCY EXIT
NOTAUSGANG




HIDRANT
HYDRANT
HYDRANT



VATROGASNI APARAT
FIRE EXTINGUISHER
FEUERLÖSCHER

OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU
TURININA 3, ZAGREB
1. KAT



SMJER EVAKUACIJE
EMERGENCY EXIT
RETTUNGSWEG



EVAKUACIJSKI IZLAZ
EMERGENCY EXIT
NOTAUSGANG



PRVA POMOĆ
FIRST AID
ERSTE HILFE



ISKLJUČENJE STRUJE
ELECTRICAL SWITCH BOARD
ABSCHALTEN STROM




HIDRANT
HYDRANT
HYDRANT



VATROGASNI APARAT
FIRE EXTINGUISHER
FEUERLÖSCHER

OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU
TURININA 3, ZAGREB
2. KAT



SMJER EVAKUACIJE
EMERGENCY EXIT
RETTUNGSWEG



PRVA POMOĆ
FIRST AID
ERSTE HILFE



ISKLJUČENJE STRUJE
ELECTRICAL SWITCH BOARD
ABSCHALTEN STROM



EVAKUACIJSKI IZLAZ
EMERGENCY EXIT
NOTAUSGANG



HIDRANT
HYDRANT
HYDRANT



VATROGASNI APARAT
FIRE EXTINGUISHER
FEUERLÖSCHER

OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU
TURININA 3, ZAGREB
3. KAT



Čakovečka 1, Varaždin | T 042 658 625; 042 778 770 | F 042 658 627 | OIB 58241957305 | www.preventa.hr

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU

Lokacija:

Stalna služba u Jastrebarskom, Braće Kazić 6

Oznaka dokumenta:	PE 2886/2020
RN:	14567/2020
Datum izrade:	26. 11. 2020.
Dokument izradio:	Borivoj Žmegač, struč.spec.ing.sec.

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 1
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Jastrebarskom, Braće Kazić 6</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2886/2020</i>	

SADRŽAJ:

1.0.	OSNOVE EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA	2
2.0.	OSNOVNE ZNAČAJKE OPASNHIH DOGAĐAJA I POSTUPAKA	4
3.0.	ORGANIZACIJSKA STRUKTURA JEDINICE ZA EVAKUACIJU I SPAŠAVANJE	6
4.0.	POSTUPCI PRI EVAKUACIJI I SPAŠAVANJU	7
5.0.	OSNOVE POSTUPANJA PRI NASTANKU IZNENADNIH DOGAĐAJA	8
6.0.	ZADACI, ZADUŽENJA I ODGOVORNOSTI KOD PROVOĐENJA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA	14
7.0.	ZONE EVAKUACIJE	17
8.0.	ODRŽAVANJE EVAKUACIJSKIH PUTOVA I IZLAZA	17
9.0.	OSPOSOBLJAVANJE I PROVOĐENJE VJEŽBI EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA	18
10.0.	AŽURIRANJE PLANA	19
11.0.	ZAVRŠNE ODBREDBE	19
12.0.	Prilozi:	xx
	Prilog 1 Sastav jedinice za evakuaciju	
	Prilog 2 Popis osposobljenih za pružanje prve pomoći	
	Prilog 3 Propisani znakovi za uzbunjivanje u Republici Hrvatskoj	
	Prilog 4 Grafički dio plana	

	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 2
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Jastrebarskom, Braće Kazić 6	
	Oznaka dokumenta:	PE 2886/2020	

1.0. OSNOVE EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA – OPĆI DIO

1.0. OPĆI DIO

Ovim planom utvrđuje se organizacija, način, postupci i mjere za osiguranje brzog, učinkovitog djelovanja/provođenja evakuacije i spašavanja radnika, drugih osoba i materijalnih dobara u slučaju iznenadnih događaja i drugih pojava koje mogu ugroziti život i ili zdravlje radnika i drugih osoba koje se nađu na ugroženoj lokaciji, a sve u skladu sa zakonskim odredbama iz područja zaštite od požara i zaštite na radu.

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovome Pravilniku koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

1.1. PREDUVJETI ZA PROVOĐENJE PLANA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Da bi se Plan evakuacije i spašavanja mogao provoditi u potpunosti se moraju ispuniti ova četiri uvjeta:

- I. odrediti/imenovati odgovorne osobe kao voditelja evakuacije, zamjenika voditelja evakuacije i timove za evakuaciju sa voditeljem, zamjenikom i članovima za provođenje evakuacije i spašavanja,
- II. izvršiti ospozobljavanje radnika koji će provoditi evakuaciju i spašavanje,
- III. odrediti i označiti evakuacijske putove i izlaze osigurati da isti budu čisti, prohodni i otvoreni za izlaz u siguran i ili slobodan prostor te da budu opskrbljeni sigurnosnom rasvjjetom i
- IV. osigurati potrebna sredstva i oprema za evakuaciju i spašavanje.

1.2. POJMOVI I DEFINICIJE

Evakuacija je postupak koji se provodi pravovremeno, planirano, organizirano, brzo i sigurno radi premještanja/napuštanje objekta/prostorija prije nego što nastupi neposredna opasnost (ugrožavanje života i zdravlja radnika i drugih osoba), što može izazvati iznenadni događaj. Pod evakuacijom u smislu ovog plana podrazumjeva se organizirano, brzo i sigurno u pravilu samostalno napuštanje objekta ugroženih osoba (osim ako se ne radi o teže pokretnim invalidnim osobama) k sigurnim mjestima, korištenjem planiranih evakuacijskih puteva i izlaza.

Preventivna evakuacija provodi se u očekivanju izvanrednog događaja (događaj nije nastao, ali je velika vjerojatnost da će se dogoditi), a obuhvaća sljedeće postupke:

- evakuacija radnika i drugih osoba koje se nalaze u objektu,
- poduzimanje mjera za sprečavanje nastanka panike,
- isključivanje svih vrsta energije u ugroženom prostoru, osim nužnih napajanja,
- obavješćivanje profesionalnih službi i ovlaštenih osoba određenih ovim Planom o predvidivim posljedicama, mogućnostima i potrebama pružanja prve pomoći izvan lokacije i
- obustaviti radne procese na siguran način.

	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 3
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Jastrebarskom, Braće Kazić 6</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2886/2020</i>	

Nužna evakuacija provodi se u što je moguće kraćem vremenu kada se iznenadni događaj već dogodio, a obuhvaća slijedeće postupke:

- žurna evakuacija radnika i drugih osoba koje se nalaze u objektu,
- poduzimanje mjera za sprječavanje nastanka panike,
- isključivanje svih vrsta energije u ugroženom prostoru, osim nužnih napajanja,
- obavješćivanje profesionalnih službi i ovlaštenih osoba određenih ovim Planom o predvidivim posljedicama, mogućnostima i potrebama pružanja prve pomoći izvan objekta/lokacije i
- obustaviti radne procese na siguran način ubrzano, a da se pri tome ne dovede u opasnost svoj život.

Djelomična evakuacija provodi se kada je dovoljno evakuirati osobe iz prostora zahvaćenog iznenadnim događajem, za kojeg je izvjesno da je ograničen u svom izazivanju opasnosti na točno određeni prostor (npr. biološka opasnost ili poplava samo na jednom katu).

Vježbovna evakuacija je postupak koji se provodi u svrhu uvježbavanja imenovanih članova timova za evakuaciju i spašavanje, njihovih voditelja i zamjenika, koji se u tom trenutku nalaze u objektu. Provođenje praktičnih vježbi evakuacije i spašavanja mora se sukladno zakonskim propisima provoditi najmanje jednom u dvije godine.

Spašavanje osoba je organizirano provođenje radnji kojima se djelatnicima i drugim osobama zatočenim koje same ne mogu ili nisu napustile ugrožene prostore, pruža i provodi pomoći u njihovu napuštanju, kada uslijed okolnosti nastalih zbog iznenadnih događaja sami ne mogu napustiti ugrožene prostore, a da pri tome ne dovedu u opasnost svoj život.

Iznenadni događaj je svaki događaj koji može ugroziti život i/ili zdravlje ljudi a zbog kojeg se mora organizirati brza i učinkovita evakuacija. Iznenadni događaji nastaju kao posljedica:

- A. unutarnjih izvora opasnosti (požar, eksplozija) i
- B. vanjskih izvora opasnosti (udar groma, potres, olujni vjetrovi, opasno zračenje-nuklearna opasnost, biološka opasnost i sl.).

Put za evakuaciju je put, jednostavan, osvijetljen i označen, put koji vodi od bilo kojeg mjestu u objektu do sigurnog mesta u objektu ili izvan objekta.

Evakuacija i spašavanje provode se tijekom ili nakon nastanka događaja kojim su ugroženi životi i zdravlje zatečenih/prisutnih osoba odnosno onih događaja koji štete materijalnim dobrima društva. Evakuacija, spašavanje i pružanje prve pomoći osigurava se organizacijskim mjerama u okvirima koje provode timovi za evakuaciju, spašavanje i pružanje prve pomoći.

1.3 MOGUĆI IZNENADNI DOGAĐAJI NA OBJEKTU/LOKACIJI

Obzirom na vrstu radnog procesa koji se obavlja u poslovnom objektu, a uslijed unutarnjih izvora opasnosti mogu se očekivati tehnološki akcidenti (s ozlijeđenim osobama i materijalnim štetama):

- a) požar u radnim i pomoćnim prostorijama (kvar na električnim instalacijama, nepoštivanje zabrane pušenja i dr.) i

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	<i>Str. 4</i>
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Jastrebarskom, Braće Kazić 6</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2886/2020</i>	

b) eksplozija na sredstvima rada i radnoj opremi (izazvana nepravilnim rukovanjem ili kvarom službenih vozila, agregata, kotlovnice, toplinske podstanice i dr.)

c) poplava (uzrokovana puknućem vodovodne, kanalizacijske ili hidrantske cijevi)

Od vanjskih izvora ugrožavanja mogu se očekivati:

a) potres,

b) požari, eksplozije,

c) izvanredne situacije s akcidentnim stanjima u štićenom prostoru (sabotaže, diverzije, terorizam, požarne ugroze, dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi, pronalazak eksplozivne naprave ili eksplozija eksplozivne naprave, oružani i drugi prepadi, razbojništva, razbojničke krađe ili neke druge vrste krađa, oštećenje ili uništenje imovine, oštećenje tehničkog sustava zaštite, stvaranje nereda, panike i paničnog ponašanja, širenje dezinformacija, usmene, pismene i telefonske prijetnje)

d) radioaktivno zračenje uslijed nesreće u nuklearnoj elektrani,

e) obilne padaline/poplava,

f) olujni ili orkanski vjetar i

g) biološka opasnost (terorizam ili pojava legionele u vodooprskbnim sustavima, klimatizacijskim sustavima i uređajima za ovalživanje zraka).

Na znak uzbune vezane uz požar ili neke druge izvanredne opasnosti provodi se organizirana evakuacija.

Uzbunjivanje može biti:

- glasom,
- alarmnom sirenom
- uređajima za komunikaciju i vezu (fiksni i mobilni telefoni ili radio vezom).

2. OSNOVNE ZNAČAJKE OPASNIH DOGAĐAJA I POSTUPAKA

2.1 POŽAR

Trajanje – do 2 sata, eventualno i više, što ovisi o mjestu nastanka požara građevinskim i geometrijskim karakteristikama ugroženih prostora i njihovoj povezanosti, količini i požarnim karakteristikama materijala u tehnološkom procesu, izmjeni zraka, te početku i učinkovitosti akcije gašenja požara.

Opasnosti i posljedice – kritično djelovanje topline, dima i otrovnih plinova na prisutne osobe već tijekom privih minuta trajanja požara i primjenom sredstava i postupaka gašenja.

Evakuacija – neposredno ugrožene osobe započinju odmah kretanje prema sigurnim prostorima. Za najkraće moguće vrijeme treba evakuacijski prostor organizirati kao normalno kretanje svih ugroženih osoba korištenjem planiranih evakuacijskih puteva i izlaza. Treba posebno kontrolirati ponašanje prisutnih osoba i suzbijati pojavu panike.

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 5
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Jastrebarskom, Braće Kazić 6</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2886/2020</i>	

Spašavanje ljudi – organizira se i provodi za najkraće moguće vrijeme uvježbanim snagama i sredstvima primjerenim nastaloj situaciji.

Spašavanje materijalnih dobara – provodi se za vrijeme ili nakon požara uz maksimalno angažiranje uvježbanih radnika i tijekom akcije gašenja od strane profesionalnih vatrogasnih postrojbi.

Ostale aktivnosti:

- početno gašenje požara,
- sigurnosni postupci na kritičnim instalacijama i uređajima,
- pružanje prve medicinske pomoći,
- osiguranje objekta i održavanje reda i
- saniranje nastalih šteta.

2.2 EKSPLOZIJA

Trajanje – događaj je vrlo kratkog trajanja (dijelovi sekunde) i iznenadan.

Opasnosti i posljedice – osobe koje su se zatekle u području djelovanja eksplozije, osim njenim fizičkim učinkom ugrožene su i nastalim plinovima, prašinom, rastgranim instalacijama i eventualno oslobođenim medijima iz cjevovoda. Moguća je pojava paničnog ponašanja prisutnih osoba. Očekuje se oštećenje dijelova objekta, instalacije i opreme. Vjerujan je i nastanak požara.

Evakuacija – napuštanje građevinskih prostora potrebno je organizirati u najkraćem vremenu korištenjem sigurnih putova i izlaza, nadzirati njen tijek i suzbijati pojave paničnog ponašanja.

Spašavanje ljudi – provodi se odmah po nastalom događaju uvježbanim snagama i sredstvima koji odgovaraju nastaloj situaciji, a u pravilu prema slijedećim fazama:

- utvrđivanje položaja blokiranih osoba,
- određivanje najpovoljnijeg načina spašavanja s potrebnim osiguranjima od mogućeg naknadnog rušenja i
- oslobođanje blokiranih osoba i pružanje potrebne medicinske pomoći.

Ostale aktivnosti:

- gašenje eventualnog požara,
- sigurnosni postupci na konstruktivnim elementima, instalacijama i uređajima,
- osiguranje objekta i održavanje reda,
- spašavanje imovine i saniranje nastalih šteta i
- pružanje prve medicinske pomoći.

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	<i>Str. 6</i>
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Jastrebarskom, Braće Kazić 6</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2886/2020</i>	

2.3 POTRES

Trajanje – vrlo kratkog trajanja (sekunde) i iznenadan.

Opasnosti i posljedice – opasnost od zatrpanjivanja ljudi i materijalnih dobara, ugroženje ljudi prašinom i eventualno štetnim medijima iz cjevovoda. Moguća je pojava paničnog ponašanja prisutnih osoba. Moguć je nastanak požara.

Evakuacija – napuštanje građevinskih prostora potrebno je organizirati i provesti za najkraće moguće vrijeme prema utvrđenom planu.

Spašavanje ljudi – provodi se nakon događaja sa snagama i sredstvima koja su primjerena stupnju porušenosti građevine. Spašavanje je potrebno provesti u roku od 72 sata.

Ostale aktivnosti:

- gašenje eventualnog požara,
- osiguranje objekta i održavanje reda,
- potrebni građevinsko – tehnički zahvati i
- saniranje šteta.

2.4 PREPAD I PLJAČKA

Trajanje – trajanje i opasnosti mogu biti vrlo različiti.

Opasnosti i posljedice – osobe koje vrše prepad mogu biti naoružane pa postoji opasnost po život i zdravlje osoba u građevini

Evakuacija – provodi se organiziranim kretanjem prisutnih osoba korištenjem sigurnih putova i izlaza do izvan zone potencijalnih opasnosti.

Spašavanje ljudi – organizira se i provodi za najkraće moguće vrijeme uvježbanim snagama i sredstvima primjenjivim nastaloj situaciji.

Ostale aktivnosti: otklanjanje uočenih opasnosti isključivo angažiranjem specijaliziranih timova i osiguranje objekta i održavanje reda.

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 7
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Jastrebarskom, Braće Kazić 6</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2886/2020</i>	

3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA JEDINICE ZA EVAKUACIJU I SPAŠAVANJE

Za organizaciju i provedbu potpune evakuacije iz prostora poslovne građevine nakon donošenja ovog plana određuju se nositelji poslova i zadataka:

Voditelj evakuacije:	<i>glavni nositelj poslova evakuacije</i>
Zamjenik voditelja:	<i>mijenja voditelja u slučaju kad nije prisutan</i>
Voditelj tima:	<i>određuje se za svaki kat građevine</i>
Zamjenik voditelja tima:	<i>određuje se za svaki kat građevine</i>
Član tima:	<i>po svakom katu građevine određuju se dva člana tima za evakuaciju</i>

Ako se u trenutku nastanka iznenadnog događaja imenovane osobe ne nalaze unutar građevine suda, organizaciju i provedbu akcije evakuacije i spašavanja preuzima njihov zamjenik, odnosno druga od njih imenovana osoba.

Voditelji, zamjenici i članovi timova za spašavanje moraju biti upoznati s ovim planom i svojim zadacima te organizirati i provesti prema planu evakuacije i spašavanja sve potrebne mјere kako bi napuštanje građevine bilo brzo i sigurno.

Voditelj evakuacije, zamjenik voditelja evakuacije, voditelji timova, njihovi zamjenici i članovi timova imenuju se posebnom odlukom.

Osoba koja je određena za provođenje evakuacije treba zadovoljavati slijedeće uvjete:

- da ima potrebno iskustvo pri radu u prostorima u kojima može nastati iznenadni događaj,
- da po stupnju obrazovanja i stručnosti može planom evakuacije i spašavanja provesti predviđene poslove,
- da je sposobljena za provođenje evakuacije i
- da je u svom okruženju uvažavana i poštovana, odnosno da ima autoritet potreban za rukovođenje.

Prilikom izbora osoba koji će biti zadužene za provedbu evakuacije i spašavanja potrebno je voditi računa da to budu osobe koje će s obzirom na svoje zdravstvene sposobnosti moći obaviti predviđene radnje te osobe koje stalno rade u građevini.

Za sve promjene potrebno je odmah obavijestiti voditelja evakuacije građevine.

Sastav tima za evakuaciju po etažama nalazi se u prilogu ovog plana.

	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 8
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Jastrebarskom, Braće Kazić 6</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2886/2020</i>	

4. POSTUPCI PRI EVAKUACIJI I SPAŠAVANJU

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

4.1 OBAVJEŠĆIVANJE

Osoba koja prva primjeti opasnost obavještava svog neposrednog rukovoditelja i dežurnu osobu na porti, koji potom obavještavaju voditelja tima za evakuaciju u zoni evakuacije u kojoj je nastao iznenadni događaj.

Voditelj tima za evakuaciju obavještava voditelja evakuacije građevine ili u njegovoj odstutnosti njegovog zamjenika.

Obavještavanje se izvršava usmenom predajom ako za to postoje mogućnosti, u protivnom informacija se predaje dostupnim sredstvima veze.

4.2 UZBUNJIVANJE

U slučaju iznenadnog događaja i drugih pojava koje mogu ugroziti život i/ili zdravlje radnika i drugih osoba koje se nađu na ugroženoj lokaciji, zbog kojeg se mora provesti evakuacija i spašavanje iz građevine, uzbunjivanje se provodi tako da voditelj ili zamjenik voditelja evakuacije građevine izdaje zapovijed o uzbunjivanju.

Uzbuna se daje usmenim obavješćivanjem ili zvučnim alarmiranjem.

Daje se nalog za provođenje evakuacije, koja se provodi brzo, bez panike na zborna mjesta okupljanja koje se nalaze u blizini objekta.

Uzbunjivanje provodi i služba 112 na gradskoj i županijskoj razini, ako je iznenadni događaj većih razmjera.

Evakuaciju može zapovijedati:

- A) Voditelj evakuacije, odnosno njegov zamjenik,
- B) Voditelji timova, odnosno njihovi zamjenici ili članovi timova u svojim zonama evakuacije,

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

5.1.

5.2.

	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 9
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Jastrebarskom, Braće Kazić 6	
	Oznaka dokumenta:	PE 2886/2020	

4.3 DOJAVLJIVANJE

Kada dežurna osoba na porti dobije potvrdu od voditelja evakuacije građevine da se radi o stvarnom iznenadnom događaju i drugim pojavama koje mogu ugroziti život i/ili zdravlje radnika i drugih osoba koje se nađu na ugroženoj lokaciji odmah o tome izvještava vanjske interventne službe putem telefona (fiksni, mobilni) ili na drugi odgovarajući način.

Pri tome je važno voditi računa o pravodobnom informiranju svih službi 112, 193, 194, kao i predsjednika suda.

4.4 ORGANIZIRANA EVAKUACIJA

Voditelji timova za evakuaciju i spašavanje ili njihovi zamjenici izdaju zapovijed članovima timova po etažama za organizaciju evakuacije.

Nakon izdane zapovijedi članovi tima za evakuaciju i spašavanje obavještavaju dužnosnike/službenike/namještenike i druge osobe koje se zateknu u zoni evakuacije o potrebi za evakuacijom te ih organizirano u koloni usmjeravaju prema unaprijed predviđenim evakuacijskim izlazima do mjesta okupljanja izvan građevine.

Dužnosnici, službenici i namještenici koji u trenutku okupljanja imaju stranke u svojim prostorima, dužni su se pobrinuti za njihovu evakuaciju.

Za evakuaciju invalidnih osoba, odnosno osoba s teškoćama u kretanju, uz tim za evakuaciju, zaduženi su nadređeni službenici/namještenici, koji su dužni znati njihov raspored rada i radno mjesto. članovi timova za evakuaciju i spašavanje, svaki na svom dijelu kata (podijeliti se na zapadnu i istočnu stranu zgrade) prema utvrđenom rasporedu, vizualnim pregledom i glasnim dozivom „IMA LI KOGA?“ provjeravaju jesu li sve osobe napustile zonu evakuacije te o tome izvješćuju voditelje timova ili njihove zamjenike.

U tijeku evakuacije i na mjestima okupljanja članovi jedinice za evakuaciju pri svom postupanju ne smiju ugroziti svoj život i obvezni su smiriti moguća panična ponašanja.

4.5 ORGANIZIRANO SPAŠAVANJE OSOBA

Organizirano spašavanje se provodi kada nije moguće provesti propisanu evakuaciju zbog nastalih posljedica izvanrednog događaja. Organizirano spašavanje provode profesionalne službe.

4.6 MJESTA OKUPLJANJA

Mjesto okupljanja tima za evakuaciju je prostorija voditelja evakuacije ili mjesto koje odredi voditelj.

Mjesto okupljanja evakuaranih i spašenih osoba je slobodni prostor ispred građevine.

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 10
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Jastrebarskom, Braće Kazić 6</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2886/2020</i>	

U slučaju ratne opasnosti i opasnog zračenja (nuklearna opasnost) mjesto okupljanja je prostor podruma.

4.7 PRESTANAK OPASNOSTI

Prestanak opasnosti oglašava služba sustava 112, odnosno voditelj ili zamjenik voditelja evakuacije ako je on izdao nalog za provođenje evakuacije, te odlučuje o povratku na radna mjesta.

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	<i>Str. 11</i>
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Jastrebarskom, Braće Kazić 6</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2886/2020</i>	

5. OSNOVE POSTUPANJA PRI NASTANKU IZNENADNIH DOGAĐAJA

5.1 POŽAR

Svaka osoba koja primijeti opasnost od nastanka požara ili primijeti požar, dužna je ukloniti opasnost, odnosno ugasiti požar ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugu osobu.

Za gašenje početnih ili manjih požara upotrijebite ručne aparate za gašenje požara.

Ne smije se nastaviti s gašenjem u slučaju:

- da postoji opasnost od ozljeda i po život,
- da se vatra nekontrolirano pojačava,
- da postoji opasnost da će vaš evakuacijski put postati neprohodan i
- da gori opasan materijal.

Ukoliko niste sigurni da možete ugasiti požar prijavite ga voditelju tima za evakuaciju u svojoj zoni evakuacije i pristupite evakuaciji sukladno propisanim Postupcima pri evakuaciji i spašavanju.

Prijava požara

U slučaju nastanka požara obavijestite:

- Županijski centar za hitne pozive **112**

I recite:

- Tko zove?
- Što se dogodilo?
- Gdje?
- Jesu li ugroženi ljudi.

Evakuacija

- Upozorite ostale u objektu i spriječite pristup ugroženom području.
- Ograničite vatru i dim zatvaranjem vrata prostorija koja su zahvaćena požarom.
- U slučaju većih požara ili opasnosti od ozljeda ili po život, odmah napustite ugroženi prostor na zborni mjesto (slobodni prostor ispred građevine).

5.2 EKSPLOZIJA

Ako dođe do pojave eksplozije potrebno je:

- ostati pribran i ne paničariti,
- napustiti ugroženi prostor izlaskom u vanjski prostor izvan zone mogućeg urušavanja građevine,
- po mogućnosti isključiti iz pogona uređaje i instalacije struje, kako ne bi bili izvor nastanka novih eksplozija,
- ako se instalacije električne struje ne mogu isključiti unutar građevine, pozvati u pomoć dežurne službe distributera energenata da osiguraju ova isključenje na svojim opskrbnim mrežama.

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	<i>Str. 12</i>
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Jastrebarskom, Braće Kazić 6	
	Oznaka dokumenta:	PE 2886/2020	

Prijava eksplozije

U slučaju nastanka nastanka obavijestite:

- Županijski centar za hitne pozive **112**

I recite:

- Tko zove?
- Što se dogodilo?
- Gdje?
- Jesu li ugroženi ljudi.

5.3 OPASNE TVARI

U slučaju propuštanja opasnih tvari potrebno je:

- žurno se evakuirati iz ugroženog prostora u vanjski otvoren prostor, podalje od mesta opasnosti,
- što prije zatvoriti glavne ventile za prekid dobave opasne tvari, odnosno zabrtviti mjesto ispuštanja,
- u blizini mesta ispuštanja ne pušti, ne korisiti otvoreni plamen ili iskreće alate, ne uključivati električne uređaje,
- spriječiti istjecanje opasne tvari u kanalizaciju ili druge prostore ispod razine tla, brtvljenjem ili prekrivanjem ovih otvora,
- prostore na mjestu ispuštanja opasne tvari i u obližnjim prostorijama prozračiti otvaranjem prozora i vrata.

5.4 POTRES

Kod zamjećenih blagih podrhtavanja tla:

- odmah napustiti građevinu i izići u vanjski otvoren prostor, te se udaljiti na sigurnu udaljenost od građevine (izvan zone urušavanja),

Kod snažnog podrhtavanja tla (popraćeno padanjem okolnih predmeta ili urušavanjem konstrukcijskih elemenata građevine) potrebno je:

- ostati unutar građevine, žurno se skloniti na sigurnija mesta unutar prostorija (ispod čvršćih konstrukcija - nosivih zidova, dovratnika, stolova...), odmaknuti se od prozora u kut nasuprot prozoru i ne izlaziti u vanjski prostor dok podrhtavanje ne prestane,
- ako se ostane zarobljen ispod ruševina, lupanjem o građevinske konstrukcije, instalacije ili o drugi predmet svratiti pozornost na sebe,
- po prestanku podrhtavanja tla žurno isključiti instalacije struje, plina i vode unutar građevine, ili pozvati u pomoć dežurne službe distributera energenata da osiguraju ova isključenje na svojim opskrbnim mrežama.

	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 13
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Jastrebarskom, Braće Kazić 6</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2886/2020</i>	

5.5 OLUJNO NEVRIJEME

Kod pojавa olujnog nevremena potrebno je:

- skloniti se u sigurnije prostore unutar građevine (u središnje, odnosno unutarnje prostorije), odmaknuti se od prozora i prolaza s prozorima, te od većih ostakljenih površina, a vrata i prozore na građevini dobro zatvoriti,
- isključiti iz pogona električne uređaje i instalacije, te prema potrebi druge instalacije i uređaje.

5.6 PRONALAZAK EKSPLOZIVNE NAPRAVE

Kod pronalaska eksplozivne naprave potrebno je:

- nikad ne dirati predmet za koji postoji sumnja da je eksplozivna naprava,
- ugasiti radio i prijemne uređaje u blizini,
- odmah obavijesti Županijski centar za hitne pozive **112** i voditelja evakuacije koji treba narediti evakuaciju iz prostora.

5.7 POSTUPCI U SLUČAJU PRIJETNJE BOMBOM

Ako je prijetnja primljena telefonom, potrebno je pokušati od osobe koja je uputila prijetnju saznati:

- točnu lokaciju bombe,
- vrijeme kad će eksplodirati,
- veličinu i vrstu,
- tko zove,
- obratiti pažnju na zvukove koji se čuju u pozadini osobe koja zove,
- pokušati odrediti približnu starost osobe koja zove,
- odmah obavijesti Županijski centar za hitne pozive **112** i voditelja evakuacije.

5.8 POSTUPCI U SLUČAJU PREPADA

Radnici koji su direktno izloženi radnjama napadača trebaju:

- ispuniti zahtjev napadača bez pružanja tjelesnog otpora, bez naglih kretnji i provociranja,
- obratiti pozornost na opis napadača – visinu, težinu, boju glasa, karakteristike govora, tjelesne nedostatke, odjeću i druge specifičnosti (brada, brkovi i sl),
- obratiti pozornost na sredstvo napada (vrstu oružja),
- prepustiti aktiviranje sustava tehničke zaštite osobama koje nisu direktno pod nadzorom napadača,
- ako su prisutne stranke u prostoriji oružanog napada, upozoriti stranke da ostanu mirne i ispune zahtjeve napadača,
- nakon izlaska napadača iz prostorije i objekta ništa ne dirati, a kretnje ograničiti na najmanju moguću mjeru,

	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 14
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Jastrebarskom, Braće Kazić 6</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2886/2020</i>	

- ako ima ozlijeđenih ili se pogoršalo zdravstveno stanje radnika ili stranki, zatražiti liječničku pomoć,
- obavijestiti neposrednog rukovoditelja

Radnici koji nisu direktno izloženi radnjama napadača trebaju:

- zadržati mir i ne skretati pozornost na sebe,
- neprimjetno aktivirati propuprepadni sustav, ukoliko je isti izведен u prostoru,
- ako su u drugom prostoru da obavijete dežurnu službu,
- obratiti pozornost na opis napadača – visinu, težinu, boju glasa, karakteristike govora, tjelesne nedostatke, odjeću i druge specifičnosti (brada, brkovi i sl),
- da pažljivo motre ostale osobe kako bi eventualno uočili pomagače napadača.

5.9 NUKLEARNA OPASNOST

U slučaju oglašavanja nuklearne opasnosti potrebno je učiniti slijedeće:

- zatvoriti sve vanjske prozore i vrata te isključiti iz rada uređaje za ventilaciju i klimatizaciju,
- napustiti bez panike radno mjesto na kojem se nalazite koristeći pri tome dostupne evakuacijske putove,
- okupiti se na predviđenom mjestu sklanjanja,
- postupati prema uputama osoba zaduženih za evakuaciju i spašavanje.

5.10 BIOLOŠKA OPASNOST

U slučaju oglašavanja biološke opasnosti potrebno je učiniti slijedeće:

- zatvoriti sve vanjske prozore i vrata te isključiti iz rada uređaje za ventilaciju i klimatizaciju,
- napustiti bez panike radno mjesto na kojem se nalazite koristeći pri tome dostupne evakuacijske putove,
- okupiti se na predviđenom mjestu sklanjanja,
- postupati prema uputama osoba zaduženih za evakuaciju i spašavanje.

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 15
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Jastrebarskom, Braće Kazić 6	
	Oznaka dokumenta:	PE 2886/2020	

6. ZADACI, ZADUŽENJA I ODGOVORNOSTI KOD PROVOĐENJA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

R.br.	Naziv funkcije	Prava odgovornosti i dužnosti
1	Predsjednik suda	<ul style="list-style-type: none"> • Odrediti prioritet pri spašavanju • Odrediti voditelja/zamjenika evakuacije, voditelje/zamjenike i članove timova za evakuaciju i spašavanje i osobu za čuvanje, održavanje i evidenciju sredstva i opreme za spašavanje • Osigurati kadrovske resurse za popunu timova • Osigurati službenicima/namještenicima osposobljavanje i uvježbavanje Plana evakucije i spašavanje • Osigurati provođenje vježbi evakuacije i spašavanja najmanje jednom u dvije godine • Osigurati voditelju i zamjeniku voditelja evakuacije vrijeme potrebno za osposobljavanje i provedbu evakaucijskih zadataka • Pokrenuti postupak u slučaju da voditelji i članovi ne obavljaju utvrđene zadatke
2	Voditelj evakuacije	<p>U slučaju neposredne opasnosti za život i zdravlje osoba ili na temelju primljene obavijesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utvrđuje koja opasnost prijeti ili je nastala • utvrđuje koji dio prostora je ugrožen i u kojem obimu • jesu li evakuacijski putovi i vrata prohodni • jesu li ugroženi ljudi, koliko i na kojem mjestu • aktivira članove tima i određuje početak evakuacije na način na koji se neće uzrokovati nemir ili panika među prisutnima • prema nastaloj potrebi zahtjeva pomoći izvana (vatrogasne postrojbe, policije i hitne pomoći) • sudjeluje u provedbi evakuacije • kontrolira provođenje evakuacije • vodi brigu o isključenju energetika • obavještava nadređene o svim opasnim događajima koji su se pojavili te svim problemima evakuacije i spašavanja • kontrolira i poduzima mjere da su putevi propisno osvjetljeni, označeni i održavani

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	<i>Str. 16</i>
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Jastrebarskom, Braće Kazić 6	
	Oznaka dokumenta:	PE 2886/2020	

R.br.	Naziv funkcije	Prava odgovornosti i dužnosti
		<ul style="list-style-type: none"> • vodi brigu o provođenju praktičkih vježbi prema odredbama Zakona o zaštiti na radu • vodi brigu o održavanju evakuacijskih putova • određuje zborni mjesto evakuacije na sigurnoj udaljenosti, sigurnom mjestu ili u objektu • nakon provedene evakuacije sastavlja izvješće <p>Sadržaj izvješća o provedenoj evakuaciji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vrijeme događaja • mjesto događaja • vrsta događaja (požar, eksplozija, potres i drugo) • uzrok događaja • posljedice događaja (broj ozljeđenih, posljedice na imovini i okolišu) • snage koje su sudjelovale u akciji spašavanja • angažirana sredstva i oprema • utrošena sredstva • završetak akcije • ukupna šteta nastala prouzročenim događajem • pouke o nastalom događaju
3	Zamjenik voditelja evakuacije	<ul style="list-style-type: none"> • mijenja voditelja evakuacije u slučaju kad nije prisutan i vrši sve njegove zadatke pri provođenju evakuacije i spašavanja
4	Voditelj tima	<p>U slučaju neposredne opasnosti za život i zdravlje osoba ili na temelju primljene obavijesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utvrđuje koja opasnost prijeti ili je nastala • utvrđuje koji dio prostora je ugrožen i u kojem obimu • jesu li evakuacijski putovi i vrata prohodni • jesu li ugroženi ljudi, koliko i na kojem mjestu • aktivira članove tima i određuje početak evakuacije na način na koji se neće uzrokovati nemir ili panika među prisutnima • prema nastaloj potrebi zahtjeva pomoći izvana (vatrogasne postrojbe, policije i hitne pomoći) • sudjeluje u provedbi evakuacije

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	<i>Str. 17</i>
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Jastrebarskom, Braće Kazić 6	
	Oznaka dokumenta:	PE 2886/2020	

R.br.	Naziv funkcije	Prava odgovornosti i dužnosti
		<ul style="list-style-type: none"> kontrolira provođenje evakuacije vodi brigu o isključenju energetika postupa po naredbama voditelja evakuacije obavještava voditelja evakuacije o svim opasnim događajima koji su se pojavili te svim problemima evakuacije i spašavanja
5	Zamjenik voditelja tima	<ul style="list-style-type: none"> mijenja voditelja tima u slučaju kad nije prisutan i vrši sve njegove zadatke pri provođenju evakuacije i spašavanja
6	Član tima:	<ul style="list-style-type: none"> sudjeluje u provedbi evakuacije djelujući protiv eventualnih pojava paničnog ponašanja postupa po naredbama rukovoditelja tima, odnosno evakuacije samostalno poduzima hitne mjere kojima se osigurava brža i učinkovita evakuacija usmjerava ljudi k odgovarajućim evakuacijskim izlazima i zbornom mjestu pomaže osobama kojima je potrebna pomoć pri evakuaciji provjerava jesu li u postupku evakuacije sve osobe napustile prostorije te zatvara vrata prostorija izvješćuje voditelja tima, jesu li sve osobe napustile prostor
7	Svi radnici i osobe koje se zateknu u prostorijama suda	<p>Dužni su postupati na slijedeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> uputiti se k evakuacijskim izlazima i na zorno mjesto normalnim kretanjem gdje se trebaju zadržati do obavijesti o raspuštanju tijekom evakuacije izvršavati naredbe zaduženih osoba nikad ne smiju ulaziti u prostorije zahvaćene vatrom i dimom ne ulaziti u prostorije ukoliko su vrata topla na dodir

7. ZONE EVAKUACIJE

	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 18
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Jastrebarskom, Braće Kazić 6</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2886/2020</i>	

U cilju ostvarivanja brze i sigurne evakuacije građevina je podijeljena u evakuacijske zone. U svakoj evakuacijskoj zoni postavljaju se znakovi za smjerove evakuacije, za evakuacijske izlaze, mjesta za opremu za gašenje požara i za ormariće prve pomoći. Svi evakuacijski putovi trebaju biti osvijetljeni sigurnosnom rasvjetom.

Za svaku evakuacijsku zonu određuje se mjesto okupljanja tima za evakuaciju, sastav tima za evakuaciju i mjesto okupljanja evakuiranih radnika.

Zona:	Dio građevine:
Zona 1	Prizemlje
Zona 2	Kat

8. ODRŽAVANJE EVAKUACIJSKIH PUTOVA I IZLAZA

- Održavanje evakuacijskih putova i izlaza treba biti takvo da je u najvećoj mogućoj mjeri izbjegnuto narušavanje sigurnosti prisutnih osoba kod nastanka opasnog događaja.
- Evakuacijski putovi i izlazi trebaju biti lako prepoznatljivi i uočivi tijekom korištenja objekta. Obilježavanje se obavlja propisanim znakovima postavljenim na najuočljivijim mjestima.
- Sigurnosna rasvjeta (panik) mora se redovito, jednanput na godinu ispitati na ispravnost. O tome je potrebno voditi odgovarajuću evidenciju i dokumentaciju.
- Prepoznavanje evakuacijskih putova i izlaza ne smije se tijekom korištenja objekta ničim umanjivati.
- Prostori ispod stubišnih krakova koji su dio evakuacijskog puta ili izlaza ne smiju se koristiti za smještaj požarno ili eksplozivno opasnog sadržaja.
- Podovi moraju uvijek biti ravni, bez izbočenja ili oštećenja koja mogu uzrokovati pad osoba, a posebno tijekom evakuacije. Podovi moraju biti sigurni od klizanja i bez obloga koje se mogu naborati ili pomicati.
- Vrata se moraju održavati tako da se u svakom trenutku mogu jednostavno otvoriti sa strane predviđenog smjera kretanja.

9. OSPOSOBLJAVANJE I PROVOĐENJE VJEŽBI EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Sve osobe zadužene za provođenje evakuacije i spašavanja moraju biti odgovarajuće osposobljene. Organizacija osposobljavanja i praktične vježbe obavljaju se obavezno jednom u dvije godine.

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	<i>Str. 19</i>
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Jastrebarskom, Braće Kazić 6	
	Oznaka dokumenta:	PE 2886/2020	

Čelnici suda prije provođenja evakuacije donose odluke o tome koja vrsta vježbe će se provesti:

- osnovna vježba evakuacije – vježbovna evakuacija ili
- vježba evakuacije i spašavanja u suradnji s interventnim službama.

Osoba zadužena za poslove zaštite na radu dužna je napraviti program osposobljavanja i organizirati načine osposobljavanja.

Prije vježbe sve zaposlene u objektu treba upoznati sa:

- planom evakuacije i spašavanja,
- zbornom mjestu na koje se obavlja evakuacija,
- prolazima i izlazima,
- sredstvima i opremom,
- načinom uzbunjivanja.

Jedan primjerak plana evakuacije i spašavanja mora se nalaziti u objektu kod voditelja evakuacije i biti dostupan svima zaposlenima.

Svrha vježbi je poboljšanje:

- djelotvornosti,
- znanja i
- reagiranja u slučaju opasnog događaja zbog kojeg je potrebno provesti evakuaciju.

Sve osobe koje se zateknu u građevini dužne su aktivno sudjelovati u vježbi evakuacije i spašavanja.

Nakon provedene vježbe voditelj evakuacije sastavlja izvještaj o uspješnosti vježbe i primjedbama, odnosno prijedlog poboljšanja.

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 20
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Jastrebarskom, Braće Kazić 6</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2886/2020</i>	

10. AŽURIRANJE PLANA

Za neprekidno praćenje odredbi ovog plana te za predlaganje izmjena i dopuna koje osiguravaju njegovu primjenu zadužuje se voditelj evakuacije.

Za ažuriranje i izradu Priloga, koji se mijenjaju ovisno o promjenama u prostoru i ljudima, zadužuje se ravnateljica sudske uprave.

11. ZAVRŠNE ODBREDBE

Plan stupa na snagu datumom donošenja.

Posl.broj:

Zagreb, datum

Predsjednik suda:

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	<i>Str. 21</i>
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Jastrebarskom, Braće Kazić 6</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2886/2020</i>	

8. PRILOZI

Prilog 1 Sastav jednice za evakuaciju

Prilog 2 Popis osposobljenih za pružanje prve pomoći

Prilog 3 Propisani znakovi za uzbunjivanje u Republici Hrvatskoj

Prilog 4 Grafički dio plana

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 22
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Jastrebarskom, Braće Kazić 6</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2886/2020</i>	

Prilog 1

SASTAV JEDNICE ZA EVAKUACIJU

	Ime i prezime:	Organizacijska jedinica:	Tel. / mob.
Voditelj evakuacije:			
Zamjenik voditelja evakuacije:			

SASTAV TIMOVA ZA EVAKUACIJU PO ETAŽAMA

Tim 1 – Zona 1	Ime i prezime:	Organizacijska jedinica:	Tel. / mob.
Voditelj tima:			
Zamjenik voditelja tima:			
Član tima:			
Član tima:			

Tim 2 – Zona 2	Ime i prezime:	Organizacijska jedinica:	Tel. / mob.
Voditelj tima:			
Zamjenica voditeljice tima:			
Član tima:			
Član tima:			

Prilog 2

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 23
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Jastrebarskom, Braće Kazić 6	
	Oznaka dokumenta:	PE 2886/2020	

POPIS OSPOSOBLJENIH ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 24
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Jastrebarskom, Braće Kazić 6	
	Oznaka dokumenta:	PE 2886/2020	

Prilog 3

PROPISANI ZNAKOVI ZA UZBUNJIVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ KOJI SE EMITIRAJU PUTEM SIRENA UPRAVLJJANIH IZ CENTARA ZA OBAVJEŠĆIVANJE

Upozorenje za nadolazeću opasnost



Uključite radio ili TV prijamnik!
Poslušajte priopćenje o vrsti nadolazeće opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti! Poduzmite mјere zaštite koje će Vam pomoći u pripremi za opasnost

Neposredna opasnost



Uključite radio ili TV prijamnik!
Poslušajte priopćenje o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti!
Žurno poduzmite mјere zaštite iz priopćenja!

Prestanak opasnosti



Možete prestati provoditi mјere zaštite iz priopćenja. U slučaju potrebe, pomozite u akcijama spašavanja koje provode snage zaštite i spašavanja!
Znak se upotrebljava i za potrebe ispitivanja ispravnosti i razvoja sustava za uzbunjivanje

ZNAK ZA UZBUNJIVANJE VATROGASNICH POSTROJBII DRUGIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Vatrogasnna uzbuna




Ostanite mirni!
Znak za uzbunjivanje odnosi se na pripadnike vatrogasnih i drugih postrojbi zaštite i spašavanja koje odmah trebaju postupiti sukladno utvrđenim planovima.

ZA VRIJEME TRAJANJA OPASNOSTI, TE PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA:

Samo nužno koristite telefon jer su komunikacije potrebne žurnim službama!
Ako ste sudionik u prometu, omogućite slobodan prolaz snagama zaštite i spašavanja.

Prilog 4

GRAFIČKI DIO PLANA



SMJER EVAKUACIJE
EMERGENCY EXIT
RETTUNGSWEG



EVAKUACIJSKI IZLAZ
EMERGENCY EXIT
NOTAUSGANG



ISKLJUČENJE STRUJE
ELECTRICAL SWITCH BOARD
ABSCHALTEN STROM




VATROGASNI APARAT
FIRE EXTINGUISHER
FEUERLÖSCHER



PRVA POMOĆ
FIRST AID
ERSTE HILFE



HIDRANT
HYDRANT
HYDRANT



SMJER EVAKUACIJE
EMERGENCY EXIT
RETTUNGSWEG



EVAKUACIJSKI IZLAZ
EMERGENCY EXIT
NOTAUSGANG



ISKLJUČENJE STRUJE
ELECTRICAL SWITCH BOARD
ABSCHALTEN STROM



VATROGASNI APARAT
FIRE EXTINGUISHER
FEUERLÖSCHER



PRVA POMOĆ
FIRST AID
ERSTE HILFE



HIDRANT
HYDRANT

OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU
STALNA SLUŽBA U JASTREBARSKOM
BRAĆE KAZIĆ 6, JASTREBARSKO
KAT



Čakovečka 1, Varaždin | T 042 658 625; 042 778 770 | F 042 658 627 | OIB 58241957305 | www.preventa.hr

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU

Lokacija:
Stalna služba u Samoboru, Obrtnička 2

Oznaka dokumenta:	PE 2890/2020
RN:	14567/2020
Datum izrade:	26. 11. 2020.
Dokument izradio:	Borivoj Žmegač, struč.spec.ing.sec.

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 1
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Samoboru, Obrtnička 2</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2890/2020</i>	

SADRŽAJ:

1.0.	OSNOVE EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA	2
2.0.	OSNOVNE ZNAČAJKE OPASNHIH DOGAĐAJA I POSTUPAKA	4
3.0.	ORGANIZACIJSKA STRUKTURA JEDINICE ZA EVAKUACIJU I SPAŠAVANJE	6
4.0.	POSTUPCI PRI EVAKUACIJI I SPAŠAVANJU	7
5.0.	OSNOVE POSTUPANJA PRI NASTANKU IZNENADNIH DOGAĐAJA	8
6.0.	ZADACI, ZADUŽENJA I ODGOVORNOSTI KOD PROVOĐENJA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA	14
7.0.	ZONE EVAKUACIJE	17
8.0.	ODRŽAVANJE EVAKUACIJSKIH PUTOVA I IZLAZA	17
9.0.	OSPOSOBLJAVANJE I PROVOĐENJE VJEŽBI EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA	18
10.0.	AŽURIRANJE PLANA	19
11.0.	ZAVRŠNE ODBREDBE	19
12.0.	Prilozi:	xx
	Prilog 1 Sastav jedinice za evakuaciju	
	Prilog 2 Popis osposobljenih za pružanje prve pomoći	
	Prilog 3 Propisani znakovi za uzbunjivanje u Republici Hrvatskoj	
	Prilog 4 Grafički dio plana	

	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 2
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Samoboru, Obrtnička 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2890/2020	

1.0. OSNOVE EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA – OPĆI DIO

1.0. OPĆI DIO

Ovim planom utvrđuje se organizacija, način, postupci i mjere za osiguranje brzog, učinkovitog djelovanja/provođenja evakuacije i spašavanja radnika, drugih osoba i materijalnih dobara u slučaju iznenadnih događaja i drugih pojava koje mogu ugroziti život i ili zdravlje radnika i drugih osoba koje se nađu na ugroženoj lokaciji, a sve u skladu sa zakonskim odredbama iz područja zaštite od požara i zaštite na radu.

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovome Pravilniku koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

1.1. PREDUVJETI ZA PROVOĐENJE PLANA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Da bi se Plan evakuacije i spašavanja mogao provoditi u potpunosti se moraju ispuniti ova četiri uvjeta:

- I. odrediti/imenovati odgovorne osobe kao voditelja evakuacije, zamjenika voditelja evakuacije i timove za evakuaciju sa voditeljem, zamjenikom i članovima za provođenje evakuacije i spašavanja,
- II. izvršiti ospozobljavanje radnika koji će provoditi evakuaciju i spašavanje,
- III. odrediti i označiti evakuacijske putove i izlaze osigurati da isti budu čisti, prohodni i otvoreni za izlaz u siguran i ili slobodan prostor te da budu opskrbljeni sigurnosnom rasvjjetom i
- IV. osigurati potrebna sredstva i oprema za evakuaciju i spašavanje.

1.2. POJMOVI I DEFINICIJE

Evakuacija je postupak koji se provodi pravovremeno, planirano, organizirano, brzo i sigurno radi premještanja/napuštanje objekta/prostorija prije nego što nastupi neposredna opasnost (ugrožavanje života i zdravlja radnika i drugih osoba), što može izazvati iznenadni događaj. Pod evakuacijom u smislu ovog plana podrazumjeva se organizirano, brzo i sigurno u pravilu samostalno napuštanje objekta ugroženih osoba (osim ako se ne radi o teže pokretnim invalidnim osobama) k sigurnim mjestima, korištenjem planiranih evakuacijskih puteva i izlaza.

Preventivna evakuacija provodi se u očekivanju izvanrednog događaja (događaj nije nastao, ali je velika vjerojatnost da će se dogoditi), a obuhvaća sljedeće postupke:

- evakuacija radnika i drugih osoba koje se nalaze u objektu,
- poduzimanje mjera za sprečavanje nastanka panike,
- isključivanje svih vrsta energije u ugroženom prostoru, osim nužnih napajanja,
- obavješćivanje profesionalnih službi i ovlaštenih osoba određenih ovim Planom o predvidivim posljedicama, mogućnostima i potrebama pružanja prve pomoći izvan lokacije i
- obustaviti radne procese na siguran način.

	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 3
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Samoboru, Obrtnička 2</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2890/2020</i>	

Nužna evakuacija provodi se u što je moguće kraćem vremenu kada se iznenadni događaj već dogodio, a obuhvaća slijedeće postupke:

- žurna evakuacija radnika i drugih osoba koje se nalaze u objektu,
- poduzimanje mjera za sprječavanje nastanka panike,
- isključivanje svih vrsta energije u ugroženom prostoru, osim nužnih napajanja,
- obavješćivanje profesionalnih službi i ovlaštenih osoba određenih ovim Planom o predvidivim posljedicama, mogućnostima i potrebama pružanja prve pomoći izvan objekta/lokacije i
- obustaviti radne procese na siguran način ubrzano, a da se pri tome ne dovede u opasnost svoj život.

Djelomična evakuacija provodi se kada je dovoljno evakuirati osobe iz prostora zahvaćenog iznenadnim događajem, za kojeg je izvjesno da je ograničen u svom izazivanju opasnosti na točno određeni prostor (npr. biološka opasnost ili poplava samo na jednom katu).

Vježbovna evakuacija je postupak koji se provodi u svrhu uvježbavanja imenovanih članova timova za evakuaciju i spašavanje, njihovih voditelja i zamjenika, koji se u tom trenutku nalaze u objektu. Provođenje praktičnih vježbi evakuacije i spašavanja mora se sukladno zakonskim propisima provoditi najmanje jednom u dvije godine.

Spašavanje osoba je organizirano provođenje radnji kojima se djelatnicima i drugim osobama zatočenim koje same ne mogu ili nisu napustile ugrožene prostore, pruža i provodi pomoći u njihovu napuštanju, kada uslijed okolnosti nastalih zbog iznenadnih događaja sami ne mogu napustiti ugrožene prostore, a da pri tome ne dovedu u opasnost svoj život.

Iznenadni događaj je svaki događaj koji može ugroziti život i/ili zdravlje ljudi a zbog kojeg se mora organizirati brza i učinkovita evakuacija. Iznenadni događaji nastaju kao posljedica:

- A. unutarnjih izvora opasnosti (požar, eksplozija) i
- B. vanjskih izvora opasnosti (udar groma, potres, olujni vjetrovi, opasno zračenje-nuklearna opasnost, biološka opasnost i sl.).

Put za evakuaciju je put, jednostavan, osvijetljen i označen, put koji vodi od bilo kojeg mjesto u objektu do sigurnog mesta u objektu ili izvan objekta.

Evakuacija i spašavanje provode se tijekom ili nakon nastanka događaja kojim su ugroženi životi i zdravlje zatečenih/prisutnih osoba odnosno onih događaja koji štete materijalnim dobrima društva. Evakuacija, spašavanje i pružanje prve pomoći osigurava se organizacijskim mjerama u okvirima koje provode timovi za evakuaciju, spašavanje i pružanje prve pomoći.

1.3 MOGUĆI IZNENADNI DOGAĐAJI NA OBJEKTU/LOKACIJI

Obzirom na vrstu radnog procesa koji se obavlja u poslovnom objektu, a uslijed unutarnjih izvora opasnosti mogu se očekivati tehnološki akcidenti (s ozlijeđenim osobama i materijalnim štetama):

- a) požar u radnim i pomoćnim prostorijama (kvar na električnim instalacijama, nepoštivanje zabrane pušenja i dr.) i

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	<i>Str. 4</i>
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Samoboru, Obrtnička 2</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2890/2020</i>	

b) eksplozija na sredstvima rada i radnoj opremi (izazvana nepravilnim rukovanjem ili kvarom službenih vozila, agregata, kotlovnice, toplinske podstanice i dr.)

c) poplava (uzrokovana puknućem vodovodne, kanalizacijske ili hidrantske cijevi)

Od vanjskih izvora ugrožavanja mogu se očekivati:

a) potres,

b) požari, eksplozije,

c) izvanredne situacije s akcidentnim stanjima u štićenom prostoru (sabotaže, diverzije, terorizam, požarne ugroze, dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi, pronalazak eksplozivne naprave ili eksplozija eksplozivne naprave, oružani i drugi prepadi, razbojništva, razbojničke krađe ili neke druge vrste krađa, oštećenje ili uništenje imovine, oštećenje tehničkog sustava zaštite, stvaranje nereda, panike i paničnog ponašanja, širenje dezinformacija, usmene, pismene i telefonske prijetnje)

d) radioaktivno zračenje uslijed nesreće u nuklearnoj elektrani,

e) obilne padaline/poplava,

f) olujni ili orkanski vjetar i

g) biološka opasnost (terorizam ili pojava legionele u vodooprskbnim sustavima, klimatizacijskim sustavima i uređajima za ovalživanje zraka).

Na znak uzbune vezane uz požar ili neke druge izvanredne opasnosti provodi se organizirana evakuacija.

Uzbunjivanje može biti:

- glasom,
- alarmnom sirenom
- uređajima za komunikaciju i vezu (fiksni i mobilni telefoni ili radio vezom).

2. OSNOVNE ZNAČAJKE OPASNIH DOGAĐAJA I POSTUPAKA

2.1 POŽAR

Trajanje – do 2 sata, eventualno i više, što ovisi o mjestu nastanka požara građevinskim i geometrijskim karakteristikama ugroženih prostora i njihovoj povezanosti, količini i požarnim karakteristikama materijala u tehnološkom procesu, izmjeni zraka, te početku i učinkovitosti akcije gašenja požara.

Opasnosti i posljedice – kritično djelovanje topline, dima i otrovnih plinova na prisutne osobe već tijekom privih minuta trajanja požara i primjenom sredstava i postupaka gašenja.

Evakuacija – neposredno ugrožene osobe započinju odmah kretanje prema sigurnim prostorima. Za najkraće moguće vrijeme treba evakuacijski prostor organizirati kao normalno kretanje svih ugroženih osoba korištenjem planiranih evakuacijskih puteva i izlaza. Treba posebno kontrolirati ponašanje prisutnih osoba i suzbijati pojavu panike.

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	<i>Str. 5</i>
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Samoboru, Obrtnička 2</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2890/2020</i>	

Spašavanje ljudi – organizira se i provodi za najkraće moguće vrijeme uvježbanim snagama i sredstvima primjerenim nastaloj situaciji.

Spašavanje materijalnih dobara – provodi se za vrijeme ili nakon požara uz maksimalno angažiranje uvježbanih radnika i tijekom akcije gašenja od strane profesionalnih vatrogasnih postrojbi.

Ostale aktivnosti:

- početno gašenje požara,
- sigurnosni postupci na kritičnim instalacijama i uređajima,
- pružanje prve medicinske pomoći,
- osiguranje objekta i održavanje reda i
- saniranje nastalih šteta.

2.2 EKSPLOZIJA

Trajanje – događaj je vrlo kratkog trajanja (dijelovi sekunde) i iznenadan.

Opasnosti i posljedice – osobe koje su se zatekle u području djelovanja eksplozije, osim njenim fizičkim učinkom ugrožene su i nastalim plinovima, prašinom, rastgranim instalacijama i eventualno oslobođenim medijima iz cjevovoda. Moguća je pojava paničnog ponašanja prisutnih osoba. Očekuje se oštećenje dijelova objekta, instalacije i opreme. Vjerujan je i nastanak požara.

Evakuacija – napuštanje građevinskih prostora potrebno je organizirati u najkraćem vremenu korištenjem sigurnih putova i izlaza, nadzirati njen tijek i suzbijati pojave paničnog ponašanja.

Spašavanje ljudi – provodi se odmah po nastalom događaju uvježbanim snagama i sredstvima koji odgovaraju nastaloj situaciji, a u pravilu prema slijedećim fazama:

- utvrđivanje položaja blokiranih osoba,
- određivanje najpovoljnijeg načina spašavanja s potrebnim osiguranjima od mogućeg naknadnog rušenja i
- oslobođanje blokiranih osoba i pružanje potrebne medicinske pomoći.

Ostale aktivnosti:

- gašenje eventualnog požara,
- sigurnosni postupci na konstruktivnim elementima, instalacijama i uređajima,
- osiguranje objekta i održavanje reda,
- spašavanje imovine i saniranje nastalih šteta i
- pružanje prve medicinske pomoći.

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	<i>Str. 6</i>
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Samoboru, Obrtnička 2</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2890/2020</i>	

2.3 POTRES

Trajanje – vrlo kratkog trajanja (sekunde) i iznenadan.

Opasnosti i posljedice – opasnost od zatrpanjivanja ljudi i materijalnih dobara, ugroženje ljudi prašinom i eventualno štetnim medijima iz cjevovoda. Moguća je pojava paničnog ponašanja prisutnih osoba. Moguć je nastanak požara.

Evakuacija – napuštanje građevinskih prostora potrebno je organizirati i provesti za najkraće moguće vrijeme prema utvrđenom planu.

Spašavanje ljudi – provodi se nakon događaja sa snagama i sredstvima koja su primjerena stupnju porušenosti građevine. Spašavanje je potrebno provesti u roku od 72 sata.

Ostale aktivnosti:

- gašenje eventualnog požara,
- osiguranje objekta i održavanje reda,
- potrebni građevinsko – tehnički zahvati i
- saniranje šteta.

2.4 PREPAD I PLJAČKA

Trajanje – trajanje i opasnosti mogu biti vrlo različiti.

Opasnosti i posljedice – osobe koje vrše prepad mogu biti naoružane pa postoji opasnost po život i zdravlje osoba u građevini

Evakuacija – provodi se organiziranim kretanjem prisutnih osoba korištenjem sigurnih putova i izlaza do izvan zone potencijalnih opasnosti.

Spašavanje ljudi – organizira se i provodi za najkraće moguće vrijeme uvježbanim snagama i sredstvima primjenjivim nastaloj situaciji.

Ostale aktivnosti: otklanjanje uočenih opasnosti isključivo angažiranjem specijaliziranih timova i osiguranje objekta i održavanje reda.

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 7
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Samoboru, Obrtnička 2</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2890/2020</i>	

3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA JEDINICE ZA EVAKUACIJU I SPAŠAVANJE

Za organizaciju i provedbu potpune evakuacije iz prostora poslovne građevine nakon donošenja ovog plana određuju se nositelji poslova i zadataka:

Voditelj evakuacije:	<i>glavni nositelj poslova evakuacije</i>
Zamjenik voditelja:	<i>mijenja voditelja u slučaju kad nije prisutan</i>
Voditelj tima:	<i>određuje se za svaki kat građevine</i>
Zamjenik voditelja tima:	<i>određuje se za svaki kat građevine</i>
Član tima:	<i>po svakom katu građevine određuju se dva člana tima za evakuaciju</i>

Ako se u trenutku nastanka iznenadnog događaja imenovane osobe ne nalaze unutar građevine suda, organizaciju i provedbu akcije evakuacije i spašavanja preuzima njihov zamjenik, odnosno druga od njih imenovana osoba.

Voditelji, zamjenici i članovi timova za spašavanje moraju biti upoznati s ovim planom i svojim zadacima te organizirati i provesti prema planu evakuacije i spašavanja sve potrebne mјere kako bi napuštanje građevine bilo brzo i sigurno.

Voditelj evakuacije, zamjenik voditelja evakuacije, voditelji timova, njihovi zamjenici i članovi timova imenuju se posebnom odlukom.

Osoba koja je određena za provođenje evakuacije treba zadovoljavati slijedeće uvjete:

- da ima potrebno iskustvo pri radu u prostorima u kojima može nastati iznenadni događaj,
- da po stupnju obrazovanja i stručnosti može planom evakuacije i spašavanja provesti predviđene poslove,
- da je sposobljena za provođenje evakuacije i
- da je u svom okruženju uvažavana i poštovana, odnosno da ima autoritet potreban za rukovođenje.

Prilikom izbora osoba koji će biti zadužene za provedbu evakuacije i spašavanja potrebno je voditi računa da to budu osobe koje će s obzirom na svoje zdravstvene sposobnosti moći obaviti predviđene radnje te osobe koje stalno rade u građevini.

Za sve promjene potrebno je odmah obavijestiti voditelja evakuacije građevine.

Sastav tima za evakuaciju po etažama nalazi se u prilogu ovog plana.

	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 8
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Samoboru, Obrtnička 2</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2890/2020</i>	

4. POSTUPCI PRI EVAKUACIJI I SPAŠAVANJU

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

4.1 OBAVJEŠĆIVANJE

Osoba koja prva primjeti opasnost obavještava svog neposrednog rukovoditelja i dežurnu osobu na porti, koji potom obavještavaju voditelja tima za evakuaciju u zoni evakuacije u kojoj je nastao iznenadni događaj.

Voditelj tima za evakuaciju obavještava voditelja evakuacije građevine ili u njegovoj odstutnosti njegovog zamjenika.

Obavještavanje se izvršava usmenom predajom ako za to postoje mogućnosti, u protivnom informacija se predaje dostupnim sredstvima veze.

4.2 UZBUNJIVANJE

U slučaju iznenadnog događaja i drugih pojava koje mogu ugroziti život i/ili zdravlje radnika i drugih osoba koje se nađu na ugroženoj lokaciji, zbog kojeg se mora provesti evakuacija i spašavanje iz građevine, uzbunjivanje se provodi tako da voditelj ili zamjenik voditelja evakuacije građevine izdaje zapovijed o uzbunjivanju.

Uzbuna se daje usmenim obavješćivanjem ili zvučnim alarmiranjem.

Daje se nalog za provođenje evakuacije, koja se provodi brzo, bez panike na zborna mjesta okupljanja koje se nalaze u blizini objekta.

Uzbunjivanje provodi i služba 112 na gradskoj i županijskoj razini, ako je iznenadni događaj većih razmjera.

Evakuaciju može zapovijedati:

- A) Voditelj evakuacije, odnosno njegov zamjenik,
- B) Voditelji timova, odnosno njihovi zamjenici ili članovi timova u svojim zonama evakuacije,

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

5.1.

5.2.

	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 9
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Samoboru, Obrtnička 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2890/2020	

4.3 DOJAVLJIVANJE

Kada dežurna osoba na porti dobije potvrdu od voditelja evakuacije građevine da se radi o stvarnom iznenadnom događaju i drugim pojavama koje mogu ugroziti život i/ili zdravlje radnika i drugih osoba koje se nađu na ugroženoj lokaciji odmah o tome izvještava vanjske interventne službe putem telefona (fiksni, mobilni) ili na drugi odgovarajući način.

Pri tome je važno voditi računa o pravodobnom informiranju svih službi 112, 193, 194, kao i predsjednika suda.

4.4 ORGANIZIRANA EVAKUACIJA

Voditelji timova za evakuaciju i spašavanje ili njihovi zamjenici izdaju zapovijed članovima timova po etažama za organizaciju evakuacije.

Nakon izdane zapovijedi članovi tima za evakuaciju i spašavanje obavještavaju dužnosnike/službenike/namještenike i druge osobe koje se zateknu u zoni evakuacije o potrebi za evakuacijom te ih organizirano u koloni usmjeravaju prema unaprijed predviđenim evakuacijskim izlazima do mjesta okupljanja izvan građevine.

Dužnosnici, službenici i namještenici koji u trenutku okupljanja imaju stranke u svojim prostorima, dužni su se pobrinuti za njihovu evakuaciju.

Za evakuaciju invalidnih osoba, odnosno osoba s teškoćama u kretanju, uz tim za evakuaciju, zaduženi su nadređeni službenici/namještenici, koji su dužni znati njihov raspored rada i radno mjesto. članovi timova za evakuaciju i spašavanje, svaki na svom dijelu kata (podijeliti se na zapadnu i istočnu stranu zgrade) prema utvrđenom rasporedu, vizualnim pregledom i glasnim dozivom „IMA LI KOGA?“ provjeravaju jesu li sve osobe napustile zonu evakuacije te o tome izvješćuju voditelje timova ili njihove zamjenike.

U tijeku evakuacije i na mjestima okupljanja članovi jedinice za evakuaciju pri svom postupanju ne smiju ugroziti svoj život i obvezni su smiriti moguća panična ponašanja.

4.5 ORGANIZIRANO SPAŠAVANJE OSOBA

Organizirano spašavanje se provodi kada nije moguće provesti propisanu evakuaciju zbog nastalih posljedica izvanrednog događaja. Organizirano spašavanje provode profesionalne službe.

4.6 MJESTA OKUPLJANJA

Mjesto okupljanja tima za evakuaciju je prostorija voditelja evakuacije ili mjesto koje odredi voditelj.

Mjesto okupljanja evakuaranih i spašenih osoba je slobodni prostor ispred građevine.

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	<i>Str. 10</i>
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Samoboru, Obrtnička 2</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2890/2020</i>	

U slučaju ratne opasnosti i opasnog zračenja (nuklearna opasnost) mjesto okupljanja je prostor podruma.

4.7 PRESTANAK OPASNOSTI

Prestanak opasnosti oglašava služba sustava 112, odnosno voditelj ili zamjenik voditelja evakuacije ako je on izdao nalog za provođenje evakuacije, te odlučuje o povratku na radna mjesta.

	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 11
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Samoboru, Obrtnička 2</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2890/2020</i>	

5. OSNOVE POSTUPANJA PRI NASTANKU IZNENADNIH DOGAĐAJA

5.1 POŽAR

Svaka osoba koja primijeti opasnost od nastanka požara ili primijeti požar, dužna je ukloniti opasnost, odnosno ugasiti požar ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugu osobu.

Za gašenje početnih ili manjih požara upotrijebite ručne aparate za gašenje požara.

Ne smije se nastaviti s gašenjem u slučaju:

- da postoji opasnost od ozljeda i po život,
- da se vatra nekontrolirano pojačava,
- da postoji opasnost da će vaš evakuacijski put postati neprohodan i
- da gori opasan materijal.

Ukoliko niste sigurni da možete ugasiti požar prijavite ga voditelju tima za evakuaciju u svojoj zoni evakuacije i pristupite evakuaciji sukladno propisanim Postupcima pri evakuaciji i spašavanju.

Prijava požara

U slučaju nastanka požara obavijestite:

- Županijski centar za hitne pozive **112**

I recite:

- Tko zove?
- Što se dogodilo?
- Gdje?
- Jesu li ugroženi ljudi.

Evakuacija

- Upozorite ostale u objektu i spriječite pristup ugroženom području.
- Ograničite vatru i dim zatvaranjem vrata prostorija koja su zahvaćena požarom.
- U slučaju većih požara ili opasnosti od ozljeda ili po život, odmah napustite ugroženi prostor na zborni mjesto (slobodni prostor ispred građevine).

5.2 EKSPLOZIJA

Ako dođe do pojave eksplozije potrebno je:

- ostati pribran i ne paničariti,
- napustiti ugroženi prostor izlaskom u vanjski prostor izvan zone mogućeg urušavanja građevine,
- po mogućnosti isključiti iz pogona uređaje i instalacije struje, kako ne bi bili izvor nastanka novih eksplozija,
- ako se instalacije električne struje ne mogu isključiti unutar građevine, pozvati u pomoć dežurne službe distributera energenata da osiguraju ova isključenje na svojim opskrbnim mrežama.

	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 12
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Samoboru, Obrtnička 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2890/2020	

Prijava eksplozije

U slučaju nastanka nastanka obavijestite:

- Županijski centar za hitne pozive **112**

I recite:

- Tko zove?
- Što se dogodilo?
- Gdje?
- Jesu li ugroženi ljudi.

5.3 OPASNE TVARI

U slučaju propuštanja opasnih tvari potrebno je:

- žurno se evakuirati iz ugroženog prostora u vanjski otvoren prostor, podalje od mesta opasnosti,
- što prije zatvoriti glavne ventile za prekid dobave opasne tvari, odnosno zabrtviti mjesto ispuštanja,
- u blizini mesta ispuštanja ne pušti, ne korisiti otvoreni plamen ili iskreće alate, ne uključivati električne uređaje,
- spriječiti istjecanje opasne tvari u kanalizaciju ili druge prostore ispod razine tla, brtvljenjem ili prekrivanjem ovih otvora,
- prostore na mjestu ispuštanja opasne tvari i u obližnjim prostorijama prozračiti otvaranjem prozora i vrata.

5.4 POTRES

Kod zamjećenih blagih podrhtavanja tla:

- odmah napustiti građevinu i izići u vanjski otvoren prostor, te se udaljiti na sigurnu udaljenost od građevine (izvan zone urušavanja),

Kod snažnog podrhtavanja tla (popraćeno padanjem okolnih predmeta ili urušavanjem konstrukcijskih elemenata građevine) potrebno je:

- ostati unutar građevine, žurno se skloniti na sigurnija mesta unutar prostorija (ispod čvršćih konstrukcija - nosivih zidova, dovratnika, stolova...), odmaknuti se od prozora u kut nasuprot prozoru i ne izlaziti u vanjski prostor dok podrhtavanje ne prestane,
- ako se ostane zarobljen ispod ruševina, lupanjem o građevinske konstrukcije, instalacije ili o drugi predmet svratiti pozornost na sebe,
- po prestanku podrhtavanja tla žurno isključiti instalacije struje, plina i vode unutar građevine, ili pozvati u pomoć dežurne službe distributera energenata da osiguraju ova isključenje na svojim opskrbnim mrežama.

	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 13
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Samoboru, Obrtnička 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2890/2020	

5.5 OLUJNO NEVRIJEME

Kod pojave olujnog nevremena potrebno je:

- skloniti se u sigurnije prostore unutar građevine (u središnje, odnosno unutarnje prostorije), odmaknuti se od prozora i prolaza s prozorima, te od većih ostakljenih površina, a vrata i prozore na građevini dobro zatvoriti,
- isključiti iz pogona električne uređaje i instalacije, te prema potrebi druge instalacije i uređaje.

5.6 PRONALAZAK EKSPLOZIVNE NAPRAVE

Kod pronalaska eksplozivne naprave potrebno je:

- nikad ne dirati predmet za koji postoji sumnja da je eksplozivna naprava,
- ugasiti radio i prijemne uređaje u blizini,
- odmah obavijesti Županijski centar za hitne pozive **112** i voditelja evakuacije koji treba narediti evakuaciju iz prostora.

5.7 POSTUPCI U SLUČAJU PRIJETNJE BOMBOM

Ako je prijetnja primljena telefonom, potrebno je pokušati od osobe koja je uputila prijetnju saznati:

- točnu lokaciju bombe,
- vrijeme kad će eksplodirati,
- veličinu i vrstu,
- tko zove,
- obratiti pažnju na zvukove koji se čuju u pozadini osobe koja zove,
- pokušati odrediti približnu starost osobe koja zove,
- odmah obavijesti Županijski centar za hitne pozive **112** i voditelja evakuacije.

5.8 POSTUPCI U SLUČAJU PREPADA

Radnici koji su direktno izloženi radnjama napadača trebaju:

- ispuniti zahtjev napadača bez pružanja tjelesnog otpora, bez naglih kretnji i provociranja,
- obratiti pozornost na opis napadača – visinu, težinu, boju glasa, karakteristike govora, tjelesne nedostatke, odjeću i druge specifičnosti (brada, brkovi i sl),
- obratiti pozornost na sredstvo napada (vrstu oružja),
- prepustiti aktiviranje sustava tehničke zaštite osobama koje nisu direktno pod nadzorom napadača,
- ako su prisutne stranke u prostoriji oružanog napada, upozoriti stranke da ostanu mirne i ispune zahtjeve napadača,
- nakon izlaska napadača iz prostorije i objekta ništa ne dirati, a kretnje ograničiti na najmanju moguću mjeru,

	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 14
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Samoboru, Obrtnička 2</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2890/2020</i>	

- ako ima ozlijeđenih ili se pogoršalo zdravstveno stanje radnika ili stranki, zatražiti liječničku pomoć,
- obavijestiti neposrednog rukovoditelja

Radnici koji nisu direktno izloženi radnjama napadača trebaju:

- zadržati mir i ne skretati pozornost na sebe,
- neprimjetno aktivirati propuprepadni sustav, ukoliko je isti izведен u prostoru,
- ako su u drugom prostoru da obavijete dežurnu službu,
- obratiti pozornost na opis napadača – visinu, težinu, boju glasa, karakteristike govora, tjelesne nedostatke, odjeću i druge specifičnosti (brada, brkovi i sl),
- da pažljivo motre ostale osobe kako bi eventualno uočili pomagače napadača.

5.9 NUKLEARNA OPASNOST

U slučaju oglašavanja nuklearne opasnosti potrebno je učiniti slijedeće:

- zatvoriti sve vanjske prozore i vrata te isključiti iz rada uređaje za ventilaciju i klimatizaciju,
- napustiti bez panike radno mjesto na kojem se nalazite koristeći pri tome dostupne evakuacijske putove,
- okupiti se na predviđenom mjestu sklanjanja,
- postupati prema uputama osoba zaduženih za evakuaciju i spašavanje.

5.10 BIOLOŠKA OPASNOST

U slučaju oglašavanja biološke opasnosti potrebno je učiniti slijedeće:

- zatvoriti sve vanjske prozore i vrata te isključiti iz rada uređaje za ventilaciju i klimatizaciju,
- napustiti bez panike radno mjesto na kojem se nalazite koristeći pri tome dostupne evakuacijske putove,
- okupiti se na predviđenom mjestu sklanjanja,
- postupati prema uputama osoba zaduženih za evakuaciju i spašavanje.

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 15
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Samoboru, Obrtnička 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2890/2020	

6. ZADACI, ZADUŽENJA I ODGOVORNOSTI KOD PROVOĐENJA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

R.br.	Naziv funkcije	Prava odgovornosti i dužnosti
1	Predsjednik suda	<ul style="list-style-type: none"> • Odrediti prioritet pri spašavanju • Odrediti voditelja/zamjenika evakuacije, voditelje/zamjenike i članove timova za evakuaciju i spašavanje i osobu za čuvanje, održavanje i evidenciju sredstva i opreme za spašavanje • Osigurati kadrovske resurse za popunu timova • Osigurati službenicima/namještenicima osposobljavanje i uvježbavanje Plana evakucije i spašavanje • Osigurati provođenje vježbi evakuacije i spašavanja najmanje jednom u dvije godine • Osigurati voditelju i zamjeniku voditelja evakuacije vrijeme potrebno za osposobljavanje i provedbu evakaucijskih zadataka • Pokrenuti postupak u slučaju da voditelji i članovi ne obavljaju utvrđene zadatke
2	Voditelj evakuacije	<p>U slučaju neposredne opasnosti za život i zdravlje osoba ili na temelju primljene obavijesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utvrđuje koja opasnost prijeti ili je nastala • utvrđuje koji dio prostora je ugrožen i u kojem obimu • jesu li evakuacijski putovi i vrata prohodni • jesu li ugroženi ljudi, koliko i na kojem mjestu • aktivira članove tima i određuje početak evakuacije na način na koji se neće uzrokovati nemir ili panika među prisutnima • prema nastaloj potrebi zahtjeva pomoć izvana (vatrogasne postrojbe, policije i hitne pomoći) • sudjeluje u provedbi evakuacije • kontrolira provođenje evakuacije • vodi brigu o isključenju energetika • obavještava nadređene o svim opasnim događajima koji su se pojavili te svim problemima evakuacije i spašavanja • kontrolira i poduzima mjere da su putevi propisno osvjetljeni, označeni i održavani

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	<i>Str. 16</i>
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Samoboru, Obrtnička 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2890/2020	

R.br.	Naziv funkcije	Prava odgovornosti i dužnosti
		<ul style="list-style-type: none"> • vodi brigu o provođenju praktičkih vježbi prema odredbama Zakona o zaštiti na radu • vodi brigu o održavanju evakuacijskih putova • određuje zborni mjesto evakuacije na sigurnoj udaljenosti, sigurnom mjestu ili u objektu • nakon provedene evakuacije sastavlja izvješće <p>Sadržaj izvješća o provedenoj evakuaciji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vrijeme događaja • mjesto događaja • vrsta događaja (požar, eksplozija, potres i drugo) • uzrok događaja • posljedice događaja (broj ozljeđenih, posljedice na imovini i okolišu) • snage koje su sudjelovale u akciji spašavanja • angažirana sredstva i oprema • utrošena sredstva • završetak akcije • ukupna šteta nastala prouzročenim događajem • pouke o nastalom događaju
3	Zamjenik voditelja evakuacije	<ul style="list-style-type: none"> • mijenja voditelja evakuacije u slučaju kad nije prisutan i vrši sve njegove zadatke pri provođenju evakuacije i spašavanja
4	Voditelj tima	<p>U slučaju neposredne opasnosti za život i zdravlje osoba ili na temelju primljene obavijesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utvrđuje koja opasnost prijeti ili je nastala • utvrđuje koji dio prostora je ugrožen i u kojem obimu • jesu li evakuacijski putovi i vrata prohodni • jesu li ugroženi ljudi, koliko i na kojem mjestu • aktivira članove tima i određuje početak evakuacije na način na koji se neće uzrokovati nemir ili panika među prisutnima • prema nastaloj potrebi zahtjeva pomoći izvana (vatrogasne postrojbe, policije i hitne pomoći) • sudjeluje u provedbi evakuacije

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 17
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Samoboru, Obrtnička 2</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2890/2020</i>	

R.br.	Naziv funkcije	Prava odgovornosti i dužnosti
		<ul style="list-style-type: none"> kontrolira provođenje evakuacije vodi brigu o isključenju energetika postupa po naredbama voditelja evakuacije obavještava voditelja evakuacije o svim opasnim događajima koji su se pojavili te svim problemima evakuacije i spašavanja
5	Zamjenik voditelja tima	<ul style="list-style-type: none"> mijenja voditelja tima u slučaju kad nije prisutan i vrši sve njegove zadatke pri provođenju evakuacije i spašavanja
6	Član tima:	<ul style="list-style-type: none"> sudjeluje u provedbi evakuacije djelujući protiv eventualnih pojava paničnog ponašanja postupa po naredbama rukovoditelja tima, odnosno evakuacije samostalno poduzima hitne mјere kojima se osigurava brža i učinkovita evakuacija usmjerava ljudi k odgovarajućim evakuacijskim izlazima i zbornom mjestu pomaže osobama kojima je potrebna pomoć pri evakuaciji provjerava jesu li u postupku evakuacije sve osobe napustile prostorije te zatvara vrata prostorija izvješćuje voditelja tima, jesu li sve osobe napustile prostor
7	Svi radnici i osobe koje se zateknu u prostorijama suda	<p>Dužni su postupati na slijedeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> uputiti se k evakuacijskim izlazima i na zorno mjesto normalnim kretanjem gdje se trebaju zadržati do obavijesti o raspuštanju tijekom evakuacije izvršavati naredbe zaduženih osoba nikad ne smiju ulaziti u prostorije zahvaćene vatrom i dimom ne ulaziti u prostorije ukoliko su vrata topla na dodir

7. ZONE EVAKUACIJE

	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 18
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Samoboru, Obrtnička 2</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2890/2020</i>	

U cilju ostvarivanja brze i sigurne evakuacije građevina je podijeljena u evakuacijske zone. U svakoj evakuacijskoj zoni postavljaju se znakovi za smjerove evakuacije, za evakuacijske izlaze, mjesta za opremu za gašenje požara i za ormariće prve pomoći. Svi evakuacijski putovi trebaju biti osvijetljeni sigurnosnom rasvjetom.

Za svaku evakuacijsku zonu određuje se mjesto okupljanja tima za evakuaciju, sastav tima za evakuaciju i mjesto okupljanja evakuiranih radnika.

Zona:	Dio građevine:
Zona 1	Prizemlje
Zona 2	Prvi kat
Zona 3	Drugi kat

8. ODRŽAVANJE EVAKUACIJSKIH PUTOVA I IZLAZA

- Održavanje evakuacijskih putova i izlaza treba biti takvo da je u najvećoj mogućoj mjeri izbjegnuto narušavanje sigurnosti prisutnih osoba kod nastanka opasnog događaja.
- Evakuacijski putovi i izlazi trebaju biti lako prepoznatljivi i uočivi tijekom korištenja objekta. Obilježavanje se obavlja propisanim znakovima postavljenim na najuočljivijim mjestima.
- Sigurnosna rasvjeta (panik) mora se redovito, jednanput na godinu ispitati na ispravnost. O tome je potrebno voditi odgovarajuću evidenciju i dokumentaciju.
- Prepoznavanje evakuacijskih putova i izlaza ne smije se tijekom korištenja objekta ničim umanjivati.
- Prostori ispod stubišnih krakova koji su dio evakuacijskog puta ili izlaza ne smiju se koristiti za smještaj požarno ili eksplozivno opasnog sadržaja.
- Podovi moraju uvijek biti ravnii, bez izbočenja ili oštećenja koja mogu uzrokovati pad osoba, a posebno tijekom evakuacije. Podovi moraju biti sigurni od klizanja i bez obloga koje se mogu naborati ili pomicati.
- Vrata se moraju održavati tako da se u svakom trenutku mogu jednostavno otvoriti sa strane predviđenog smjera kretanja.

9. OSPOSOBLJAVANJE I PROVOĐENJE VJEŽBI EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	<i>Str. 19</i>
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Samoboru, Obrtnička 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2890/2020	

Sve osobe zadužene za provođenje evakuacije i spašavanja moraju biti odgovarajuće osposobljene. Organizacija osposobljavanja i praktične vježbe obavljaju se obavezno jednom u dvije godine.

Čelnici suda prije provođenja evakuacije donose odluke o tome koja vrsta vježbe će se provesti:

- osnovna vježba evakuacije – vježbovna evakuacija ili
- vježba evakuacije i spašavanja u suradnji s interventnim službama.

Osoba zadužena za poslove zaštite na radu dužna je napraviti program osposobljavanja i organizirati načine osposobljavanja.

Prije vježbe sve zaposlene u objektu treba upoznati sa:

- planom evakuacije i spašavanja,
- zbornom mjestu na koje se obavlja evakuacija,
- prolazima i izlazima,
- sredstvima i opremom,
- načinom uzbunjivanja.

Jedan primjerak plana evakuacije i spašavanja mora se nalaziti u objektu kod voditelja evakuacije i biti dostupan svima zaposlenima.

Svrha vježbi je poboljšanje:

- djelotvornosti,
- znanja i
- reagiranja u slučaju opasnog događaja zbog kojeg je potrebno provesti evakuaciju.

Sve osobe koje se zateknu u građevini dužne su aktivno sudjelovati u vježbi evakuacije i spašavanja.

Nakon provedene vježbe voditelj evakuacije sastavlja izvještaj o uspješnosti vježbe i primjedbama, odnosno prijedlog poboljšanja.

10. AŽURIRANJE PLANA

Za neprekidno praćenje odredbi ovog plana te za predlaganje izmjena i dopuna koje osiguravaju njegovu primjenu zadužuje se voditelj evakuacije.

Za ažuriranje i izradu Priloga, koji se mijenjaju ovisno o promjenama u prostoru i ljudima, zadužuje se ravnateljica sudske uprave.

11. ZAVRŠNE ODBREDBE

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 20
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Samoboru, Obrtnička 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2890/2020	

Plan stupa na snagu datumom donošenja.

Posl.broj:

Zagreb, datum

Predsjednik suda:

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	<i>Str. 21</i>
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Samoboru, Obrtnička 2</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2890/2020</i>	

8. PRILOZI

Prilog 1 Sastav jednice za evakuaciju

Prilog 2 Popis osposobljenih za pružanje prve pomoći

Prilog 3 Propisani znakovi za uzbunjivanje u Republici Hrvatskoj

Prilog 4 Grafički dio plana

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 22
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Samoboru, Obrtnička 2</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2890/2020</i>	

Prilog 1

SASTAV JEDNICE ZA EVAKUACIJU

VODITELJ EVAKUACIJE I ZAMJENIK VODITELJA EVAKUACIJE

	Ime i prezime:	Organizacijska jedinica:	Tel. / mob.
Voditelj evakuacije:			
Zamjenik voditelja evakuacije:			

SASTAV TIMOVA ZA EVAKUACIJU PO ETAŽAMA

Tim 1 – Zona 1	Ime i prezime:	Organizacijska jedinica:	Tel. / mob.
Voditelj tima:			
Zamjenik voditelja tima:			
Član tima:			
Član tima:			

Tim 2 – Zona 2	Ime i prezime:	Organizacijska jedinica:	Tel. / mob.
Voditelj tima:			
Zamjenica voditeljice tima:			
Član tima:			
Član tima:			

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 23
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Samoboru, Obrtnička 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2890/2020	

Tim 3 – Zona 3	Ime i prezime:	Organizacijska jedinica:	Tel. / mob.
Voditelj tima:			
Zamjenik voditelja tima:			
Član tima:			
Član tima:			

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 24
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Samoboru, Obročićeva 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2890/2020	

Prilog 2

POPIS OSPOSOBLJENIH ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 25
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Samoboru, Obrtnička 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2890/2020	

Prilog 3

PROPISTI ZNAKOVI ZA UZBUNJIVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ KOJI SE EMITIRAJU PUTEM SIRENA UPRAVLJANIH IZ CENTARA ZA OBAVJEŠĆIVANJE

Upozorenje za nadolazeću opasnost



Uključite radio ili TV prijamnik!
Poslušajte priopćenje o vrsti nadolazeće opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti! Poduzmite mјere zaštite koje će Vam pomoći u pripremi za opasnost

Neposredna opasnost



Uključite radio ili TV prijamnik!
Poslušajte priopćenje o vrsti opasnosti i mјeres koje je potrebno poduzeti!
Žurno poduzmite mјere zaštite iz priopćenja!

Prestanak opasnosti



Možete prestati provoditi mјere zaštite iz priopćenja. U slučaju potrebe, pomožite u akcijama spašavanja koje provode snage zaštite i spašavanja!
Znak se upotrebljava i za potrebe ispitivanja ispravnosti i razvoja sustava za uzbunjivanje

ZNAK ZA UZBUNJIVANJE VATROGASNICH POSTROJBII DRUGIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Vatrogasnna uzbuna




Ostanite mirni!
Znak za uzbunjivanje odnosi se na pripadnike vatrogasnih i drugih postrojbi zaštite i spašavanja koje odmah trebaju postupiti sukladno utvrđenim planovima.

ZA VRIJEME TRAJANJA OPASNOSTI, TE PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA:

Samo nužno koristite telefon jer su komunikacije potrebne žurnim službama!
Ako ste sudionik u prometu, omogućite slobodan prolaz snagama zaštite i spašavanja.

Prilog 4

GRAFIČKI DIO PLANA



SMJER EVAKUACIJE
EMERGENCY EXIT
RETTUNGSWEG



EVAKUACIJSKI IZLAZ
EMERGENCY EXIT
NOTAUSGANG



ISKLJUČENJE STRUJE
ELECTRICAL SWITCH BOARD
ABSCHALTEN STROM



VATROGASNI APARAT
FIRE EXTINGUISHER
FEUERLOSCHER




PRVA POMOĆ
FIRST AID
ERSTE HILFE



HIDRANT
HYDRANT
HYDRANT

OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU
STALNA SLUŽBA U SAMOBORU
OBRTNIČKA 2, SAMOBOR
PRIZEMLJE



SMJER EVAKUACIJE
EMERGENCY EXIT
RETTUNGSWEG



EVAKUACIJSKI IZLAZ
EMERGENCY EXIT
NOTAUSGANG



ISKLJUČENJE STRUJE
ELECTRICAL SWITCH BOARD
ABSCHALTEN STROM



VATROGASNI APARAT
FIRE EXTINGUISHER
FEUERLÖSCHER




PRVA POMOĆ
FIRST AID
ERSTE HILFE



HIDRANT
HYDRANT
HYDRANT

OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU
STALNA SLUŽBA U SAMOBORU
OBRTNIČKA 2, SAMOBOR
1. KAT



SMJER EVAKUACIJE
EMERGENCY EXIT
RETTUNGSWEG



EVAKUACIJSKI IZLAZ
EMERGENCY EXIT
NOTAUSGANG



ISKLJUČENJE STRUJE
ELECTRICAL SWITCH BOARD
ABSCHALTEN STROM



VATROGASNI APARAT
FIRE EXTINGUISHER
FEUERLÖSCHER



PRVA POMOĆ
FIRST AID
ERSTE HILFE



HIDRANT
HYDRANT
HYDRANT

OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU
STALNA SLUŽBA U SAMOBORU
OBRTNIČKA 2, SAMOBOR
2. KAT



Čakovečka 1, Varaždin | T 042 658 625; 042 778 770 | F 042 658 627 | OIB 58241957305 | www.preventa.hr

PLAN EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU

Lokacija:

Stalna služba u Zaprešiću, Pavla Lončara 2

Oznaka dokumenta:	PE 2941/2021
RN:	15168/2021
Datum izrade:	02. 02. 2021.
Dokument izradio:	Matej Orić, struč.spec.ing.sec.

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	<i>Str. 1</i>
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Zaprešiću, Pavla Lončara 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2941/2021	

SADRŽAJ:

1.0.	OSNOVE EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA	2
2.0.	OSNOVNE ZNAČAJKE OPASNIH DOGAĐAJA I POSTUPAKA	4
3.0.	ORGANIZACIJSKA STRUKTURA JEDINICE ZA EVAKUACIJU I SPAŠAVANJE	6
4.0.	POSTUPCI PRI EVAKUACIJI I SPAŠAVANJU	7
5.0.	OSNOVE POSTUPANJA PRI NASTANKU IZNENADNIH DOGAĐAJA	8
6.0.	ZADACI, ZADUŽENJA I ODGOVORNOSTI KOD PROVOĐENJA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA	14
7.0.	ZONE EVAKUACIJE	17
8.0.	ODRŽAVANJE EVAKUACIJSKIH PUTOVA I IZLAZA	17
9.0.	OSPOSOBLJAVANJE I PROVOĐENJE VJEŽBI EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA	18
10.0.	AŽURIRANJE PLANA	19
11.0.	ZAVRŠNE ODBREDBE	19
12.0.	Prilozi:	xx
	Prilog 1 Sastav jedinice za evakuaciju	
	Prilog 2 Popis osposobljenih za pružanje prve pomoći	
	Prilog 3 Propisani znakovi za uzbunjivanje u Republici Hrvatskoj	
	Prilog 4 Grafički dio plana	

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 2
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Zaprešiću, Pavla Lončara 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2941/2021	

1.0. OSNOVE EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA – OPĆI DIO

1.0. OPĆI DIO

Ovim planom utvrđuje se organizacija, način, postupci i mjere za osiguranje brzog, učinkovitog djelovanja/provođenja evakuacije i spašavanja radnika, drugih osoba i materijalnih dobara u slučaju iznenadnih događaja i drugih pojava koje mogu ugroziti život i/ili zdravlje radnika i drugih osoba koje se nađu na ugroženoj lokaciji, a sve u skladu sa zakonskim odredbama iz područja zaštite od požara i zaštite na radu.

Izrazi koji se za fizičke osobe u ovome Pravilniku koriste u muškom rodu su neutralni i odnose se na osobe muškog i ženskog spola.

1.1. PREDUVJETI ZA PROVOĐENJE PLANA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Da bi se Plan evakuacije i spašavanja mogao provoditi u potpunosti se moraju ispuniti ova četiri uvjeta:

- I. odrediti/imenovati odgovorne osobe kao voditelja evakuacije, zamjenika voditelja evakuacije i timove za evakuaciju sa voditeljem, zamjenikom i članovima za provođenje evakuacije i spašavanja,
- II. izvršiti ospozobljavanje radnika koji će provoditi evakuaciju i spašavanje,
- III. odrediti i označiti evakuacijske putove i izlaze osigurati da isti budu čisti, prohodni i otvoreni za izlaz u siguran i/ili slobodan prostor te da budu opskrbljeni sigurnosnom rasvjjetom i
- IV. osigurati potrebna sredstva i oprema za evakuaciju i spašavanje.

1.2. POJMOVI I DEFINICIJE

Evakuacija je postupak koji se provodi pravovremeno, planirano, organizirano, brzo i sigurno radi premještanja/napuštanje objekta/prostorija prije nego što nastupi neposredna opasnost (ugrožavanje života i zdravlja radnika i drugih osoba), što može izazvati iznenadni događaj. Pod evakuacijom u smislu ovog plana podrazumjeva se organizirano, brzo i sigurno u pravilu samostalno napuštanje objekta ugroženih osoba (osim ako se ne radi o teže pokretnim invalidnim osobama) k sigurnim mjestima, korištenjem planiranih evakuacijskih puteva i izlaza.

Preventivna evakuacija provodi se u očekivanju izvanrednog događaja (događaj nije nastao, ali je velika vjerojatnost da će se dogoditi), a obuhvaća sljedeće postupke:

- evakuacija radnika i drugih osoba koje se nalaze u objektu,
- poduzimanje mjera za sprečavanje nastanka panike,
- isključivanje svih vrsta energije u ugroženom prostoru, osim nužnih napajanja,
- obavješćivanje profesionalnih službi i ovlaštenih osoba određenih ovim Planom o predvidivim posljedicama, mogućnostima i potrebama pružanja prve pomoći izvan lokacije i
- obustaviti radne procese na siguran način.

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 3
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Zaprešiću, Pavla Lončara 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2941/2021	

Nužna evakuacija provodi se u što je moguće kraćem vremenu kada se iznenadni događaj već dogodio, a obuhvaća sljedeće postupke:

- žurna evakuacija radnika i drugih osoba koje se nalaze u objektu,
- poduzimanje mjera za sprječavanje nastanka panike,
- isključivanje svih vrsta energije u ugroženom prostoru, osim nužnih napajanja,
- obavlješćivanje profesionalnih službi i ovlaštenih osoba određenih ovim Planom o predvidivim posljedicama, mogućnostima i potrebama pružanja prve pomoći izvan objekta/lokacije i
- obustaviti radne procese na siguran način ubrzano, a da se pri tome ne dovede u opasnost svoj život.

Djelomična evakuacija provodi se kada je dovoljno evakuirati osobe iz prostora zahvaćenog iznenadnim događajem, za kojeg je izvjesno da je ograničen u svom izazivanju opasnosti na točno određeni prostor (npr. biološka opasnost ili poplava samo na jednom katu).

Vježbovna evakuacija je postupak koji se provodi u svrhu uvježbavanja imenovanih članova timova za evakuaciju i spašavanje, njihovih voditelja i zamjenika, koji se u tom trenutku nalaze u objektu. Provođenje praktičnih vježbi evakuacije i spašavanja mora se sukladno zakonskim propisima provoditi najmanje jednom u dvije godine.

Spašavanje osoba je organizirano provođenje radnji kojima se djelatnicima i drugim osobama zatočenim koje same ne mogu ili nisu napustile ugrožene prostore, pruža i provodi pomoći u njihovu napuštanju, kada uslijed okolnosti nastalih zbog iznenadnih događaja sami ne mogu napustiti ugrožene prostore, a da pri tome ne dovedu u opasnost svoj život.

Iznenadni događaj je svaki događaj koji može ugroziti život i/ili zdravlje ljudi a zbog kojeg se mora organizirati brza i učinkovita evakuacija. Iznenadni događaji nastaju kao posljedica:

- A. unutarnjih izvora opasnosti (požar, eksplozija) i
- B. vanjskih izvora opasnosti (udar groma, potres, olujni vjetrovi, opasno zračenje-nuklearna opasnost, biološka opasnost i sl.).

Put za evakuaciju je put, jednostavan, osvijetljen i označen, put koji vodi od bilo kojeg mjesta u objektu do sigurnog mjesta u objektu ili izvan objekta.

Evakuacija i spašavanje provode se tijekom ili nakon nastanka događaja kojim su ugroženi životi i zdravlje zatečenih/prisutnih osoba odnosno onih događaja koji štete materijalnim dobrima društva. Evakuacija, spašavanje i pružanje prve pomoći osigurava se organizacijskim mjerama u okvirima koje provode timovi za evakuaciju, spašavanje i pružanje prve pomoći.

1.3 MOGUĆI IZNENADNI DOGAĐAJI NA OBJEKTU/LOKACIJI

Obzirom na vrstu radnog procesa koji se obavlja u poslovnom objektu, a uslijed unutarnjih izvora opasnosti mogu se očekivati tehnološki akcidenti (s ozlijedenim osobama i materijalnim štetama):

- a) požar u radnim i pomoćnim prostorijama (kvar na električnim instalacijama, nepoštivanje zabrane pušenja i dr.) i

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 4
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Zaprešiću, Pavla Lončara 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2941/2021	

b) eksplozija na sredstvima rada i radnoj opremi (izazvana nepravilnim rukovanjem ili kvarom službenih vozila, agregata, kotlovnice, toplinske podstanice i dr.)

c) poplava (uzrokovanu puknućem vodovodne, kanalizacijske ili hidrantske cijevi)

Od vanjskih izvora ugrožavanja mogu se očekivati:

a) potres,

b) požari, eksplozije,

c) izvanredne situacije s akcidentnim stanjima u štićenom prostoru (sabotaže, diverzije, terorizam, požarne ugroze, dojava o postavljenoj eksplozivnoj napravi, pronalazak eksplozivne naprave ili eksplozija eksplozivne naprave, oružani i drugi prepadi, razbojništva, razbojničke krađe ili neke druge vrste krađa, oštećenje ili uništenje imovine, oštećenje tehničkog sustava zaštite, stvaranje nereda, panike i paničnog ponašanja, širenje dezinformacija, usmene, pismene i telefonske prijetnje)

d) radioaktivno zračenje uslijed nesreće u nuklearnoj elektrani,

e) obilne padaline/poplava,

f) olujni ili orkanski vjetar i

g) biološka opasnost (terorizam ili pojava legionele u vodooprskbnim sustavima, klimatizacijskim sustavima i uređajima za ovalživanje zraka).

Na znak uzbune vezane uz požar ili neke druge izvanredne opasnosti provodi se organizirana evakuacija.

Uzbunjivanje može biti:

- glasom,
- alarmnom sirenom
- uređajima za komunikaciju i vezu (fiksni i mobilni telefoni ili radio vezom).

2. OSNOVNE ZNAČAJKE OPASNIH DOGAĐAJA I POSTUPAKA

2.1 POŽAR

Trajanje – do 2 sata, eventualno i više, što ovisi o mjestu nastanka požara građevinskim i geometrijskim karakteristikama ugroženih prostora i njihovoj povezanosti, količini i požarnim karakteristikama materijala u tehnološkom procesu, izmjeni zraka, te početku i učinkovitosti akcije gašenja požara.

Opasnosti i posljedice – kritično djelovanje topline, dima i otrovnih plinova na prisutne osobe već tijekom privih minuta trajanja požara i primjenom sredstava i postupaka gašenja.

Evakuacija – neposredno ugrožene osobe započinju odmah kretanje prema sigurnim prostorima. Za najkraće moguće vrijeme treba evakuacijski prostor organizirati kao normalno kretanje svih ugroženih osoba korištenjem planiranih evakuacijskih puteva i izlaza. Treba posebno kontrolirati ponašanje prisutnih osoba i suzbijati pojavu panike.

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 5
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Zaprešiću, Pavla Lončara 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2941/2021	

Spašavanje ljudi – organizira se i provodi za najkraće moguće vrijeme uvježbanim snagama i sredstvima primjerenim nastaloj situaciji.

Spašavanje materijalnih dobara – provodi se za vrijeme ili nakon požara uz maksimalno angažiranje uvježbanih radnika i tijekom akcije gašenja od strane profesionalnih vatrogasnih postrojbi.

Ostale aktivnosti:

- početno gašenje požara,
- sigurnosni postupci na kritičnim instalacijama i uređajima,
- pružanje prve medicinske pomoći,
- osiguranje objekta i održavanje reda i
- saniranje nastalih šteta.

2.2 EKSPLOZIJA

Trajanje – događaj je vrlo kratkog trajanja (dijelovi sekunde) i iznenadan.

Opasnosti i posljedice – osobe koje su se zatekle u području djelovanja eksplozije, osim njenim fizičkim učinkom ugrožene su i nastalim plinovima, prašinom, razgranim instalacijama i eventualno oslobođenim medijima iz cjevovoda. Moguća je pojava paničnog ponašanja prisutnih osoba. Očekuje se oštećenje dijelova objekta, instalacije i opreme. Vjerotajan je i nastanak požara.

Evakuacija – napuštanje građevinskih prostora potrebno je organizirati u najkraćem vremenu korištenjem sigurnih putova i izlaza, nadzirati njen tijek i suzbijati pojave paničnog ponašanja.

Spašavanje ljudi – provodi se odmah po nastalom događaju uvježbanim snagama i sredstvima koji odgovaraju nastaloj situaciji, a u pravilu prema slijedećim fazama:

- utvrđivanje položaja blokiranih osoba,
- određivanje najpovoljnijeg načina spašavanja s potrebnim osiguranjima od mogućeg naknadnog rušenja i
- oslobođanje blokiranih osoba i pružanje potrebne medicinske pomoći.

Ostale aktivnosti:

- gašenje eventualnog požara,
- sigurnosni postupci na konstruktivnim elementima, instalacijama i uređajima,
- osiguranje objekta i održavanje reda,
- spašavanje imovine i saniranje nastalih šteta i
- pružanje prve medicinske pomoći.

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 6
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Zaprešiću, Pavla Lončara 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2941/2021	

2.3 POTRES

Trajanje – vrlo kratkog trajanja (sekunde) i iznenadan.

Opasnosti i posljedice – opasnost od zatrpanjivanja ljudi i materijalnih dobara, ugroženje ljudi prašinom i eventualno štetnim medijima iz cjevovoda. Moguća je pojava paničnog ponašanja prisutnih osoba. Moguć je nastanak požara.

Evakuacija – napuštanje građevinskih prostora potrebno je organizirati i provesti za najkraće moguće vrijeme prema utvrđenom planu.

Spašavanje ljudi – provodi se nakon događaja sa snagama i sredstvima koja su primjerena stupnju porušenosti građevine. Spašavanje je potrebno provesti u roku od 72 sata.

Ostale aktivnosti:

- gašenje eventualnog požara,
- osiguranje objekta i održavanje reda,
- potrebni građevinsko – tehnički zahvati i
- saniranje šteta.

2.4 PREPAD I PLJAČKA

Trajanje – trajanje i opasnosti mogu biti vrlo različiti.

Opasnosti i posljedice – osobe koje vrše prepad mogu biti naoružane pa postoji opasnost po život i zdravљje osoba u građevini

Evakuacija – provodi se organiziranim kretanjem prisutnih osoba korištenjem sigurnih putova i izlaza do izvan zone potencijalnih opasnosti.

Spašavanje ljudi – organizira se i provodi za najkraće moguće vrijeme uvježbanim snagama i sredstvima primjerenim nastaloj situaciji.

Ostale aktivnosti: otklanjanje uočenih opasnosti isključivo angažiranjem specijaliziranih timova i osiguranje objekta i održavanje reda.

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 7
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Zaprešiću, Pavla Lončara 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2941/2021	

3. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA JEDINICE ZA EVAKUACIJU I SPAŠAVANJE

Za organizaciju i provedbu potpune evakuacije iz prostora poslovne građevine nakon donošenja ovog plana određuju se nositelji poslova i zadataka:

Voditelj evakuacije:	<i>glavni nositelj poslova evakuacije</i>
Zamjenik voditelja:	<i>mijenja voditelja u slučaju kad nije prisutan</i>
Voditelj tima:	<i>određuje se za svaki kat građevine</i>
Zamjenik voditelja tima:	<i>određuje se za svaki kat građevine</i>
Član tima:	<i>po svakom katu građevine određuju se dva člana tima za evakuaciju</i>

Ako se u trenutku nastanka iznenadnog događaja imenovane osobe ne nalaze unutar građevine suda, organizaciju i provedbu akcije evakuacije i spašavanja preuzima njihov zamjenik, odnosno druga od njih imenovana osoba.

Voditelji, zamjenici i članovi timova za spašavanje moraju biti upoznati s ovim planom i svojim zadacima te organizirati i provesti prema planu evakuacije i spašavanja sve potrebne mјere kako bi napuštanje građevine bilo brzo i sigurno.

Voditelj evakuacije, zamjenik voditelja evakuacije, voditelji timova, njihovi zamjenici i članovi timova imenuju se posebnom odlukom.

Osoba koja je određena za provođenje evakuacije treba zadovoljavati slijedeće uvjete:

- da ima potrebno iskustvo pri radu u prostorima u kojima može nastati iznenadni događaj,
- da po stupnju obrazovanja i stručnosti može planom evakuacije i spašavanja provesti predviđene poslove,
- da je sposobljena za provođenje evakuacije i
- da je u svom okruženju uvažavana i poštovana, odnosno da ima autoritet potreban za rukovođenje.

Prilikom izbora osoba koji će biti zadužene za provedbu evakuacije i spašavanja potrebno je voditi računa da to budu osobe koje će s obzirom na svoje zdravstvene sposobnosti moći obaviti predviđene radnje te osobe koje stalno rade u građevini.

Za sve promjene potrebno je odmah obavijestiti voditelja evakuacije građevine.

Sastav tima za evakuaciju po etažama nalazi se u prilogu ovog plana.

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 8
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Zaprešiću, Pavla Lončara 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2941/2021	

4. POSTUPCI PRI EVAKUACIJI I SPAŠAVANJU

4.1 OBAVJEŠĆIVANJE

Osoba koja prva primjeti opasnost obavještava svog neposrednog rukovoditelja i dežurnu osobu na porti, koji potom obavještavaju voditelja tima za evakuaciju u zoni evakuacije u kojoj je nastao iznenadni događaj.

Voditelj tima za evakuaciju obavještava voditelja evakuacije građevine ili u njegovoj odstutnosti njegovog zamjenika.

Obavještavanje se izvršava usmenom predajom ako za to postoje mogućnosti, u protivnom informacija se predaje dostupnim sredstvima veze.

4.2 UZBUNJIVANJE

U slučaju iznenadnog događaja i drugih pojava koje mogu ugroziti život i/ili zdravlje radnika i drugih osoba koje se nađu na ugroženoj lokaciji, zbog kojeg se mora provesti evakuacija i spašavanje iz građevine, uzbunjivanje se provodi tako da voditelj ili zamjenik voditelja evakuacije građevine izdaje zapovijed o uzbunjivanju.

Uzbuna se daje usmenim obavješćivanjem ili zvučnim alarmiranjem.

Daje se nalog za provođenje evakuacije, koja se provodi brzo, bez panike na zborna mjesta okupljanja koje se nalaze u blizini objekta.

Uzbunjivanje provodi i služba 112 na gradskoj i županijskoj razini, ako je iznenadni događaj većih razmjera.

Evakuaciju može zapovijediti:

- A) Voditelj evakuacije, odnosno njegov zamjenik,
- B) Voditelji timova, odnosno njihovi zamjenici ili članovi timova u svojim zonama evakuacije,

4.3 DOJAVLJIVANJE

Kada dežurna osoba na porti dobije potvrdu od voditelja evakuacije građevine da se radi o stvarnom iznenadnom događaju i drugim pojavama koje mogu ugroziti život i/ili zdravlje radnika i drugih osoba koje se nađu na ugroženoj lokaciji odmah o tome izvještava vanjske interventne službe putem telefona (fiksni, mobilni) ili na drugi odgovarajući način.

Pri tome je važno voditi računa o pravodobnom informiranju svih službi 112, 193, 194, kao i predsjednika suda.

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 9
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Zaprešiću, Pavla Lončara 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2941/2021	

4.4 ORGANIZIRANA EVAKUACIJA

Voditelji timova za evakuaciju i spašavanje ili njihovi zamjenici izdaju zapovijed članovima timova po etažama za organizaciju evakuacije.

Nakon izdane zapovijedi članovi tima za evakuaciju i spašavanje obavještavaju dužnosnike/službenike/namještenike i druge osobe koje se zateknu u zoni evakuacije o potrebi za evakuacijom te ih organizirano u koloni usmjeravaju prema unaprijed predviđenim evakuacijskim izlazima do mjesta okupljanja izvan građevine.

Dužnosnici, službenici i namještenici koji u trenutku okupljanja imaju stranke u svojim prostorima, dužni su se pobrinuti za njihovu evakuaciju.

Za evakuaciju invalidnih osoba, odnosno osoba s teškoćama u kretanju, uz tim za evakuaciju, zaduženi su nadređeni službenici/namještenici, koji su dužni znati njihov raspored rada i radno mjesto. članovi timova za evakuaciju i spašavanje, svaki na svom dijelu kata (podijeliti se na zapadnu i istočnu stranu zgrade) prema utvrđenom rasporedu, vizualnim pregledom i glasnim dozivom „IMA LI KOGA?“ provjeravaju jesu li sve osobe napustile zonu evakuacije te o tome izvješćuju voditelje timova ili njihove zamjenike.

U tijeku evakuacije i na mjestima okupljanja članovi jedinice za evakuaciju pri svom postupanju ne smiju ugroziti svoj život i obvezni su smiriti moguća panična ponašanja.

4.5 ORGANIZIRANO SPAŠAVANJE OSOBA

Organizirano spašavanje se provodi kada nije moguće provesti propisanu evakuaciju zbog nastalih posljedica izvanrednog događaja. Organizirano spašavanje provode profesionalne službe.

4.6 MJESTA OKUPLJANJA

Mjesto okupljanja tima za evakuaciju je prostorija voditelja evakuacije ili mjesto koje odredi voditelj.

Mjesto okupljanja evakuaranih i spašenih osoba je slobodni prostor ispred građevine.

U slučaju ratne opasnosti i opasnog zračenja (nuklearna opasnost) mjesto okupljanja je prostor podruma.

4.7 PRESTANAK OPASNOSTI

Prestanak opasnosti oglašava služba sustava 112, odnosno voditelj ili zamjenik voditelja evakuacije ako je on izdao nalog za provođenje evakuacije, te odlučuje o povratku na radna mjesta.

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 10
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Zaprešiću, Pavla Lončara 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2941/2021	

5. OSNOVE POSTUPANJA PRI NASTANKU IZNENADNIH DOGAĐAJA

5.1 POŽAR

Svaka osoba koja primijeti opasnost od nastanka požara ili primijeti požar, dužna je ukloniti opasnost, odnosno ugasiti požar ako to može učiniti bez opasnosti za sebe ili drugu osobu.

Za gašenje početnih ili manjih požara upotrijebite ručne aparate za gašenje požara.

Ne smije se nastaviti s gašenjem u slučaju:

- da postoji opasnost od ozljeda i po život,
- da se vatra nekontrolirano pojačava,
- da postoji opasnost da će vaš evakuacijski put postati neprohodan i
- da gori opasan materijal.

Ukoliko niste sigurni da možete ugasiti požar prijavite ga voditelju tima za evakuaciju u svojoj zoni evakuacije i pristupite evakuaciji sukladno propisanim Postupcima pri evakuaciji i spašavanju.

Prijava požara

U slučaju nastanka požara obavijestite:

- Županijski centar za hitne pozive **112**

I recite:

- Tko zove?
- Što se dogodilo?
- Gdje?
- jesu li ugroženi ljudi.

Evakuacija

- Upozorite ostale u objektu i spriječite pristup ugroženom području.
- Ograničite vatru i dim zatvaranjem vrata prostorija koja su zahvaćena požarom.
- U slučaju većih požara ili opasnosti od ozljeda ili po život, odmah napustite ugroženi prostor na zborni mjesto (slobodni prostor ispred građevine).

5.2 EKSPLOZIJA

Ako dođe do pojave eksplozije potrebno je:

- ostati pribran i ne paničariti,
- napustiti ugroženi prostor izlaskom u vanjski prostor izvan zone mogućeg urušavanja građevine,
- po mogućnosti isključiti iz pogona uređaje i instalacije struje, kako ne bi bili izvor nastanka novih eksplozija,
- ako se instalacije električne struje ne mogu isključiti unutar građevine, pozvati u pomoć dežurne službe distributera energenata da osiguraju ova isključenje na svojim opskrbnim mrežama.

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 11
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Zaprešiću, Pavla Lončara 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2941/2021	

Prijava eksplozije

U slučaju nastanka nastanka obavijestite:

- Županijski centar za hitne pozive **112**

I recite:

- Tko zove?
- Što se dogodilo?
- Gdje?
- Jesu li ugroženi ljudi.

5.3 OPASNE TVARI

U slučaju propuštanja opasnih tvari potrebno je:

- žurno se evakuirati iz ugroženog prostora u vanjski otvoren prostor, podalje od mesta opasnosti,
- što prije zatvoriti glavne ventile za prekid dobave opasne tvari, odnosno zabrtviti mjesto ispuštanja,
- u blizini mesta ispuštanja ne pušiti, ne korisiti otvoreni plamen ili iskreće alate, ne uključivati električne uređaje,
- spriječiti istjecanje opasne tvari u kanalizaciju ili druge prostore ispod razine tla, brtvljenjem ili prekrivanjem ovih otvora,
- prostore na mjestu ispuštanja opasne tvari i u obližnjim prostorijama prozračiti otvaranjem prozora i vrata.

5.4 POTRES

Kod zamjećenih blagih podrhtavanja tla:

- odmah napustiti građevinu i izići u vanjski otvoren prostor, te se udaljiti na sigurnu udaljenost od građevine (izvan zone urušavanja),

Kod snažnog podrhtavanja tla (popraćeno padanjem okolnih predmeta ili urušavanjem konstrukcijskih elemenata građevine) potrebno je:

- ostati unutar građevine, žurno se skloniti na sigurnija mesta unutar prostorija (ispod čvršćih konstrukcija - nosivih zidova, dovratnika, stolova...), odmaknuti se od prozora u kut nasuprot prozoru i ne izlaziti u vanjski prostor dok podrhtavanje ne prestane,
- ako se ostane zarobljen ispod ruševina, lupanjem o građevinske konstrukcije, instalacije ili o drugi predmet svratiti pozornost na sebe,
- po prestanku podrhtavanja tla žurno isključiti instalacije struje, plina i vode unutar građevine, ili pozvati u pomoć dežurne službe distributera energenata da osiguraju ova isključenje na svojim opskrbnim mrežama.

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 12
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Zaprešiću, Pavla Lončara 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2941/2021	

5.5 OLUJNO NEVRIJEME

Kod pojавa olujnog nevremena potrebno je:

- skloniti se u sigurnije prostore unutar građevine (u središnje, odnosno unutarnje prostorije), odmaknuti se od prozora i prolaza s prozorima, te od većih ostakljenih površina, a vrata i prozore na građevini dobro zatvoriti,
- isključiti iz pogona električne uređaje i instalacije, te prema potrebi druge instalacije i uređaje.

5.6 PRONALAZAK EKSPLOZIVNE NAPRAVE

Kod pronalaska eksplozivne naprave potrebno je:

- nikad ne dirati predmet za koji postoji sumnja da je eksplozivna naprava,
- ugasiti radio i prijemne uređaje u blizini,
- odmah obavijesti Županijski centar za hitne pozive **112** i voditelja evakuacije koji treba narediti evakuaciju iz prostora.

5.7 POSTUPCI U SLUČAJU PRIJETNJE BOMBOM

Ako je prijetnja primljena telefonom, potrebno je pokušati od osobe koja je uputila prijetnju saznati:

- točnu lokaciju bombe,
- vrijeme kad će eksplodirati,
- veličinu i vrstu,
- tko zove,
- obratiti pažnju na zvukove koji se čuju u pozadini osobe koja zove,
- pokušati odrediti približnu starost osobe koja zove,
- odmah obavijesti Županijski centar za hitne pozive **112** i voditelja evakuacije.

5.8 POSTUPCI U SLUČAJU PREPADA

Radnici koji su direktno izloženi radnjama napadača trebaju:

- ispuniti zahtjev napadača bez pružanja tjelesnog otpora, bez naglih kretnji i provociranja,
- obratiti pozornost na opis napadača – visinu, težinu, boju glasa, karakteristike govora, tjelesne nedostatke, odjeću i druge specifičnosti (brada, brkovi i sl.),
- obratiti pozornost na sredstvo napada (vrstu oružja),
- prepustiti aktiviranje sustava tehničke zaštite osobama koje nisu direktno pod nadzorom napadača,
- ako su prisutne stranke u prostoriji oružanog napada, upozoriti stranke da ostanu mirne i ispune zahtjeve napadača,
- nakon izlaska napadača iz prostorije i objekta ništa ne dirati, a kretnje ograničiti na najmanju moguću mjeru,

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 13
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Zaprešiću, Pavla Lončara 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2941/2021	

- ako ima ozlijedjenih ili se pogoršalo zdravstveno stanje radnika ili stranki, zatražiti liječničku pomoć,
- obavijestiti neposrednog rukovoditelja

Radnici koji nisu direktno izloženi radnjama napadača trebaju:

- zadržati mir i ne skretati pozornost na sebe,
- neprimjetno aktivirati propuprepadni sustav, ukoliko je isti izведен u prostoru,
- ako su u drugom prostoru da obavijete dežurnu službu,
- obratiti pozornost na opis napadača – visinu, težinu, boju glasa, karakteristike govora, tjelesne nedostatke, odjeću i druge specifičnosti (brada, brkovi i sl),
- da pažljivo motre ostale osobe kako bi eventualno uočili pomagače napadača.

5.9 NUKLEARNA OPASNOST

U slučaju oglašavanja nuklearne opasnosti potrebno je učiniti slijedeće:

- zatvoriti sve vanjske prozore i vrata te isključiti iz rada uređaje za ventilaciju i klimatizaciju,
- napustiti bez panike radno mjesto na kojem se nalazite koristeći pri tome dostupne evakuacijske putove,
- okupiti se na predviđenom mjestu sklanjanja,
- postupati prema uputama osoba zaduženih za evakuaciju i spašavanje.

5.10 BIOLOŠKA OPASNOST

U slučaju oglašavanja biološke opasnosti potrebno je učiniti slijedeće:

- zatvoriti sve vanjske prozore i vrata te isključiti iz rada uređaje za ventilaciju i klimatizaciju,
- napustiti bez panike radno mjesto na kojem se nalazite koristeći pri tome dostupne evakuacijske putove,
- okupiti se na predviđenom mjestu sklanjanja,
- postupati prema uputama osoba zaduženih za evakuaciju i spašavanje.

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 14
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Zaprešiću, Pavla Lončara 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2941/2021	

6. ZADACI, ZADUŽENJA I ODGOVORNOSTI KOD PROVOĐENJA EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

R.br.	Naziv funkcije	Prava odgovornosti i dužnosti
1	Predsjednik suda	<ul style="list-style-type: none"> • Odrediti prioritet pri spašavanju • Odrediti voditelja/zamjenika evakuacije, voditelje/zamjenike i članove timova za evakuaciju i spašavanje i osobu za čuvanje, održavanje i evidenciju sredstva i opreme za spašavanje • Osigurati kadrovske resurse za popunu timova • Osigurati službenicima/namještenicima osposobljavanje i uvježbavanje Plana evakucije i spašavanje • Osigurati provođenje vježbi evakuacije i spašavanja najmanje jednom u dvije godine • Osigurati voditelju i zamjeniku voditelja evakuacije vrijeme potrebno za osposobljavanje i provedbu evakaucijskih zadataka • Pokrenuti postupak u slučaju da voditelji i članovi ne obavljaju utvrđene zadatke
2	Voditelj evakuacije	<p>U slučaju neposredne opasnosti za život i zdravlje osoba ili na temelju primljene obavijesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utvrđuje koja opasnost prijeti ili je nastala • utvrđuje koji dio prostora je ugrožen i u kojem obimu • jesu li evakaucijski putovi i vrata prohodni • jesu li ugroženi ljudi, koliko i na kojem mjestu • aktivira članove tima i određuje početak evakuacije na način na koji se neće uzrokovati nemir ili panika među prisutnima • prema nastaloj potrebi zahtjeva pomoći izvana (vatrogasne postrojbe, policije i hitne pomoći) • sudjeluje u provedbi evakuacije • kontrolira provođenje evakuacije • vodi brigu o isključenju energetika • obavještava nadređene o svim opasnim događajima koji su se pojavili te svim problemima evakuacije i spašavanja

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 15
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Zaprešiću, Pavla Lončara 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2941/2021	

R.br.	Naziv funkcije	Prava odgovornosti i dužnosti
		<ul style="list-style-type: none"> • kontrolira i poduzima mjere da su putevi propisno osvjetljeni, označeni i održavani • vodi brigu o provođenju praktičkih vježbi prema odredbama Zakona o zaštiti na radu • vodi brigu o održavanju evakuacijskih putova • određuje zborni mjesto evakuacije na sigurnoj udaljenosti, sigurnom mjestu ili u objektu • nakon provedene evakuacije sastavlja izvješće <p>Sadržaj izvješća o provedenoj evakuaciji:</p> <ul style="list-style-type: none"> • vrijeme događaja • mjesto događaja • vrsta događaja (požar, eksplozija, potres i drugo) • uzrok događaja • posljedice događaja (broj ozlijeđenih, posljedice na imovini i okolišu) • snage koje su sudjelovale u akciji spašavanja • angažirana sredstva i oprema • utrošena sredstva • završetak akcije • ukupna šteta nastala prouzročenim događajem • pouke o nastalom događaju
3	Zamjenik voditelja evakuacije	<ul style="list-style-type: none"> • mijenja voditelja evakuacije u slučaju kad nije prisutan i vrši sve njegove zadatke pri provođenju evakuacije i spašavanja
4	Voditelj tima	<p>U slučaju neposredne opasnosti za život i zdravlje osoba ili na temelju primljene obavijesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utvrđuje koja opasnost prijeti ili je nastala • utvrđuje koji dio prostora je ugrožen i u kojem obimu • jesu li evakuacijski putovi i vrata prohodni • jesu li ugroženi ljudi, koliko i na kojem mjestu • aktivira članove tima i određuje početak evakuacije na način na koji se neće uzrokovati nemir ili panika među prisutnima

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 16
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Zaprešiću, Pavla Lončara 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2941/2021	

R.br.	Naziv funkcije	Prava odgovornosti i dužnosti
		<ul style="list-style-type: none"> • prema nastaloj potrebi zahtjeva pomoć izvana (vatrogasne postrojbe, policije i hitne pomoći) • sudjeluje u provedbi evakuacije • kontrolira provođenje evakuacije • vodi brigu o isključenju energetika • postupa po naredbama voditelja evakuacije • obavještava voditelja evakuacije o svim opasnim događajima koji su se pojavili te svim problemima evakuacije i spašavanja
5	Zamjenik voditelja tima	<ul style="list-style-type: none"> • mijenja voditelja tima u slučaju kad nije prisutan i vrši sve njegove zadatke pri provođenju evakuacije i spašavanja
6	Član tima:	<ul style="list-style-type: none"> • sudjeluje u provedbi evakuacije djelujući protiv eventualnih pojava paničnog ponašanja • postupa po naredbama rukovoditelja tima, odnosno evakuacije • samostalno poduzima hitne mјere kojima se osigurava brža i učinkovita evakuacija • usmjerava ljudi k odgovarajućim evakuacijskim izlazima i zbornom mjestu • pomaže osobama kojima je potrebna pomoć pri evakuaciji • provjerava jesu li u postupku evakuacije sve osobe napustile prostorije te zatvara vrata prostorija • izvješćuje voditelja tima, jesu li sve osobe napustile prostor
7	Svi radnici i osobe koje se zateknu u prostorijama suda	<p>Dužni su postupati na slijedeći način:</p> <ul style="list-style-type: none"> • uputiti se k evakuacijskim izlazima i na zorno mjesto normalnim kretanjem gdje se trebaju zadržati do obavijesti o raspuštanju • tijekom evakuacije izvršavati naredbe zaduženih osoba • nikad ne smiju ulaziti u prostorije zahvaćene vatrom i dimom

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 17
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Zaprešiću, Pavla Lončara 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2941/2021	

R.br.	Naziv funkcije	Prava odgovornosti i dužnosti
		<ul style="list-style-type: none"> • ne ulaziti u prostorije ukoliko su vrata topla na dodir

7. ZONE EVAKUACIJE

U cilju ostvarivanja brze i sigurne evakuacije građevina je podijeljena u evakuacijske zone. U svakoj evakuacijskoj zoni postavljaju se znakovi za smjerove evakuacije, za evakuacijske izlaze, mjesta za opremu za gašenje požara i za ormariće prve pomoći. Svi evakuacijski putovi trebaju biti osvijetljeni sigurnosnom rasvjетom.

Za svaku evakuacijsku zonu određuje se mjesto okupljanja tima za evakuaciju, sastav tima za evakuaciju i mjesto okupljanja evakuiranih radnika.

Zona:	Dio građevine:
Zona 1	Prizemlje

8. ODRŽAVANJE EVAKUACIJSKIH PUTOVA I IZLAZA

- Održavanje evakuacijskih putova i izlaza treba biti takvo da je u najvećoj mogućoj mjeri izbjegnuto narušavanje sigurnosti prisutnih osoba kod nastanka opasnog događaja.
- Evakuacijski putovi i izlazi trebaju biti lako prepoznatljivi i uočivi tijekom korištenja objekta. Obilježavanje se obavlja propisanim znakovima postavljenim na najuočljivijim mjestima.
- Sigurnosna rasvjeta (panik) mora se redovito, jednanput na godinu ispitati na ispravnost. O tome je potrebno voditi odgovarajuću evidenciju i dokumentaciju.
- Prepoznavanje evakuacijskih putova i izlaza ne smije se tijekom korištenja objekta ničim umanjivati.
- Prostori ispod stubišnih krakova koji su dio evakuacijskog puta ili izlaza ne smiju se koristiti za smještaj požarno ili eksplozivno opasnog sadržaja.
- Podovi moraju uvijek biti ravnii, bez izbočenja ili oštećenja koja mogu uzrokovati pad osoba, a posebno tijekom evakuacije. Podovi moraju biti sigurni od klizanja i bez obloga koje se mogu naborati ili pomicati.
- Vrata se moraju održavati tako da se u svakom trenutku mogu jednostavno otvoriti sa strane predviđenog smjera kretanja.

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 18
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Zaprešiću, Pavla Lončara 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2941/2021	

9. OSPOSOBLJAVANJE I PROVOĐENJE VJEŽBI EVAKUACIJE I SPAŠAVANJA

Sve osobe zadužene za provođenje evakuacije i spašavanja moraju biti odgovarajuće osposobljene. Organizacija osposobljavanja i praktične vježbe obavljaju se obavezno jednom u dvije godine.

Čelnici suda prije provođenja evakuacije donose odluke o tome koja vrsta vježbe će se provesti:

- osnovna vježba evakuacije – vježbovna evakuacija ili
- vježba evakuacije i spašavanja u suradnji s interventnim službama.

Osoba zadužena za poslove zaštite na radu dužna je napraviti program osposobljavanja i organizirati načine osposobljavanja.

Prije vježbe sve zaposlene u objektu treba upoznati sa:

- planom evakuacije i spašavanja,
- zbornom mjestu na koje se obavlja evakuacija,
- prolazima i izlazima,
- sredstvima i opremom,
- načinom uzbunjivanja.

Jedan primjerak plana evakuacije i spašavanja mora se nalaziti u objektu kod voditelja evakuacije i biti dostupan svima zaposlenima.

Svrha vježbi je poboljšanje:

- djelotvornosti,
- znanja i
- reagiranja u slučaju opasnog događaja zbog kojeg je potrebno provesti evakuaciju.

Sve osobe koje se zateknu u građevini dužne su aktivno sudjelovati u vježbi evakuacije i spašavanja.

Nakon provedene vježbe voditelj evakuacije sastavlja izvještaj o uspješnosti vježbe i primjedbama, odnosno prijedlog poboljšanja.

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 19
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Zaprešiću, Pavla Lončara 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2941/2021	

10. AŽURIRANJE PLANA

Za neprekidno praćenje odredbi ovog plana te za predlaganje izmjena i dopuna koje osiguravaju njegovu primjenu zadužuje se voditelj evakuacije.

Za ažuriranje i izradu Priloga, koji se mijenjaju ovisno o promjenama u prostoru i ljudima, zadužuje se ravnateljica sudske uprave.

11. ZAVRŠNE ODBREDBE

Plan stupa na snagu datumom donošenja.

Posl.broj:

Zagreb, datum

Predsjednik suda:

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 20
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Zaprešiću, Pavla Lončara 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2941/2021	

8. PRILOZI

- Prilog 1** Sastav jednice za evakuaciju
- Prilog 2** Popis osposobljenih za pružanje prve pomoći
- Prilog 3** Propisani znakovi za uzbunjivanje u Republici Hrvatskoj
- Prilog 4** Grafički dio plana

 Preventa	Dokument:	<i>Plan evakuacije i spašavanja</i>	Str. 21
	Građevina:	<i>OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU</i>	
	Lokacija:	<i>Stalna služba u Zaprešiću, Pavla Lončara 2</i>	
	Oznaka dokumenta:	<i>PE 2941/2021</i>	

Prilog 1

SASTAV JEDNICE ZA EVAKUACIJU

VODITELJ EVAKUACIJE I ZAMJENIK VODITELJA EVAKUACIJE

	Ime i prezime:	Organizacijska jedinica:	Tel. / mob.
Voditelj evakuacije:			
Zamjenik voditelja evakuacije:			

SASTAV TIMOVA ZA EVAKUACIJU PO ETAŽAMA

Tim 1 – Zona 1	Ime i prezime:	Organizacijska jedinica:	Tel. / mob.
Voditelj tima:			
Zamjenik voditelja tima:			
Član tima:			
Član tima:			

	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 22	
Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU			
Lokacija:	Stalna služba u Zaprešiću, Pavla Lončara 2			
Oznaka dokumenta:	PE 2941/2021			

Prilog 2

POPIS OSPOSOBLJENIH ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

 Preventa	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 23
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Zaprešiću, Pavla Lončara 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2941/2021	

Prilog 3

PROPISANI ZNAKOVI ZA UZBUNJIVANJE U REPUBLICI HRVATSKOJ KOJI SE EMITIRAJU PUTEM SIRENA UPRAVLJJANIH IZ CENTARA ZA OBavlješćivanje

Upozorenje za nadolazeću opasnost



Uključite radio ili TV prijamnik!
Poslušajte priopćenje o vrsti nadolazeće opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti! Poduzmite mjere zaštite koje će Vam pomoći u pripremi za opasnost

Neposredna opasnost



Uključite radio ili TV prijamnik!
Poslušajte priopćenje o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti!
Žurno poduzmite mjere zaštite iz priopćenja!


Prestanak opasnosti



Možete prestati provoditi mjere zaštite iz priopćenja. U slučaju potrebe, pomozite u akcijama spašavanja koje provode snage zaštite i spašavanja!
Znak se upotrebljava i za potrebe ispitivanja ispravnosti i razvoja sustava za uzbunjivanje

ZNAK ZA UZBUNJIVANJE VATROGASNIH POSTROJBИ I DRUGIH SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Vatrogasna uzbuna



Ostanite mirni!
Znak za uzbunjivanje odnosi se na pripadnike vatrogasnih i drugih postrojbi zaštite i spašavanja koje odmah trebaju postupiti sukladno utvrđenim planovima.


ZA VRIJEME TRAJANJA OPASNOSTI, TE PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA:

Samo nužno koristite telefon jer su komunikacije potrebne žurnim službama!
Ako ste sudionik u prometu, omogućite slobodan prolaz snagama zaštite i spašavanja.

	Dokument:	Plan evakuacije i spašavanja	Str. 24
	Građevina:	OPĆINSKI SUD U NOVOM ZAGREBU	
	Lokacija:	Stalna služba u Zaprešiću, Pavla Lončara 2	
	Oznaka dokumenta:	PE 2941/2021	

Prilog 4

GRAFIČKI DIO PLANA



SMJER EVAKUACIJE
EMERGENCY EXIT
RETTUNGSWEG



EVAKUACIJSKI IZLAZ
EMERGENCY EXIT
NOTAUSGANG



ISKLJUČENJE STRUJE
ELECTRICAL SWITCH BOARD
ABSCHALTEN STROM




VATROGASNI APARAT
FIRE EXTINGUISHER
FEUERLÖSCHER



PRVA POMOĆ
FIRST AID
ERSTE HILFE

Općinski sud u Novom Zagrebu
Pavla Lončara 2, 10290 Zaprešić
PRIZEMLJE



SMJER EVAKUACIJE
EMERGENCY EXIT
RETTUNGSWEG



EVAKUACIJSKI IZLAZ
EMERGENCY EXIT
NOTAUSGANG



VATROGASNI APARAT
FIRE EXTINGUISHER
FEUERLÖSCHER

Općinski sud u Novom Zagrebu
Pavla Lončara 2, 10290 Zaprešić
PODRUM